

#121155#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 55-65, Калининград
5346
3578
ВКТ-7
00070233
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,972	476,46	470,26	470,84	466	4,84	24	0	0	49,8	43,5	6,32	0	0	-
25.02.2025	3,151	476,53	470,25	470,62	465,76	4,86	24	0	0	50,9	44,1	6,72	0	0	-
26.02.2025	2,816	473,64	467,57	468,22	463,44	4,78	24	0	0	48,8	42,7	6,03	0	0	-
27.02.2025	2,667	475,46	469,43	470,33	465,47	4,86	24	0	0	47,4	41,7	5,68	0	0	-
28.02.2025	2,756	475,68	469,62	470,49	465,64	4,85	24	0	0	47,7	41,9	5,87	0	0	-
01.03.2025	3,184	473,32	467,01	467,46	462,6	4,86	24	0	0	51	44,2	6,83	0	0	-
02.03.2025	2,966	474,38	468,19	468,83	463,97	4,86	24	0	0	49,5	43,1	6,34	0	0	-
03.03.2025	2,679	474,35	468,3	469,29	464,39	4,9	24	0	0	47,2	41,4	5,73	0	0	-
04.03.2025	2,487	471,92	465,99	467,2	462,35	4,85	24	0	0	45,5	40,1	5,33	0	0	-
05.03.2025	2,396	473,7	467,83	469,13	464,25	4,88	24	0	0	44,8	39,6	5,12	0	0	-
06.03.2025	2,256	473,93	468,1	469,52	464,62	4,9	24	0	0	43,9	39,1	4,82	0	0	-
07.03.2025	2,195	471,86	466,06	467,43	462,54	4,89	24	0	0	44	39,3	4,71	0	0	-
08.03.2025	2,172	473,67	467,84	469,21	464,31	4,9	24	0	0	43,9	39,3	4,64	0	0	-
09.03.2025	2,156	474,26	468,35	469,77	464,8	4,97	24	0	0	44,1	39,5	4,59	0	0	-
10.03.2025	2,072	471,85	466	467,45	462,5	4,95	24	0	0	43,7	39,3	4,44	0	0	-
11.03.2025	2,166	469,27	463,47	464,83	459,93	4,9	24	0	0	44,2	39,5	4,67	0	0	-
12.03.2025	2,427	470,09	464,14	465,25	460,36	4,89	24	0	0	46,2	41	5,22	0	0	-
13.03.2025	2,747	472,14	465,97	466,92	461,98	4,94	24	0	0	48	42,1	5,9	0	0	-
14.03.2025	3,146	474,86	468,4	468,91	463,9	5,01	24	0	0	51,2	44,5	6,72	0	0	-
15.03.2025	3,136	475,16	468,65	469,23	464,16	5,07	24	0	0	51,1	44,4	6,71	0	0	-
16.03.2025	3,139	472,61	466,16	466,77	461,77	5	24	0	0	50,8	44,1	6,74	0	0	-
17.03.2025	3,467	475,31	468,58	468,87	463,78	5,09	24	0	0	53,4	46	7,41	0	0	-
18.03.2025	3,107	475,13	468,64	469,26	464,2	5,06	24	0	0	50,8	44,2	6,64	0	0	-
19.03.2025	2,671	472,13	465,89	467,06	462,02	5,04	24	0	0	47,2	41,4	5,74	0	0	-
20.03.2025	2,576	474,43	468,1	469,4	464,22	5,18	24	0	0	46,7	41,2	5,51	0	0	-
21.03.2025	2,199	474,33	468,2	469,93	464,73	5,2	24	0	0	43,7	39	4,69	0	0	-
22.03.2025	2,528	472,56	466,25	467,61	462,41	5,2	24	0	0	46,6	41,1	5,42	0	0	-
23.03.2025	1,83	254,31	250,39	251,89	248,73	3,16	24	0	0	44,1	36,8	7,26	0	0	-
Итого:	74,064	13043,34	12873,64	12901,72	12764,83	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,064														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	1425,408	211480,08	203398,41	208888,47	201476,1
23.03.2025	1499,472	224523,42	216272,05	221790,19	214240,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:22:11