

#126254#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 55-65, Калининград
5346
3578
ВКТ-7
00070233
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,242	392,95	387,39	389,11	384,51	4,6	24	0	0	45	39,2	5,77	0	0	5,5
25.03.2025	2,469	495,8	489,03	490,8	485,05	5,75	24	0	0	45,9	40,8	5,05	0	0	4,4
26.03.2025	2,117	494,08	487,55	489,71	483,95	5,76	24	0	0	43	38,6	4,33	0	0	6,9
27.03.2025	2,309	491,06	484,54	486,41	480,88	5,53	24	0	0	44,3	39,5	4,76	0	0	5,7
28.03.2025	2,221	492,26	485,78	487,61	482,09	5,52	24	0	0	44,1	39,5	4,57	0	0	8,9
29.03.2025	2,158	490,29	483,83	485,65	480,12	5,53	24	0	0	44,2	39,7	4,45	0	0	9,9
30.03.2025	2,064	491,43	485,04	487,01	481,44	5,57	24	0	0	43,1	38,9	4,25	0	0	6,8
31.03.2025	2,195	491,14	484,68	486,57	481,02	5,55	24	0	0	43,8	39,3	4,52	0	0	5,9
01.04.2025	2,458	488,26	481,72	483,36	477,87	5,49	24	0	0	45,6	40,5	5,1	0	0	-
02.04.2025	2,289	489,97	483,47	485,21	479,7	5,51	24	0	0	44,8	40,1	4,73	0	0	-
03.04.2025	2,141	489,99	483,51	485,41	479,83	5,58	24	0	0	43,9	39,5	4,42	0	0	-
04.04.2025	2,123	487,3	480,85	482,8	477,28	5,52	24	0	0	43,6	39,2	4,4	0	0	-
05.04.2025	2,866	491,57	484,7	486,04	480,42	5,62	24	0	0	48,5	42,6	5,9	0	0	-
06.04.2025	3,336	497,28	490,06	490,86	485,2	5,66	24	0	0	52,1	45,3	6,81	0	0	-
07.04.2025	2,957	496,57	489,54	490,73	485,03	5,7	24	0	0	49,6	43,5	6,04	0	0	-
08.04.2025	2,724	492,69	485,83	487,31	481,69	5,62	24	0	0	47,6	42	5,61	0	0	-
09.04.2025	2,591	494,25	487,41	489,06	483,37	5,69	24	0	0	46,6	41,3	5,32	0	0	-
10.04.2025	3,121	493,01	485,85	486,96	481,23	5,73	24	0	0	50,6	44,2	6,43	0	0	-
11.04.2025	2,469	493,21	486,41	488,2	482,46	5,74	24	0	0	45,8	40,8	5,07	0	0	-
12.04.2025	2,371	494,39	487,61	489,54	483,74	5,8	24	0	0	45,1	40,3	4,85	0	0	-
13.04.2025	2,104	491,19	484,55	486,64	480,87	5,77	24	0	0	43,8	39,4	4,32	0	0	-
14.04.2025	2,021	492,14	485,56	487,51	481,76	5,75	24	0	0	44,1	40	4,15	0	0	-
15.04.2025	1,117	281,17	277,8	278,56	275,66	2,9	24	0	0	43,9	39,9	4	0	0	-
Итого:	54,463	11012	10862,71	10901,06	10775,17	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,463														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1499,472	224523,42	216272,05	221790,19	214240,93
15.04.2025	1553,935	235535,42	227134,76	232691,25	225016,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:07:24