

#125696#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 79-89, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 5276	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3023,952	2970,879	53.073
Количество тепловой энергии, система 2	1206,913	1187,947	18.966

Подпись исполнителя



#125264#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 9075
Тип теплосчётчика БКТ-9
Заводской номер 5276
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.03.2025	5,5	0,644	0	12,835	0	0	12,622	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,36	0	0
25.03.2025	4,4	0,567	0	11,33	0	0	11,143	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,36	0	0
26.03.2025	6,9	0,596	0	11,905	0	0	11,708	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,36	0	0
27.03.2025	5,7	0,621	0	12,375	0	0	12,17	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,36	0	0
28.03.2025	8,9	0,564	0	11,235	0	0	11,049	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,36	0	0
29.03.2025	9,9	0,602	0	11,995	0	0	11,796	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,36	0	0
30.03.2025	6,8	0,631	0	12,56	0	0	12,351	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,36	0	0
31.03.2025	5,9	0,626	0	12,475	0	0	12,268	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,36	0	0
01.04.2025	-	0,604	0	12,38	0	0	12,184	0	0	24	0	513	0	58,6	0	0	0,36	0	0
02.04.2025	-	0,585	0	12,71	0	0	12,526	0	0	24	0	513	0	55,8	0	0	0,36	0	0
03.04.2025	-	0,602	0	11,99	0	0	11,791	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,36	0	0
04.04.2025	-	0,535	0	10,7	0	0	10,524	0	0	24	0	513	0	59,9	0	0	0,36	0	0
05.04.2025	-	0,584	0	11,715	0	0	11,523	0	0	24	0	513	0	59,8	0	0	0,36	0	0
06.04.2025	-	0,756	0	15,085	0	0	14,835	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,35	0	0
07.04.2025	-	0,622	0	12,42	0	0	12,215	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,36	0	0
08.04.2025	-	0,595	0	11,89	0	0	11,694	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,36	0	0
09.04.2025	-	0,6	0	12,005	0	0	11,807	0	0	24	0	513	0	59,9	0	0	0,36	0	0
10.04.2025	-	0,645	0	12,91	0	0	12,697	0	0	24	0	513	0	59,9	0	0	0,36	0	0
11.04.2025	-	0,62	0	12,405	0	0	12,2	0	0	24	0	513	0	59,9	0	0	0,36	0	0
12.04.2025	-	0,626	0	12,51	0	0	12,303	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,36	0	0
13.04.2025	-	0,702	0	13,95	0	0	13,718	0	0	24	0	513	0	60,2	0	0	0,36	0	0
14.04.2025	-	0,57	0	11,36	0	0	11,171	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,36	0	0
15.04.2025	-	0,558	0	11,11	0	0	10,926	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,36	0	0
16.04.2025	-	0,596	0	11,885	0	0	11,688	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,35	0	0
17.04.2025	-	0,661	0	13,155	0	0	12,936	0	0	24	0	513	0	60,2	0	0	0,35	0	0
18.04.2025	-	0,59	0	11,75	0	0	11,555	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,35	0	0
19.04.2025	-	0,587	0	11,715	0	0	11,521	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,35	0	0
20.04.2025	-	0,562	0	11,205	0	0	11,019	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,35	0	0
21.04.2025	-	0,625	0	12,645	0	0	12,44	0	0	24	0	513	0	59,3	0	0	0,35	0	0
22.04.2025	-	0,612	0	12,21	0	0	12,008	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,35	0	0
23.04.2025	-	0,679	0	13,53	0	0	13,305	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,35	0	0
Итого:	6,9	18,967	0	379,945	0	0	373,693	0	0	744	0	-	-	59,83	0	0	0,36	0	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1187,947	27291,414	0	0	26930,99	0	0	43564,95	696	26482,68	0
23.04.2025	1206,913	27671,357	0	0	27304,684	0	0	44308,95	1440	26482,68	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения