

#67460#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 161-169, Калининград
5346
7079
ВКТ-7
00261216
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2023 | 1,847 | 260,55 | 257,43 | 257,43 | 24 | 0 | 0 | 50,6 | 43,4 | 7,18 | 0,64 | 0,57 | - |
| 25.12.2023 | 1,911 | 259,94 | 256,71 | 256,71 | 24 | 0 | 0 | 51,7 | 44,3 | 7,44 | 0,68 | 0,62 | - |
| 26.12.2023 | 1,972 | 259,39 | 256,03 | 256,03 | 24 | 0 | 0 | 53 | 45,3 | 7,7 | 0,68 | 0,62 | - |
| 27.12.2023 | 1,987 | 259,05 | 255,66 | 255,66 | 24 | 0 | 0 | 53 | 45,2 | 7,78 | 0,68 | 0,61 | - |
| 28.12.2023 | 2,089 | 259,29 | 255,75 | 255,75 | 24 | 0 | 0 | 54,4 | 46,3 | 8,17 | 0,68 | 0,61 | - |
| 29.12.2023 | 1,961 | 258,94 | 255,58 | 255,58 | 24 | 0 | 0 | 53,2 | 45,5 | 7,68 | 0,68 | 0,61 | - |
| 30.12.2023 | 1,947 | 258,64 | 255,28 | 255,28 | 24 | 0 | 0 | 53,1 | 45,5 | 7,62 | 0,67 | 0,61 | - |
| 31.12.2023 | 1,994 | 258,44 | 255 | 255 | 24 | 0 | 0 | 53,5 | 45,6 | 7,83 | 0,67 | 0,61 | - |
| 01.01.2024 | 2,165 | 263,25 | 259,47 | 259,47 | 24 | 0 | 0 | 55,6 | 47,2 | 8,35 | 0,68 | 0,61 | - |
| 02.01.2024 | 2,411 | 263,27 | 259,18 | 259,18 | 24 | 0 | 0 | 58,3 | 49 | 9,3 | 0,68 | 0,61 | - |
| 03.01.2024 | 2,593 | 263,07 | 258,7 | 258,7 | 24 | 0 | 0 | 60,1 | 50,1 | 10,01 | 0,68 | 0,61 | - |
| 04.01.2024 | 2,704 | 263,72 | 259,16 | 259,16 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,7 | 10,44 | 0,68 | 0,61 | - |
| 05.01.2024 | 2,557 | 263,44 | 259,14 | 259,14 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 49,7 | 9,87 | 0,67 | 0,6 | - |
| 06.01.2024 | 2,526 | 263,54 | 259,27 | 259,27 | 24 | 0 | 0 | 59,2 | 49,5 | 9,75 | 0,68 | 0,61 | - |
| 07.01.2024 | 2,934 | 263,93 | 259,18 | 259,18 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 51,9 | 11,32 | 0,68 | 0,61 | - |
| 08.01.2024 | 3,086 | 264,23 | 259,28 | 259,28 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 52,2 | 11,89 | 0,67 | 0,6 | - |
| 09.01.2024 | 2,863 | 264,22 | 259,53 | 259,53 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 51,2 | 11,03 | 0,65 | 0,58 | - |
| 10.01.2024 | 2,477 | 263,58 | 259,42 | 259,42 | 24 | 0 | 0 | 58,2 | 48,6 | 9,55 | 0,65 | 0,58 | - |
| 11.01.2024 | 2,337 | 263,41 | 259,44 | 259,44 | 24 | 0 | 0 | 57 | 48 | 9,02 | 0,65 | 0,58 | - |
| 12.01.2024 | 2,354 | 263,27 | 259,29 | 259,29 | 24 | 0 | 0 | 57,2 | 48,1 | 9,09 | 0,65 | 0,58 | - |
| 13.01.2024 | 2,395 | 263,76 | 259,74 | 259,74 | 24 | 0 | 0 | 57,8 | 48,5 | 9,22 | 0,65 | 0,58 | - |
| 14.01.2024 | 2,332 | 263,75 | 259,73 | 259,73 | 24 | 0 | 0 | 57,6 | 48,6 | 8,98 | 0,64 | 0,58 | - |
| 15.01.2024 | 2,298 | 263,49 | 259,53 | 259,53 | 24 | 0 | 0 | 57,1 | 48,3 | 8,85 | 0,65 | 0,58 | - |
| 16.01.2024 | 2,426 | 263,43 | 259,28 | 259,28 | 24 | 0 | 0 | 58,4 | 49 | 9,36 | 0,65 | 0,58 | - |
| 17.01.2024 | 2,518 | 263,52 | 259,32 | 259,32 | 24 | 0 | 0 | 59,2 | 49,5 | 9,72 | 0,65 | 0,58 | - |
| 18.01.2024 | 2,407 | 263,22 | 259,14 | 259,14 | 24 | 0 | 0 | 57,9 | 48,6 | 9,29 | 0,64 | 0,58 | - |
| 19.01.2024 | 2,392 | 263,16 | 259,08 | 259,08 | 24 | 0 | 0 | 57,7 | 48,5 | 9,23 | 0,64 | 0,58 | - |
| 20.01.2024 | 2,381 | 263,02 | 258,94 | 258,94 | 24 | 0 | 0 | 57,8 | 48,6 | 9,2 | 0,64 | 0,58 | - |
| 21.01.2024 | 2,341 | 263 | 259,05 | 259,05 | 24 | 0 | 0 | 57,4 | 48,3 | 9,05 | 0,64 | 0,57 | - |
| 22.01.2024 | 2,147 | 262,86 | 259,14 | 259,14 | 24 | 0 | 0 | 55,1 | 46,8 | 8,29 | 0,64 | 0,57 | - |
| 23.01.2024 | 1,943 | 262,47 | 259,11 | 259,11 | 24 | 0 | 0 | 52,4 | 44,9 | 7,5 | 0,64 | 0,57 | - |
| Итого: | 72,295 | 8132,85 | 8010,56 | 8010,56 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 72,295 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.12.2023 | 1050,848 | 153007,82 | 151106,55 | 151106,55 |
| 23.01.2024 | 1123,143 | 161140,67 | 159117,11 | 159117,11 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2024 7:50:18