

#8848#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2021 по 09.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 181-187, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7071
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 2842
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	3,051	0	176,014	0	0	173,383	0	0	24	0	0	0	56,9	39,3	0	0,39	0,37	0	2,5
02.03.2021	3,464	0	174,527	0	0	171,732	0	0	24	0	0	0	59	38,8	0	0,4	0,38	0	3,2
03.03.2021	3,588	0	174,542	0	0	171,604	0	0	24	0	0	0	60,6	39,7	0	0,4	0,38	0	1,3
04.03.2021	3,545	0	174,474	0	0	171,57	0	0	24	0	0	0	60,3	39,6	0	0,4	0,38	0	1,3
05.03.2021	3,647	0	174,534	0	0	171,534	0	0	24	0	0	0	61,3	40	0	0,4	0,38	0	-0,7
06.03.2021	3,622	0	174,679	0	0	171,69	0	0	24	0	0	0	61,1	40	0	0,4	0,38	0	1,4
07.03.2021	3,53	0	174,624	0	0	171,755	0	0	24	0	0	0	59,8	39,3	0	0,4	0,38	0	1,7
08.03.2021	3,595	0	174,649	0	0	171,734	0	0	24	0	0	0	60,3	39,4	0	0,4	0,38	0	0
09.03.2021	3,736	0	174,609	0	0	171,512	0	0	24	0	0	0	62,3	40,5	0	0,4	0,38	0	-
Итого:	31,778	0	1572,652	0	0	1546,514	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,778																		

Общее время работы системы, ч 216

Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
28.02.2021	2756,285	117433,305	0	0	115207,648	0	0	28648,92	441,42	5728,38	326,58
09.03.2021	2788,062	119005,961	0	0	116754,164	0	0	28864,92	657,42	5728,38	326,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 11.03.2021 13:36:13