

#4824#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя А. Невского 38абв, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7019
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205532
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,453	-0,139	138,93	141,21	136,08	138,65	-2,57	24	0	0	67,3	62,8	4,5	0,42	0,35	-
25.06.2021	0,42	-0,146	140,77	143,15	137,89	140,57	-2,68	24	0	0	67,2	62,9	4,26	0,42	0,35	-
26.06.2021	0,448	-0,147	142,57	145,02	139,64	142,36	-2,72	24	0	0	67,3	62,9	4,41	0,42	0,35	-
27.06.2021	0,44	-0,155	141,22	143,7	138,27	141,05	-2,78	24	0	0	67,8	63,4	4,44	0,42	0,35	-
28.06.2021	0,464	-0,151	139,75	142,24	136,89	139,7	-2,81	24	0	0	67,1	62,4	4,65	0,42	0,35	-
29.06.2021	0,435	-0,154	140,43	142,98	137,55	140,38	-2,83	24	0	0	67	62,6	4,42	0,32	0,28	-
30.06.2021	0,342	0,012	88,1	87,61	86,48	86,2	0,28	24	0	1	62,9	59,2	3,74	0,42	0,35	-
01.07.2021	0,533	-0,078	142,64	143,9	139,64	141,27	-1,63	24	0	0	68	63,4	4,53	0,42	0,35	-
02.07.2021	0,473	-0,093	134,42	136,03	131,64	133,55	-1,91	24	0	0	67,5	63	4,5	0,42	0,35	-
03.07.2021	0,462	-0,123	135,47	137,48	132,66	134,98	-2,32	24	0	0	67,5	63	4,56	0,42	0,35	-
04.07.2021	0,508	-0,134	134,61	136,83	131,85	134,38	-2,53	24	0	0	67,4	62,4	5,04	0,42	0,35	-
05.07.2021	0,45	-0,142	135,82	138,13	133,01	135,66	-2,65	24	0	0	67,4	62,7	4,63	0,42	0,35	-
06.07.2021	0,447	-0,131	134,93	137,16	132,2	134,7	-2,5	24	0	0	67	62,4	4,56	0,42	0,35	-
07.07.2021	0,404	-0,133	138,09	140,4	135,32	137,86	-2,54	24	0	0	66,9	62,7	4,16	0,42	0,35	-
08.07.2021	0,395	-0,145	141,23	143,63	138,36	141,05	-2,69	24	0	0	66,6	62,6	4,05	0,42	0,35	-
09.07.2021	0,415	-0,141	142,21	144,6	139,39	142,03	-2,64	24	0	0	66,4	62,2	4,14	0,42	0,35	-
10.07.2021	0,399	-0,143	140,34	142,72	137,52	140,16	-2,64	24	0	0	66,7	62,6	4,1	0,42	0,35	-
11.07.2021	0,46	-0,142	138,28	140,64	135,51	138,15	-2,64	24	0	0	66,3	61,7	4,58	0,42	0,35	-
12.07.2021	0,467	-0,148	140,31	142,7	137,43	140,16	-2,73	24	0	0	67,1	62,4	4,63	0,42	0,35	-
13.07.2021	0,417	-0,149	143,74	146,23	140,86	143,59	-2,73	24	0	0	66,8	62,7	4,13	0,42	0,35	-
14.07.2021	0,457	-0,145	137,43	139,86	134,65	137,35	-2,7	24	0	0	66,9	62,3	4,62	0,42	0,35	-
15.07.2021	0,38	-0,161	139,25	141,87	136,41	139,34	-2,93	24	0	0	66,6	62,5	4,12	0,42	0,35	-
16.07.2021	0,389	-0,158	139,82	142,4	136,96	139,87	-2,91	24	0	0	66,6	62,4	4,17	0,41	0,35	-
17.07.2021	0,405	-0,141	127,94	130,4	125,5	128,2	-2,7	24	0	0	65	60,4	4,51	0,42	0,35	-
18.07.2021	0,396	-0,154	137,21	139,86	134,47	137,36	-2,89	24	0	0	66,5	62,2	4,26	0,42	0,35	-
19.07.2021	0,397	-0,159	136,4	139,1	133,7	136,66	-2,96	24	0	0	66,2	61,9	4,33	0,42	0,35	-
20.07.2021	0,404	-0,165	137,19	139,9	134,38	137,4	-3,02	24	0	0	66,6	62,3	4,38	0,42	0,35	-
21.07.2021	0,391	-0,155	136,02	138,65	133,32	136,19	-2,87	24	0	0	66,4	62,1	4,25	0,42	0,35	-
22.07.2021	0,382	-0,156	135,9	138,57	133,18	136,09	-2,91	24	0	0	66,6	62,4	4,23	0,42	0,35	-
23.07.2021	0,433	-0,157	135,56	138,23	132,88	135,81	-2,93	24	0	0	66,4	61,8	4,6	0,42	0,35	-
Итого:	12,866	0	4096,58	4165,2	4013,64	4090,72	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,866															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	109,863	11002,68	11066,47	10775,59	10898,95
23.07.2021	122,729	15099,26	15231,67	14789,23	14989,67

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2021 7:44:26