

#9534#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Чувашская 11, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6898  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00210176  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,159	0,559	99,85	87,8	98,51	86,86	11,65	24	0	0	53,6	47,5	6,14	0,42	0,38	8,2
25.02.2021	1,167	0,544	99,67	88,07	98,29	87,11	11,18	24	0	0	54,3	47,9	6,42	0,42	0,38	10,7
26.02.2021	1,28	0,575	99,77	88,02	98,21	86,97	11,24	24	0	0	57,7	50,4	7,26	0,42	0,38	4,9
27.02.2021	1,323	0,602	100,03	88,02	98,45	86,9	11,55	24	0	0	58,7	51,3	7,4	0,42	0,38	3,2
28.02.2021	1,334	0,644	101,3	87,82	99,79	86,78	13,01	24	0	0	56,9	50	6,85	0,42	0,38	3
01.03.2021	1,293	0,601	100,5	88,01	98,99	86,99	12	24	0	0	56,3	49,3	7,07	0,42	0,38	2,5
02.03.2021	1,3	0,589	100,23	88,05	98,71	87,02	11,69	24	0	0	57	49,8	7,27	0,42	0,38	3,2
03.03.2021	1,168	0,556	100,04	87,91	98,74	86,98	11,76	24	0	0	52,8	46,5	6,29	0,42	0,38	1,3
04.03.2021	1,237	0,548	99,52	87,94	98,08	86,95	11,13	24	0	0	55,9	48,8	7,08	0,42	0,38	1,3
05.03.2021	1,27	0,592	100,09	87,82	98,59	86,81	11,78	24	0	0	56,4	49,4	7,01	0,42	0,38	-0,7
06.03.2021	1,346	0,597	99,94	87,96	98,3	86,85	11,45	24	0	0	59,1	51,4	7,71	0,42	0,38	1,4
07.03.2021	1,311	0,616	100,86	87,89	99,39	86,91	12,48	24	0	0	56	49	7,03	0,42	0,38	1,7
08.03.2021	1,155	0,554	100,11	87,78	98,83	86,9	11,93	24	0	0	52,1	46	6,15	0,42	0,38	0
09.03.2021	1,276	0,614	100,47	87,48	99,05	86,5	12,55	24	0	0	54,9	48,1	6,81	0,42	0,38	-1,7
10.03.2021	1,351	0,59	99,52	87,78	97,86	86,67	11,19	24	0	0	59,9	52,1	7,83	0,42	0,38	-0,7
11.03.2021	1,29	0,581	99,8	87,67	98,29	86,64	11,65	24	0	0	57	49,8	7,25	0,42	0,38	-0,8
12.03.2021	1,29	0,581	99,8	87,67	98,29	86,64	11,65	24	0	0	57	49,8	7,25	0,42	0,38	4,6
13.03.2021	1,221	0,571	99,71	87,68	98,27	86,71	11,56	24	0	0	55,6	48,9	6,68	0,42	0,38	4,9
14.03.2021	1,349	0,631	100,44	87,56	98,87	86,51	12,36	24	0	0	57,6	50,3	7,36	0,42	0,38	3,7
15.03.2021	1,197	0,505	98,07	87,69	96,57	86,66	9,91	24	0	0	57,5	50,2	7,24	0,42	0,38	3,2
16.03.2021	1,17	0,534	98,91	87,5	97,51	86,52	10,99	24	0	0	55,1	48,6	6,55	0,42	0,38	2,5
17.03.2021	1,109	0,503	98,51	87,53	97,19	86,62	10,57	24	0	0	53,3	47	6,32	0,42	0,38	1,6
18.03.2021	1,268	0,526	98,75	88,13	97,13	87,02	10,11	24	0	0	59,5	51,8	7,68	0,42	0,38	1
19.03.2021	1,205	0,515	98,62	88,06	97,11	87,03	10,08	24	0	0	57,3	50,1	7,22	0,42	0,38	-1,1
20.03.2021	1,251	0,581	99,97	87,96	98,48	86,92	11,56	24	0	0	56,9	50	6,86	0,42	0,38	-1,1
21.03.2021	1,261	0,608	100,37	87,77	98,95	86,83	12,12	24	0	0	54,8	47,9	6,89	0,42	0,38	1,8
22.03.2021	1,28	0,553	98,97	87,88	97,37	86,76	10,61	24	0	0	58,9	51,4	7,54	0,42	0,38	2,6
23.03.2021	1,187	0,503	98,3	87,9	96,75	86,86	9,89	24	0	0	57,5	50,3	7,16	0,42	0,38	-
Итого:	35,048	0	2792,12	2459,35	2750,57	2430,92	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,048															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1301,862	118924,88	108669,09	117135,18	107399,11
23.03.2021	1336,91	121717	111128,44	119885,75	109830,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.03.2021 14:25:39