

#130807#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 11, Калининград
5346
6727
ВКТ-7
00206464
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,524	0,05	139,28	138,1	136,27	135,39	0,88	24	0	0	68,9	65,5	3,43	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,457	0,053	142,9	141,71	139,84	138,89	0,95	24	0	0	68,9	66,1	2,85	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,523	0,052	143,2	141,97	140,1	139,15	0,95	24	0	0	69	65,7	3,31	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,569	0,053	142,37	141,1	139,32	138,35	0,97	24	0	0	69	65,4	3,66	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,519	0,053	142,46	141,21	139,4	138,43	0,97	24	0	0	69	65,7	3,29	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,502	0,051	141,79	140,57	138,73	137,81	0,92	24	0	0	69	65,8	3,21	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,459	0,057	142,42	141,2	139,36	138,37	0,99	24	0	0	69	66,2	2,84	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,479	0,057	142,52	141,29	139,44	138,47	0,97	24	0	0	69,1	66,1	3	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,512	0,056	141,9	140,67	138,84	137,87	0,97	24	0	0	69,1	65,8	3,26	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,492	0,048	129,31	128,13	126,6	125,68	0,92	22	2	1	68,4	65	3,45	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,574	0,054	141,81	140,46	138,75	137,75	1	24	0	0	69	65,3	3,68	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,475	0,061	142,44	141,15	139,38	138,33	1,05	24	0	0	69,2	66,2	2,93	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,536	0,056	142,43	141,17	139,36	138,36	1	24	0	0	69,1	65,7	3,38	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,519	0,052	142,21	140,99	139,16	138,21	0,95	24	0	0	69,2	65,8	3,3	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,538	0,049	140,18	139	137,16	136,28	0,88	24	0	0	69,3	65,7	3,53	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,469	0,047	141,3	140,2	138,28	137,43	0,85	24	0	0	69,1	66,1	2,99	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,475	0,05	140,64	139,55	137,63	136,76	0,87	24	0	0	69,4	66,3	3,05	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,559	0,046	138,51	137,38	135,52	134,69	0,83	24	0	0	69,2	65,4	3,75	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,503	0,051	138,79	137,67	135,85	134,96	0,89	24	0	0	68,9	65,6	3,29	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,531	0,05	138,4	137,24	135,44	134,55	0,89	24	0	0	69,1	65,6	3,5	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,52	0,053	138,82	137,6	135,84	134,88	0,96	24	0	0	69,3	65,9	3,4	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,526	0,054	139,48	138,2	136,48	135,49	0,99	24	0	0	69	65,6	3,4	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,481	0,054	139,67	138,41	136,66	135,68	0,98	24	0	0	69,1	66,1	3,06	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,515	0,059	139,57	138,25	136,58	135,54	1,04	24	0	0	69,2	65,9	3,29	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,615	0,061	138,91	137,52	135,92	134,84	1,08	24	0	0	69,4	65,4	4,02	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,496	0,058	141,97	140,64	138,89	137,85	1,04	24	0	0	69,3	66,2	3,09	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,497	0,057	141,2	139,87	138,15	137,09	1,06	24	0	0	69,2	66,1	3,14	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,514	0,058	139,27	137,94	136,26	135,2	1,06	24	0	0	69,2	66	3,27	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,525	0,061	137,3	135,95	134,36	133,29	1,07	24	0	0	69,2	65,7	3,43	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,451	0,063	137,55	136,24	134,64	133,53	1,11	24	0	0	68,8	66	2,83	0,6	0,4	-
Итого:	15,355	0	4208,6	4171,38	4118,21	4089,12	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,355															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	1979,308	184639,78	182612,95	180368,15	179447,69
23.05.2025	1994,663	188848,38	186784,33	184486,36	183536,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:48:33