

#121175#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 55, Калининград (ГВС)
5346
8096
ВКТ-9
5116
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,452	0	19,335	13,461	0	19,052	13,353	0	24	0	0	0	56	42,1	0	0,14	0,49	0	-
25.02.2025	0,499	0	20,105	13,108	0	19,811	13,003	0	24	0	0	0	56	42	0	0,13	0,48	0	-
26.02.2025	0,486	0	19,458	12,543	0	19,181	12,447	0	24	0	0	0	55,4	41,4	0	0,34	0,5	0	-
27.02.2025	0,483	0	19,512	12,724	0	19,233	12,624	0	24	0	0	0	55,6	41,7	0	0,34	0,5	0	-
28.02.2025	0,482	0	19,615	12,885	0	19,332	12,783	0	24	0	0	0	55,7	41,8	0	0,3	0,5	0	-
01.03.2025	0,471	0	19,43	13,004	0	19,149	12,901	0	24	0	0	0	55,8	41,9	0	0,27	0,5	0	-
02.03.2025	0,562	0	22	13,941	0	21,674	13,825	0	24	0	0	0	56,5	42,7	0	0,26	0,49	0	-
03.03.2025	0,461	0	20,305	14,531	0	20,001	14,408	0	24	0	0	0	56,8	43,2	0	0,25	0,49	0	-
04.03.2025	0,482	0	20,687	14,457	0	20,378	14,334	0	24	0	0	0	56,8	43,2	0	0,23	0,49	0	-
05.03.2025	0,477	0	20,065	13,888	0	19,765	13,773	0	24	0	0	0	56,7	42,8	0	0,21	0,48	0	-
06.03.2025	0,436	0	18,44	12,834	0	18,167	12,731	0	24	0	0	0	56,4	42,2	0	0,2	0,49	0	-
07.03.2025	0,437	0	18,36	12,636	0	18,088	12,533	0	24	0	0	0	56,4	42,4	0	0,19	0,48	0	-
08.03.2025	0,442	0	18,49	12,668	0	18,216	12,565	0	24	0	0	0	56,4	42,4	0	0,19	0,49	0	-
09.03.2025	0,454	0	18,717	12,669	0	18,44	12,566	0	24	0	0	0	56,5	42,4	0	0,19	0,49	0	-
10.03.2025	0,466	0	18,787	12,344	0	18,509	12,243	0	24	0	0	0	56,4	42,5	0	0,18	0,48	0	-
11.03.2025	0,491	0	19,303	12,368	0	19,018	12,266	0	24	0	0	0	56,5	42,6	0	0,38	0,47	0	-
12.03.2025	0,51	0	19,675	12,204	0	19,388	12,105	0	24	0	0	0	56,2	42,3	0	0,36	0,48	0	-
13.03.2025	0,463	0	18,795	12,32	0	18,524	12,222	0	23,75	0,25	0	32774	55,8	42	0	0,41	0,48	0	-
14.03.2025	0,504	0	19,57	12,184	0	19,287	12,086	0	24	0	0	0	55,9	42,1	0	0,45	0,46	0	-
15.03.2025	0,546	0	20,485	12,356	0	20,185	12,256	0	24	0	0	0	56,2	42,2	0	0,39	0,47	0	-
16.03.2025	0,524	0	20,168	12,526	0	19,872	12,425	0	24	0	0	0	56,2	42,3	0	0,34	0,47	0	-
17.03.2025	0,498	0	19,44	12,323	0	19,157	12,226	0	24	0	0	0	56	41,8	0	0,3	0,47	0	-
18.03.2025	0,485	0	19,037	12,131	0	18,761	12,035	0	24	0	0	0	56	41,8	0	0,27	0,46	0	-
19.03.2025	0,468	0	18,62	12,046	0	18,349	11,951	0	24	0	0	0	55,9	41,7	0	0,25	0,47	0	-
20.03.2025	0,533	0	19,658	11,724	0	19,368	11,632	0	24	0	0	0	56,2	41,7	0	0,24	0,47	0	-
21.03.2025	0,482	0	18,645	11,771	0	18,373	11,679	0	24	0	0	0	56	41,6	0	0,23	0,49	0	-
22.03.2025	0,509	0	19,345	11,951	0	19,06	11,856	0	24	0	0	0	56,3	42	0	0,22	0,48	0	-
23.03.2025	0,514	0	20,283	12,892	0	19,981	12,784	0	22,6	1,4	786435	32768	56,5	42,9	0	0,23	0,46	0	-
Итого:	13,617	0	546,33	356,489	0	538,319	353,612	0	670,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,617																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

670,35

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	1116,052	40523,945	25095,887	0	39933,203	24918,594	0	64325,17	766,02	4808,73	2
23.03.2025	1129,67	41070,273	25452,373	0	40471,52	25272,205	0	64995,52	1436,37	4810,38	3,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:57:07