

#91516#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/24г.-20/08/24г.

Абонент: Барнаульская 6

Адрес: Центр спец. видов мед. помощи

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

txb: не исп.

Серийный номер 20113445, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 KCH=0xA30E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	BHP ч	VOC ч	HC
20.07.24 23	59,77	49,86	9,9	4,03	3,68	7,581	7,456	0,074	24	0	
21.07.24 23	59,42	51,86	7,56	3,9	3,61	8,185	8,051	0,061	24	0	
22.07.24 23	60,06	49,48	10,58	3,82	3,56	10,764	10,585	0,112	24	0	
23.07.24 23	60,42	49,32	11,1	3,87	3,6	11,783	11,585	0,129	24	0	
24.07.24 23	61,22	49,34	11,88	3,94	3,63	10,215	10,039	0,119	24	0	
25.07.24 23	61,25	49,61	11,64	3,95	3,65	12,314	12,101	0,141	24	0	
26.07.24 23	60,65	50,11	10,55	3,96	3,66	12,765	12,549	0,132	24	0	
27.07.24 23	59,16	51,89	7,26	3,98	3,67	9,334	9,183	0,067	24	0	
28.07.24 23	59,21	51,42	7,78	3,95	3,66	9,919	9,758	0,076	24	0	
29.07.24 23	60,36	50,18	10,18	3,95	3,66	12,549	12,337	0,126	24	0	
30.07.24 23	61	50,14	10,86	3,98	3,69	13,352	13,124	0,143	24	0	
31.07.24 23	61,41	51,68	9,72	3,98	3,69	14,804	14,546	0,142	24	0	
01.08.24 23	61	51,03	9,97	3,99	3,7	13,158	12,932	0,129	24	0	
02.08.24 23	61,19	50,07	11,12	3,95	3,66	12,784	12,563	0,14	24	0	
03.08.24 23	59,55	51,9	7,65	3,92	3,56	10,705	10,53	0,081	24	0	
04.08.24 23	59	51,4	7,6	3,97	3,57	9,188	9,04	0,069	24	0	
05.08.24 23	61,52	52,43	9,09	< 3,98	3,58	14,509	14,256	0,13	24	0	*
06.08.24 23	60,75	48,42	12,33	3,95	3,64	12,93	12,71	0,157	24	0	
07.08.24 23	60,54	48,98	11,56	3,9	3,63	13,375	13,149	0,152	24	0	
08.08.24 23	60,58	49,66	10,92	3,9	3,64	12,53	12,318	0,135	24	0	
09.08.24 23	60,23	49,25	10,98	3,89	3,63	11,754	11,558	0,127	24	0	
10.08.24 23	58,33	51,18	7,16	3,89	3,64	9,07	8,927	0,064	24	0	
11.08.24 23	58,28	51,36	6,91	3,88	3,64	9,496	9,347	0,065	24	0	
12.08.24 23	60,09	48,76	11,33	3,89	3,64	12,06	11,859	0,134	24	0	
13.08.24 23	60,35	48,44	11,91	3,91	3,64	12,739	12,525	0,149	24	0	
14.08.24 23	60,56	48,38	12,17	3,9	3,64	12,775	12,559	0,153	24	0	
15.08.24 23	60,55	48,22	12,33	3,91	3,64	12,261	12,054	0,149	24	0	

16.08.24 23	62,14	51,94	10,19		3,9	3,63	14,748	14,486	0,148	24	0
17.08.24 23	59,04	52,47	6,56		3,91	3,63	9,436	9,284	0,061	24	0
18.08.24 23	58,62	50,73	7,88		3,9	3,63	9,199	9,053	0,071	24	0
19.08.24 23	61,41	51,94	9,47		3,9	3,64	14,446	14,196	0,135	24	0
20.08.24 23	60,79	51,69	9,1	<	3,9	3,65	13,229	13,004	0,118	24	0 *
Итого/Средн	60,4	50,38	10,02		3,93	3,64	373,954	367,666	3,686	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	BHP	BOS
	м3	т	Гкал	ч	ч
19.07.24 23	3570,02	3493,432	43,711	2387	314
20.08.24 23	3943,974	3861,098	47,397	3155	314
Итого	373,954	367,666	3,686	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

