

#9374#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.01.2021 по 08.02.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 53, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7769
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5108
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.02.2021	0,472	0	14,485	7,772	0	14,253	7,717	0	24	0	0	0	58,9	39,9	0	0,41	0,4	0	-3,1
02.02.2021	0,411	0	13,595	7,832	0	13,39	7,78	0	24	0	0	0	57,2	39	0	0,4	0,4	0	-3,2
03.02.2021	0,455	0	14,18	7,725	0	13,956	7,67	0	24	0	0	0	58,6	39,8	0	0,41	0,4	0	-0,6
04.02.2021	0,457	0	14,23	7,632	0	14,008	7,579	0	24	0	0	0	58,2	39,6	0	0,4	0,4	0	-4,4
05.02.2021	0,475	0	14,187	7,845	0	13,946	7,786	0	24	0	0	0	61	40,9	0	0,41	0,41	0	-4,4
06.02.2021	0,493	0	14,845	8,122	0	14,596	8,061	0	24	0	0	0	60,5	41	0	0,41	0,4	0	-12,8
07.02.2021	0,498	0	15,385	8,132	0	15,141	8,073	0	24	0	0	0	58,7	40,5	0	0,4	0,39	0	-14,3
08.02.2021	0,48	0	14,857	8,25	0	14,617	8,191	0	24	0	0	0	59,3	40,2	0	0,4	0,4	0	-
Итого:	3,741	0	115,764	63,31	0	113,907	62,857	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,741																		

Общее время работы системы, ч 192

Период нормальной работы системы, ч 192

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
31.01.2021	627,224	20726,301	11804,852	0	20405,664	11717,471	0	31019,98	760,32	2617,05	7,68
08.02.2021	630,966	20842,066	11868,164	0	20519,57	11780,327	0	31211,98	952,32	2617,05	7,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 15.02.2021 15:56:16