

#126263#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Артиллерийская 53, Калининград (ГВС)

5346

7769

ВКТ-9

5108

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,497	0	22,593	16,5	0	22,242	16,341	0	24	0	524288	0	58,1	45,5	0	0,49	0,19	0	5,5
25.03.2025	0,467	0	21,9	16,475	0	21,558	16,316	0	24	0	524288	0	58,3	45,5	0	0,49	0,17	0	4,4
26.03.2025	0,519	0	22,59	15,992	0	22,239	15,84	0	24	0	524288	0	58,2	45,4	0	0,49	0,23	0	6,9
27.03.2025	0,503	0	21,337	14,937	0	21,006	14,798	0	24	0	524288	0	58,2	44,9	0	0,49	0,19	0	5,7
28.03.2025	0,517	0	21,59	14,78	0	21,255	14,641	0	23,95	0,05	524288	32774	58,1	45	0	0,49	0,2	0	8,9
29.03.2025	0,497	0	21,13	14,792	0	20,801	14,653	0	24	0	524288	0	58,2	45	0	0,49	0,18	0	9,9
30.03.2025	0,528	0	21,68	14,625	0	21,341	14,485	0	24	0	524288	0	58,4	45,3	0	0,49	0,17	0	6,8
31.03.2025	0,485	0	20,69	14,582	0	20,368	14,447	0	24	0	524288	0	58,2	44,8	0	0,49	0,21	0	5,9
01.04.2025	0,485	0	20,547	14,505	0	20,227	14,371	0	24	0	524288	0	58,3	44,6	0	0,49	0,21	0	-
02.04.2025	0,475	0	20,367	14,54	0	20,05	14,405	0	24	0	524288	0	58,3	44,7	0	0,49	0,2	0	-
03.04.2025	0,485	0	20,455	14,357	0	20,135	14,224	0	24	0	524288	0	58,4	44,8	0	0,49	0,19	0	-
04.04.2025	0,499	0	20,695	14,247	0	20,372	14,114	0	24	0	524288	0	58,3	44,8	0	0,49	0,21	0	-
05.04.2025	0,512	0	20,745	14,16	0	20,421	14,031	0	24	0	524288	0	58,4	44,3	0	0,49	0,26	0	-
06.04.2025	0,525	0	21,105	14,337	0	20,775	14,207	0	24	0	524288	0	58,4	44,3	0	0,49	0,17	0	-
07.04.2025	0,475	0	20,082	14,322	0	19,768	14,192	0	24	0	524288	0	58,4	44,3	0	0,49	0,21	0	-
08.04.2025	0,509	0	20,54	14,07	0	20,217	13,942	0	24	0	524288	0	58,5	44,3	0	0,49	0,21	0	-
09.04.2025	0,478	0	20,122	14,377	0	19,807	14,247	0	24	0	524288	0	58,5	44,3	0	0,49	0,2	0	-
10.04.2025	0,485	0	20,047	14,157	0	19,733	14,03	0	24	0	524288	0	58,5	44,1	0	0,49	0,2	0	-
11.04.2025	0,454	0	19,305	13,985	0	19,003	13,86	0	24	0	524288	0	58,4	44	0	0,5	0,24	0	-
12.04.2025	0,485	0	19,892	13,9	0	19,58	13,774	0	24	0	524288	0	58,5	44,2	0	0,49	0,2	0	-
13.04.2025	0,529	0	20,66	13,637	0	20,335	13,512	0	24	0	524288	0	58,6	44,5	0	0,49	0,2	0	-
14.04.2025	0,462	0	19,38	13,652	0	19,076	13,526	0	24	0	524288	0	58,4	44,6	0	0,49	0,18	0	-
15.04.2025	0,449	0	19,185	13,757	0	18,883	13,63	0	24	0	524288	0	58,5	44,7	0	0,49	0,18	0	-
16.04.2025	0,46	0	18,972	13,317	0	18,674	13,196	0	24	0	524288	0	58,6	44,3	0	0,5	0,24	0	-
17.04.2025	0,489	0	19,137	12,965	0	18,834	12,849	0	24	0	524288	0	58,8	44	0	0,5	0,24	0	-
18.04.2025	0,439	0	18,067	12,922	0	17,78	12,807	0	24	0	524288	0	58,9	44	0	0,5	0,24	0	-
19.04.2025	0,5	0	19,16	12,795	0	18,855	12,681	0	24	0	524288	0	58,9	43,8	0	0,49	0,25	0	-
20.04.2025	0,47	0	18,607	12,93	0	18,312	12,816	0	24	0	524288	0	58,8	43,6	0	0,49	0,22	0	-
21.04.2025	0,485	0	18,88	12,77	0	18,585	12,661	0	24	0	524288	0	58,3	43,1	0	0,49	0,25	0	-
22.04.2025	0,458	0	18,475	13,04	0	18,187	12,929	0	24	0	524288	0	58,3	42,9	0	0,5	0,23	0	-
23.04.2025	0,456	0	18,455	13,19	0	18,165	13,078	0	24	0	524288	0	58,5	42,9	0	0,5	0,25	0	-
Итого:	15,077	0	626,39	438,615	0	616,584	434,603	0	743,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,077																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,95

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	1307,01	44230,883	25856,85	0	43543,961	25657,908	0	64894,37	694,3	5030,85	1,7
23.04.2025	1322,089	44857,277	26295,471	0	44160,543	26092,51	0	65638,32	1438,25	5030,9	1,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:57:24