

#126251#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 67-77, Калининград (Отоп)
5346
3642
ВКТ-7
00070175
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,4	194,12	194,61	192,33	193,32	-0,99	24	0	0	43,7	36,4	7,28	0	0	-
25.03.2025	1,625	248,83	249,44	246,39	247,65	-1,26	24	0	0	44,9	38,2	6,61	0	0	-
26.03.2025	1,375	248,17	248,58	246,01	246,9	-0,89	24	0	0	42	36,4	5,6	0	0	-
27.03.2025	1,486	246,51	247,04	244,29	245,36	-1,07	24	0	0	43,3	37,2	6,09	0	0	-
28.03.2025	1,433	247,17	247,67	244,94	245,99	-1,05	24	0	0	43,2	37,3	5,86	0	0	-
29.03.2025	1,386	246,2	246,61	244,04	244,93	-0,89	24	0	0	43,2	37,6	5,68	0	0	-
30.03.2025	1,313	246,83	247,23	244,67	245,55	-0,88	24	0	0	42,2	36,9	5,38	0	0	-
31.03.2025	1,416	246,89	247,4	244,72	245,72	-1	24	0	0	42,9	37,1	5,79	0	0	-
01.04.2025	1,589	245,34	245,86	243	244,12	-1,12	24	0	0	44,5	38	6,55	0	0	-
02.04.2025	1,499	246,25	246,82	243,94	245,1	-1,16	24	0	0	43,8	37,7	6,15	0	0	-
03.04.2025	1,379	246,32	246,73	244,16	245,05	-0,89	24	0	0	43	37,3	5,67	0	0	-
04.04.2025	1,345	244,87	245,36	242,71	243,68	-0,97	24	0	0	42,7	37,1	5,56	0	0	-
05.04.2025	1,855	246,87	247,54	244,21	245,66	-1,45	24	0	0	47,1	39,5	7,6	0	0	-
06.04.2025	2,2	249,71	250,7	246,63	248,63	-2	24	0	0	50,6	41,7	8,94	0	0	-
07.04.2025	1,955	249,38	250,18	246,58	248,18	-1,6	24	0	0	48,3	40,4	7,94	0	0	-
08.04.2025	1,778	247,56	248,13	244,99	246,29	-1,3	24	0	0	46,4	39,2	7,28	0	0	-
09.04.2025	1,682	248,21	248,94	245,75	247,13	-1,38	24	0	0	45,5	38,6	6,88	0	0	-
10.04.2025	2,024	247,3	248,12	244,43	246,1	-1,67	24	0	0	49,3	41	8,29	0	0	-
11.04.2025	1,592	247,66	248,27	245,26	246,47	-1,21	24	0	0	44,8	38,3	6,51	0	0	-
12.04.2025	1,531	248,44	249,07	246,07	247,3	-1,23	24	0	0	44,2	37,9	6,23	0	0	-
13.04.2025	1,356	246,91	247,45	244,75	245,77	-1,02	24	0	0	42,8	37,3	5,55	0	0	-
14.04.2025	1,315	247,46	247,82	245,26	246,14	-0,88	24	0	0	43,2	37,9	5,37	0	0	-
15.04.2025	0,741	144,87	145,18	143,59	144,23	-0,64	24	0	0	42,9	37,8	5,14	0	0	-
Итого:	35,275	5531,87	5544,75	5478,72	5505,27	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,275														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	2532,736	364199,67	364137,41	360110,61	361143,53
15.04.2025	2568,011	369731,54	369682,16	365589,33	366648,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 8:48:44