

#8878#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 45, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 3934
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00067785
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	1,064	46,38	46,83	45,27	46,35	-1,08	24	0	0	71,9	48,4	23,49	0	0	2
25.01.2021	1,034	44,34	44,77	43,3	44,31	-1,01	24	0	0	71,9	48	23,86	0	0	1,4
26.01.2021	1,124	48,15	48,6	46,95	48,12	-1,17	24	0	0	73,5	49,5	24	0	0	1,5
27.01.2021	1,131	48,28	48,74	47,08	48,22	-1,14	24	0	0	73,6	49,6	24	0	0	1,5
28.01.2021	1,105	46,7	47,17	45,52	46,67	-1,15	24	0	0	73,3	49	24,27	0	0	-0,9
29.01.2021	1,238	47,05	47,4	45,78	46,85	-1,07	24	0	0	77,9	50,8	27,06	0	0	-4,4
30.01.2021	1,273	50,19	50,6	48,8	49,89	-1,09	24	0	0	78,1	52	26,09	0	0	-0,2
31.01.2021	1,232	49,11	49,53	47,85	48,88	-1,03	24	0	0	77	51,2	25,77	0	0	0
01.02.2021	1,232	47,8	48,2	46,55	47,6	-1,05	24	0	0	77,5	51	26,43	0	0	-3,1
02.02.2021	1,292	49,35	49,71	47,99	49,06	-1,07	24	0	0	78,9	52	26,85	0	0	-3,2
03.02.2021	1,323	53,96	54,42	52,51	53,7	-1,19	24	0	0	78,4	53,2	25,18	0	0	-0,6
04.02.2021	1,33	50,91	51,26	49,51	50,56	-1,05	24	0	0	79,6	52,7	26,87	0	0	-4,4
05.02.2021	1,419	52,61	52,92	51,06	52,18	-1,12	24	0	0	82,6	54,8	27,8	0	0	-4,4
06.02.2021	1,415	48,11	48,28	46,6	47,6	-1	24	0	0	84,8	54,4	30,38	0	0	-12,8
07.02.2021	1,41	45,17	45,25	43,73	44,62	-0,89	24	0	0	85,6	53,3	32,22	0	0	-14,3
08.02.2021	1,427	45,46	45,54	44,02	44,94	-0,92	24	0	0	85,3	52,9	32,41	0	0	-11,3
09.02.2021	1,467	48,06	48,18	46,57	47,46	-0,89	24	0	0	85,4	54	31,46	0	0	-9
10.02.2021	1,428	45,14	45,2	43,7	44,59	-0,89	24	0	0	85,8	53,2	32,7	0	0	-14
11.02.2021	1,433	44,95	45	43,51	44,4	-0,89	24	0	0	85,6	52,7	32,88	0	0	-11,1
12.02.2021	1,451	47,13	47,24	45,64	46,57	-0,93	24	0	0	85,1	53,4	31,74	0	0	-9,6
13.02.2021	1,377	52,48	52,8	50,99	52,08	-1,09	24	0	0	80,2	53,2	27	0	0	-0,1
14.02.2021	1,352	54,73	55,15	53,28	54,43	-1,15	24	0	0	78,5	53,2	25,35	0	0	0,6
15.02.2021	1,425	56,04	56,4	54,37	55,63	-1,26	24	0	0	81,1	54,9	26,2	0	0	-1,7
16.02.2021	1,395	53,77	54,11	52,21	53,38	-1,17	24	0	0	81,2	54,4	26,74	0	0	-3,5
17.02.2021	1,342	50,84	51,14	49,36	50,42	-1,06	24	0	0	80,8	53,5	27,24	0	0	-7,1
18.02.2021	1,349	46,55	46,71	45,15	46,08	-0,93	24	0	0	82,4	52,6	29,8	0	0	-10,8
19.02.2021	1,327	47,27	47,48	45,87	46,86	-0,99	24	0	0	81,2	52,2	28,9	0	0	-5,1
20.02.2021	1,252	53,95	54,41	52,59	53,69	-1,1	24	0	0	76	52,2	23,82	0	0	2,8
21.02.2021	1,167	54,23	54,76	52,95	54,04	-1,09	24	0	0	73,2	51,1	22,06	0	0	4,5
22.02.2021	1,142	54,93	55,5	53,65	54,78	-1,13	24	0	0	72,9	51,5	21,35	0	0	-
Итого:	38,956	1483,64	1493,3	1442,36	1473,96	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,956														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	1386,331	72680,07	72917,58	71107,07	72060,98
22.02.2021	1425,287	74163,71	74410,88	72549,43	73534,94

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2021 11:51:17