

#121151#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 45, Калининград
5346
3934
ВКТ-7
00067785
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,357	78,54	79,8	76,71	78,69	-1,98	24	0	0	71,2	53,5	17,69	0	0	-
25.02.2025	1,294	74,09	75,28	72,45	74,32	-1,87	24	0	0	69,7	51,8	17,87	0	0	-
26.02.2025	1,299	80,36	81,82	78,58	80,73	-2,15	24	0	0	69,4	52,9	16,53	0	0	-
27.02.2025	1,301	82,59	84,12	80,79	82,95	-2,16	24	0	0	69,2	53,1	16,12	0	0	-
28.02.2025	1,281	79,33	80,73	77,59	79,7	-2,11	24	0	0	69	52,5	16,51	0	0	-
01.03.2025	1,332	78,17	79,51	76,39	78,45	-2,06	24	0	0	70,6	53,1	17,49	0	0	-
02.03.2025	1,317	79,95	81,42	78,15	80,3	-2,15	24	0	0	70	53,1	16,88	0	0	-
03.03.2025	1,311	82,06	83,61	80,26	82,5	-2,24	24	0	0	69,3	52,9	16,33	0	0	-
04.03.2025	1,303	82,61	84,25	80,83	83,13	-2,3	24	0	0	68,9	52,8	16,13	0	0	-
05.03.2025	1,314	86,06	87,88	84,19	86,71	-2,52	24	0	0	69	53,3	15,65	0	0	-
06.03.2025	1,304	88,86	90,87	86,92	89,6	-2,68	24	0	0	68,9	53,9	15,03	0	0	-
07.03.2025	1,287	88,6	90,58	86,67	89,3	-2,63	24	0	0	69	54,2	14,85	0	0	-
08.03.2025	1,251	88,37	90,37	86,41	89,1	-2,69	24	0	0	69,2	54,6	14,5	0	0	-
09.03.2025	1,259	88,35	90,29	86,4	89,01	-2,61	24	0	0	69,2	54,7	14,58	0	0	-
10.03.2025	1,228	91,97	94,07	89,97	92,73	-2,76	24	0	0	69	55,3	13,7	0	0	-
11.03.2025	1,208	84,13	85,89	82,32	84,69	-2,37	24	0	0	68,8	54,1	14,68	0	0	-
12.03.2025	1,232	83,43	85,13	81,62	83,96	-2,34	24	0	0	69	53,9	15,11	0	0	-
13.03.2025	1,184	76,81	78,4	75,09	77,33	-2,24	24	0	0	69,7	54	15,78	0	0	-
14.03.2025	1,246	78,07	79,48	76,29	78,38	-2,09	24	0	0	71,4	55,1	16,33	0	0	-
15.03.2025	1,294	78,55	80	76,66	78,81	-2,15	24	0	0	72,8	55,9	16,89	0	0	-
16.03.2025	1,336	79,75	81,31	77,87	80,16	-2,29	24	0	0	72,5	55,4	17,14	0	0	-
17.03.2025	1,381	77,63	79	75,75	77,86	-2,11	24	0	0	73,1	54,9	18,25	0	0	-
18.03.2025	1,357	80,83	82,45	78,99	81,33	-2,34	24	0	0	71,2	54	17,2	0	0	-
19.03.2025	1,293	80,84	82,58	79,1	81,49	-2,39	24	0	0	69,6	53,2	16,4	0	0	-
20.03.2025	1,278	82,69	84,56	80,85	83,38	-2,53	24	0	0	69,4	53,6	15,81	0	0	-
21.03.2025	1,267	87,71	89,86	85,79	88,59	-2,8	24	0	0	69,2	54,4	14,78	0	0	-
22.03.2025	1,263	86,37	88,47	84,48	87,26	-2,78	24	0	0	69	54	14,95	0	0	-
Итого:	34,777	2226,72	2271,73	2177,12	2240,46	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,777														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	755,355	46376,95	47092,72	42891,96	43959,57
22.03.2025	790,132	48603,67	49364,45	45069,08	46200,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 15:04:26