#98992#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК Адрес потребителя Артиллерийская 45, Калининград 5346

 Номер абонента
 5346

 Порядковый номер
 3934

 Тип теплосчётчика
 ВКТ-7

 Заводской номер
 00067785

Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, T	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	р1, МПа	р2, МПа	TempNar, °C
08.10.2024	0,201	85,72	86,5	84,02	84,9	-0,88	24	0	0	65,8	63,4	2,44	0	0	-
09.10.2024	0,426	103,78	103,91	101,56	101,95	-0,39	24	0	0	68,1	63,8	4,21	0	0	-
10.10.2024	0,437	97,61	100,14	95,56	98,3	-2,74	24	0	0	68	63,5	4,57	0	0	-
11.10.2024	0,433	96,08	98,64	94,04	96,78	-2,74	24	0	0	68,2	63,6	4,6	0	0	-
12.10.2024	0,424	92,75	95,25	90,79	93,45	-2,66	24	0	0	68,6	64	4,64	0	0	-
13.10.2024	0,39	85,73	88	83,94	86,34	-2,4	24	0	0	68,3	63,6	4,62	0	0	-
14.10.2024	0,416	95,4	98,18	93,35	96,3	-2,95	24	0	0	68,5	64	4,47	0	0	-
15.10.2024	0,408	92,95	95,65	90,93	93,8	-2,87	24	0	0	68,7	64,3	4,48	0	0	-
16.10.2024	0,395	89,09	91,56	87,15	89,82	-2,67	24	0	0	68,8	64,3	4,53	0	0	-
17.10.2024	0,408	89,84	92,37	87,89	90,62	-2,73	24	0	0	68,5	63,9	4,64	0	0	-
18.10.2024	0,414	90,75	93,33	88,8	91,58	-2,78	24	0	0	68,4	63,7	4,67	0	0	-
19.10.2024	0,404	89,15	91,64	87,26	89,89	-2,63	24	0	0	68,5	63,8	4,64	0	0	-
20.10.2024	0,405	88,96	91,48	87,07	89,75	-2,68	24	0	0	68,6	63,9	4,65	0	0	-
21.10.2024	0,415	92,13	94,7	90,18	92,94	-2,76	24	0	0	68,5	63,9	4,59	0	0	-
22.10.2024	0,421	94,46	97,15	92,41	95,3	-2,89	24	0	0	68,6	64	4,51	0	0	-
23.10.2024	0,965	94,25	96,66	92,3	95,15	-2,85	24	0	0	68	57,6	10,43	0	0	-
Итого:	6,962	1478,65	1515,16	1447,25	1486,87	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,962										·				

Общее время работы системы, ч Период нормальной работы системы, ч 384 384

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dМ1, т	dМ2, т
07.10.2024	585,15	35422,3	35919,04	32185,51	32945,21
23.10.2024	592,112	36900.95	37434.2	33632.76	34432.08

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 8:34:43