

#8707#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 4244
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00119546
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	1,065	0,044	121,23	119,6	119,96	118,78	1,18	24	0	0	47,2	38,7	8,48	0,6	0,4	4,7
25.02.2022	1,044	0,048	120,13	118,55	118,92	117,74	1,18	24	0	0	46,7	38,4	8,37	0,6	0,4	4,4
26.02.2022	1,094	0,048	117,4	115,8	116,16	114,98	1,18	24	0	0	47,9	38,9	9,02	0,6	0,4	2,9
27.02.2022	1,237	0,05	117,48	115,76	116,04	114,8	1,24	24	0	0	51,1	40,9	10,21	0,6	0,4	0,6
28.02.2022	1,122	0,048	117,5	115,85	116,21	115	1,21	24	0	0	48,8	39,6	9,23	0,6	0,4	0,5
01.03.2022	1,166	0,049	117,62	115,95	116,28	115,04	1,24	24	0	0	49,8	40,2	9,59	0,6	0,4	-1,2
02.03.2022	1,138	0,049	117,66	115,99	116,34	115,12	1,22	24	0	0	49,3	40	9,33	0,6	0,4	-0,1
03.03.2022	1,09	0,049	117,63	116,03	116,37	115,17	1,2	24	0	0	48,1	39,1	8,94	0,6	0,4	2,7
04.03.2022	1,16	0,05	117,75	116,08	116,39	115,12	1,27	24	0	0	49,5	40	9,5	0,6	0,4	2,1
05.03.2022	1,316	0,054	117,96	116,17	116,43	115,21	1,22	24	0	0	53,1	42,2	10,85	0,6	0,4	-2,2
06.03.2022	1,273	0,053	117,84	116,08	116,32	115,12	1,2	24	0	0	52,1	41,6	10,49	0,6	0,4	-1,1
07.03.2022	1,164	0,05	117,74	116,07	116,41	115,19	1,22	24	0	0	49,5	40	9,56	0,6	0,4	1,7
08.03.2022	1,085	0,045	117,61	116	116,31	115,17	1,14	24	0	0	47,9	39	8,92	0,6	0,4	2,8
09.03.2022	1,135	0,046	117,66	116	116,32	115,13	1,19	24	0	0	48,8	39,4	9,34	0,6	0,4	1,3
10.03.2022	1,033	0,038	86,47	85,07	85,31	84,41	0,9	24	0	1	53,5	41,9	11,63	0,6	0,4	-2,5
11.03.2022	1,433	0,06	120,87	118,94	119,19	117,89	1,3	24	0	0	55,2	43,6	11,55	0,6	0,4	-1,2
12.03.2022	1,363	0,056	120,81	118,91	119,13	117,95	1,18	24	0	0	54,2	43,2	11	0,6	0,4	-0,6
13.03.2022	1,285	0,053	120,81	118,93	119,19	117,97	1,22	24	0	0	53	42,6	10,34	0,6	0,4	0
14.03.2022	1,392	0,061	120,84	118,87	119,14	117,8	1,34	24	0	0	55,2	44	11,18	0,6	0,4	1,5
15.03.2022	1,134	0,053	120,49	118,69	119,06	117,75	1,31	24	0	0	50,2	41,2	9,06	0,6	0,4	1,8
16.03.2022	1,052	0,049	120,21	118,52	118,89	117,68	1,21	24	0	0	47,8	39,4	8,44	0,6	0,4	2,3
17.03.2022	1,002	0,046	120,12	118,47	118,88	117,68	1,2	24	0	0	46,5	38,5	8,02	0,6	0,4	3,3
18.03.2022	1,015	0,048	120,11	118,45	118,86	117,62	1,24	24	0	0	46,7	38,6	8,1	0,6	0,4	4,3
19.03.2022	0,997	0,048	120,05	118,4	118,83	117,61	1,22	24	0	0	46,3	38,4	7,99	0,6	0,4	2,6
20.03.2022	0,98	0,047	119,98	118,35	118,77	117,56	1,21	24	0	0	46,2	38,4	7,85	0,6	0,4	2,2
21.03.2022	0,951	0,05	119,99	118,36	118,81	117,59	1,22	24	0	0	45,7	38,1	7,6	0,6	0,4	3,3
22.03.2022	0,922	0,048	119,87	118,25	118,67	117,53	1,14	24	0	0	45,5	38,1	7,38	0,6	0,4	4,9
23.03.2022	0,917	0,048	119,71	118,08	118,51	117,36	1,15	24	0	0	45,4	38,1	7,33	0,6	0,4	-
Итого:	31,565	0	3303,54	3256,22	3265,7	3231,97	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,565															

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	570,549	53588,91	52185,61	52874,2	51722,39
23.03.2022	602,114	56892,45	55441,83	56139,9	54954,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 7:36:43