

#75599#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4245

ВКТ-7

00119546

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	0,398	0,257	10,76	6,55	10,56	6,55	4,01	24	0	0	63,3	41,2	22,11	0,7	0,7	-
25.02.2024	0,461	0,319	11,81	6,58	11,57	6,58	4,99	24	0	0	63,4	41,5	21,89	0,7	0,7	-
26.02.2024	0,423	0,28	11,18	6,58	10,96	6,58	4,38	24	0	0	63,9	41,9	21,99	0,7	0,7	-
27.02.2024	0,415	0,277	11,02	6,48	10,79	6,48	4,31	24	0	0	63,6	41,5	22,05	0,7	0,7	-
28.02.2024	0,387	0,245	10,46	6,46	10,24	6,46	3,78	24	0	0	63,4	41,1	22,32	0,7	0,7	-
29.02.2024	0,394	0,253	10,57	6,47	10,37	6,47	3,9	24	0	0	63,7	41,2	22,52	0,7	0,7	-
01.03.2024	0,391	0,258	10,57	6,43	10,37	6,43	3,94	24	0	0	63,5	41,5	21,96	0,7	0,7	-
02.03.2024	0,376	0,244	10,35	6,49	10,17	6,49	3,68	24	0	0	63,4	41	22,3	0,7	0,7	-
03.03.2024	0,442	0,301	11,4	6,53	11,21	6,53	4,68	24	0	0	63,6	41,8	21,83	0,7	0,7	-
04.03.2024	0,44	0,305	11,26	6,32	11,05	6,32	4,73	24	0	0	63,7	41,8	21,92	0,7	0,7	-
05.03.2024	0,371	0,237	10,21	6,33	10	6,33	3,67	24	0	0	63,4	41,4	22,03	0,7	0,7	-
06.03.2024	0,359	0,221	9,94	6,32	9,73	6,32	3,41	24	0	0	63,4	40,7	22,62	0,7	0,7	-
07.03.2024	0,376	0,323	7,44	2,17	7,33	2,17	5,16	24	0	0	63	39,5	23,51	0,7	0,7	-
08.03.2024	0,42	0,285	10,94	6,32	10,75	6,32	4,43	24	0	0	63,5	41,6	21,83	0,7	0,7	-
09.03.2024	0,34	0,205	9,63	6,29	9,46	6,29	3,17	24	0	0	63,3	41,1	22,18	0,7	0,7	-
10.03.2024	0,434	0,297	11,21	6,31	10,98	6,31	4,67	24	0	0	63,5	41,5	21,94	0,7	0,7	-
11.03.2024	0,417	0,279	10,75	6,18	10,54	6,18	4,36	24	0	0	63,7	41,2	22,45	0,7	0,7	-
12.03.2024	0,388	0,251	10,37	6,22	10,17	6,22	3,95	24	0	0	63,4	41,2	22,27	0,7	0,7	-
13.03.2024	0,404	0,269	10,52	6,14	10,32	6,14	4,18	24	0	0	63,5	40,8	22,73	0,7	0,7	-
14.03.2024	0,408	0,272	10,65	6,19	10,44	6,19	4,25	24	0	0	63,7	41,3	22,36	0,7	0,7	-
15.03.2024	0,361	0,227	9,78	6,07	9,59	6,07	3,52	24	0	0	63,3	40,9	22,44	0,7	0,7	-
16.03.2024	0,419	0,292	10,73	6,09	10,53	6,09	4,44	24	0	0	63,6	41,1	22,47	0,7	0,7	-
17.03.2024	0,425	0,288	10,83	6,17	10,65	6,17	4,48	24	0	0	63,6	41,2	22,33	0,7	0,7	-
18.03.2024	0,405	0,273	10,51	6,11	10,31	6,11	4,2	24	0	0	63,8	41,3	22,46	0,7	0,7	-
19.03.2024	0,377	0,246	10,1	6,1	9,91	6,1	3,81	24	0	0	63,3	40,8	22,56	0,7	0,7	-
20.03.2024	0,385	0,247	10,15	6,07	9,95	6,07	3,88	24	0	0	63,4	40,7	22,73	0,7	0,7	-
21.03.2024	0,403	0,268	10,4	6,02	10,2	6,02	4,18	24	0	0	63,5	40,8	22,75	0,7	0,7	-
22.03.2024	0,365	0,227	9,8	6,07	9,61	6,07	3,54	24	0	0	63,4	40,4	23,04	0,7	0,7	-
23.03.2024	0,432	0,296	10,91	6,12	10,73	6,12	4,61	24	0	0	63,4	40,6	22,77	0,7	0,7	-
Итого:	11,616	0	304,25	178,18	298,49	178,18	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,616															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	60,78	1984,51	1376,52	1948,41	1366,82
23.03.2024	72,396	2288,76	1554,7	2246,9	1545

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2024 10:12:56