

#8724#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 4244
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00119546
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,005	0,081	117,45	114,96	116,21	114,13	2,08	24	0	0	46,9	39	7,91	0,6	0,4	4
25.04.2021	1,042	0,082	117,51	114,99	116,24	114,15	2,09	24	0	0	47,7	39,4	8,25	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	1,113	0,086	117,65	115,09	116,31	114,2	2,11	24	0	0	48,9	40,1	8,8	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	0,776	0,048	79,54	78,09	78,68	77,53	1,15	24	0	1	48,3	39	9,24	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	0,697	0,058	90,74	89	89,83	88,37	1,46	24	0	0	46,6	39,5	7,08	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	0,696	0,066	103,31	101,43	102,35	100,71	1,64	24	0	0	45	38,8	6,15	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	0,226	0,026	36,36	35,53	36,02	35,28	0,74	24	0	1	43,8	38,3	5,51	0,6	0,4	-
Итого:	5,555	0	662,56	649,09	655,64	644,37	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,555															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	388,264	35495,09	34374,53	35009,25	34059,06
30.04.2021	393,819	36157,65	35023,62	35664,89	34703,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 8:56:41