

#8716#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 4244
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00119546
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	0,894	0,045	115,15	113,65	113,95	112,93	1,02	24	0	0	45,9	38,4	7,48	0,6	0,4	-
25.10.2021	0,929	0,048	116,08	114,51	114,89	113,72	1,17	24	0	0	46,4	38,8	7,67	0,6	0,4	-
26.10.2021	0,888	0,046	116,21	114,67	115,08	113,95	1,13	24	0	0	45,4	38,1	7,31	0,6	0,4	-
27.10.2021	0,866	0,048	116,36	114,81	115,16	114,09	1,07	24	0	0	45	37,9	7,14	0,6	0,4	-
28.10.2021	0,861	0,046	116,19	114,65	115	113,93	1,07	24	0	0	45,3	38,3	7,07	0,6	0,4	-
29.10.2021	0,853	0,048	116,39	114,88	115,2	114,16	1,04	24	0	0	45,3	38,3	7,05	0,6	0,4	-
30.10.2021	0,855	0,046	116,38	114,88	115,21	114,16	1,05	24	0	0	45,3	38,2	7,05	0,6	0,4	-
31.10.2021	0,874	0,046	121,08	119,56	119,83	118,8	1,03	25	0	0	45,3	38,4	6,96	0,6	0,4	-
01.11.2021	0,834	0,043	116,09	114,63	114,93	113,91	1,02	24	0	0	45	38,2	6,9	0,6	0,4	-
02.11.2021	0,877	0,044	116,33	114,82	115,13	114,06	1,07	24	0	0	45,6	38,4	7,26	0,6	0,4	-
03.11.2021	0,864	0,042	116,31	114,83	115,11	114,11	1	24	0	0	45,1	38	7,13	0,6	0,4	-
04.11.2021	0,884	0,045	116,36	114,86	115,17	114,14	1,03	24	0	0	45,3	38	7,31	0,6	0,4	-
05.11.2021	0,89	0,045	116,35	114,85	115,15	114,13	1,02	24	0	0	45,3	38	7,36	0,6	0,4	-
06.11.2021	0,897	0,045	115,82	114,33	114,66	113,61	1,05	24	0	0	45,4	38	7,44	0,6	0,4	-
07.11.2021	0,889	0,047	116,4	114,93	115,2	114,21	0,99	24	0	0	45,3	37,9	7,38	0,6	0,4	-
08.11.2021	0,909	0,042	116,37	114,89	115,22	114,16	1,06	24	0	0	45,4	37,9	7,54	0,6	0,4	-
09.11.2021	1,163	0,048	116,66	115,04	115,23	114,11	1,12	24	0	0	50,9	41,2	9,66	0,6	0,4	-
10.11.2021	0,971	0,048	116,41	114,91	115,2	114,13	1,07	24	0	0	46,5	38,5	8,02	0,6	0,4	6
11.11.2021	0,921	0,046	116,34	114,87	115,14	114,14	1	24	0	0	45,6	37,9	7,65	0,6	0,4	-
12.11.2021	0,899	0,037	116,32	114,89	115,17	114,17	1	24	0	0	45,2	37,7	7,47	0,6	0,4	-
13.11.2021	0,993	0,045	116,55	115,03	115,3	114,24	1,06	24	0	0	47,1	38,9	8,24	0,6	0,4	-
14.11.2021	0,948	0,045	116,58	115,05	115,38	114,33	1,05	24	0	0	45,8	38	7,84	0,6	0,4	-
15.11.2021	1,027	0,048	116,61	115,04	115,37	114,25	1,12	24	0	0	47,5	39	8,49	0,6	0,4	-
16.11.2021	1,001	0,048	116,49	114,94	115,29	114,15	1,14	24	0	0	47,1	38,8	8,28	0,6	0,4	-
17.11.2021	0,975	0,048	116,44	114,92	115,24	114,19	1,05	24	0	0	46,5	38,4	8,09	0,6	0,4	-
18.11.2021	0,917	0,042	116,35	114,88	115,2	114,14	1,06	24	0	0	45,2	37,6	7,59	0,6	0,4	5
19.11.2021	0,902	0,044	120,44	118,94	119,26	118,14	1,12	24	0	0	44,8	37,6	7,21	0,6	0,4	-
20.11.2021	0,909	0,047	123,79	122,26	122,59	121,43	1,16	24	0	0	45,2	38,2	7,04	0,6	0,4	9
21.11.2021	0,904	0,046	123,74	122,25	122,54	121,42	1,12	24	0	0	45,1	38,1	7,01	0,6	0,4	6
22.11.2021	1,118	0,048	123,98	122,33	122,57	121,37	1,2	24	0	0	49,4	40,8	8,7	0,6	0,4	-
23.11.2021	1,055	0,048	123,79	122,17	122,45	121,27	1,18	24	0	0	48	39,8	8,22	0,6	0,4	-
Итого:	28,767	0	3644,36	3597,27	3606,82	3573,55	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,767															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	411,287	38653,24	37485,23	38136,23	37148,78
23.11.2021	440,054	42297,6	41082,5	41743,05	40722,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2021 7:25:21