

#102418#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4245

ВКТ-7

00119546

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	0,507	0,271	25,66	21,05	25,18	20,81	4,37	24	0	0	61,9	50,6	11,26	0,7	0,7	8,5
25.10.2024	0,539	0,309	26,26	21,03	25,78	20,79	4,99	24	0	0	61,5	50,3	11,19	0,7	0,7	4
26.10.2024	0,459	0,226	25,09	21,19	24,61	20,95	3,66	24	0	0	61,8	50,5	11,24	0,7	0,7	8,2
27.10.2024	0,492	0,255	26,37	22,02	25,88	21,77	4,11	25	0	0	61,5	50,4	11,02	0,7	0,7	9,6
28.10.2024	0,464	0,23	25,14	21,18	24,66	20,94	3,72	24	0	0	61,8	50,6	11,23	0,7	0,7	10,2
29.10.2024	0,47	0,235	25,21	21,14	24,73	20,9	3,83	24	0	0	61,6	50,4	11,12	0,7	0,7	10,9
30.10.2024	0,474	0,24	25,28	21,17	24,8	20,93	3,87	24	0	0	61,6	50,4	11,16	0,7	0,7	12,2
31.10.2024	0,475	0,24	25,26	21,14	24,78	20,9	3,88	24	0	0	61,8	50,6	11,24	0,7	0,7	9,6
01.11.2024	0,472	0,238	25,2	21,11	24,72	20,87	3,85	24	0	0	61,5	50,2	11,29	0,7	0,7	-
02.11.2024	0,465	0,227	25,07	21,12	24,59	20,88	3,71	24	0	0	61,4	50,1	11,29	0,7	0,7	-
03.11.2024	0,466	0,227	25,07	21,12	24,59	20,88	3,71	24	0	0	61,5	50,1	11,43	0,7	0,7	-
04.11.2024	0,498	0,258	25,56	21,18	25,08	20,94	4,14	24	0	0	61,9	50,4	11,51	0,7	0,7	-
05.11.2024	0,483	0,247	25,67	21,45	25,19	21,21	3,98	24	0	0	61,5	50,2	11,27	0,7	0,7	-
06.11.2024	0,436	0,195	24,9	21,52	24,42	21,28	3,14	24	0	0	61,4	50,1	11,33	0,7	0,7	-
07.11.2024	0,473	0,225	25,51	21,59	25,03	21,35	3,68	24	0	0	61,8	50,3	11,47	0,7	0,7	-
08.11.2024	0,439	0,199	25,01	21,58	24,53	21,34	3,19	24	0	0	61,5	50,1	11,39	0,7	0,7	-
09.11.2024	0,467	0,226	25,42	21,56	24,94	21,32	3,62	24	0	0	61,6	50,2	11,46	0,7	0,7	-
10.11.2024	0,529	0,282	26,38	21,56	25,88	21,32	4,56	24	0	0	61,5	50,1	11,47	0,7	0,7	-
11.11.2024	0,496	0,25	25,8	21,56	25,31	21,32	3,99	24	0	0	62,1	50,4	11,64	0,7	0,7	-
12.11.2024	0,51	0,269	26,04	21,46	25,56	21,22	4,34	24	0	0	61,4	49,9	11,53	0,7	0,7	-
13.11.2024	0,442	0,201	24,81	21,36	24,33	21,12	3,21	24	0	0	61,5	49,7	11,74	0,7	0,7	-
14.11.2024	0,447	0,196	24,75	21,38	24,28	21,14	3,14	24	0	0	62	50,1	11,99	0,7	0,7	-
15.11.2024	0,456	0,208	25,03	21,44	24,55	21,2	3,35	24	0	0	61,6	49,8	11,8	0,7	0,7	-
16.11.2024	0,492	0,248	25,57	21,33	25,09	21,09	4	24	0	0	61,5	49,8	11,74	0,7	0,7	-
17.11.2024	0,565	0,328	26,76	21,22	26,27	20,98	5,29	24	0	0	61,4	49,8	11,56	0,7	0,7	-
18.11.2024	0,505	0,262	25,61	21,13	25,13	20,89	4,24	24	0	0	61,5	49,8	11,7	0,7	0,7	-
19.11.2024	0,478	0,239	25,1	21,05	24,64	20,81	3,83	24	0	0	61,4	49,6	11,8	0,7	0,7	-
20.11.2024	0,496	0,254	25,36	21	24,88	20,76	4,12	24	0	0	61,4	49,7	11,69	0,7	0,7	-
21.11.2024	0,461	0,218	24,75	21,02	24,28	20,78	3,5	24	0	0	61,7	50	11,77	0,7	0,7	-
22.11.2024	0,47	0,243	25,22	20,93	24,8	20,7	4,1	24	0	0	58,9	47,9	10,95	0,7	0,7	-
23.11.2024	0,524	0,287	25,74	20,91	25,28	20,67	4,61	24	0	0	61,3	49,6	11,75	0,7	0,7	-
Итого:	14,95	0	788,6	659,5	773,79	652,06	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,95															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	160,978	6376,44	4944	6258,37	4887,39
23.11.2024	175,928	7165,04	5603,5	7032,16	5539,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2024 7:46:31