

#48561#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 25.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Верещагина 6, Калининград
4395

Заводской номер счётчика 00119546	Показания прибора, Гкал 23.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 25.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	40,688	0,79	39.898
Количество тепловой энергии, система 2	25,943	15,063	10.88

Подпись исполнителя _____



#37545#

Отчёт за период с 25.10.2023 по 23.11.2023.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 4244
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00119546
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
26.10.2023	-	0,367	0,009	32,25	31,88	31,85	31,64	0,21	24	0	0	52,6	41,4	11,19	0,6	0,4
27.10.2023	-	1,137	0,024	97,44	96,32	96,19	95,6	0,59	24	0	0	53,3	41,8	11,53	0,6	0,4
28.10.2023	-	1,17	0,021	97,37	96,29	96,04	95,57	0,47	24	0	0	53,9	42	11,92	0,6	0,4
29.10.2023	-	1,211	0,021	102,41	101,31	101,02	100,5	0,52	25	0	0	53,8	42	11,76	0,6	0,4
30.10.2023	-	0,881	0,03	98,74	97,74	97,72	97,02	0,7	24	0	0	46,9	38,2	8,73	0,6	0,4
31.10.2023	-	1,38	0,546	101,62	86,49	100,56	85,89	14,67	24	0	1	46,6	38,5	8,08	0,6	0,4
01.11.2023	-	1,366	0,533	97,19	83,19	96,15	82,66	13,49	24	0	1	47	38,2	8,82	0,6	0,4
02.11.2023	-	1,187	0,317	95,03	86,12	94,05	85,54	8,51	24	0	1	46,6	37,4	9,23	0,6	0,4
03.11.2023	-	1,141	0,391	93,79	82,49	92,95	82	10,95	24	0	1	43,6	35,6	8,05	0,6	0,4
04.11.2023	-	1,215	0,412	90,56	78,67	89,67	78,19	11,48	24	0	1	44,9	36	8,89	0,6	0,4
05.11.2023	-	1,24	0,389	88,68	78,06	87,81	77,58	10,23	24	0	1	47,4	37,7	9,69	0,6	0,4
06.11.2023	-	1,173	0,378	90,29	79,42	89,37	78,94	10,43	24	0	1	45,1	36,2	8,89	0,6	0,4
07.11.2023	-	1,236	0,4	90,55	79,13	89,59	78,65	10,94	24	0	1	46	36,6	9,32	0,6	0,4
08.11.2023	-	1,273	0,423	90,34	78,43	89,38	77,95	11,43	24	0	1	46,3	36,8	9,5	0,6	0,4
09.11.2023	-	1,278	0,431	90,66	78,53	89,74	78,05	11,69	24	0	1	46,2	36,7	9,44	0,6	0,4
10.11.2023	-	1,285	0,436	91,07	78,76	90,11	78,28	11,83	24	0	1	46,2	36,8	9,4	0,6	0,4
11.11.2023	-	1,288	0,44	91,52	79,08	90,56	78,6	11,96	24	0	1	46,2	36,8	9,32	0,6	0,4
12.11.2023	-	1,284	0,446	92,13	79,67	91,17	79,19	11,98	24	0	1	46,3	37,2	9,16	0,6	0,4
13.11.2023	-	1,317	0,449	92,46	79,86	91,5	79,38	12,12	24	0	1	46,4	37	9,47	0,6	0,4
14.11.2023	-	1,559	0,472	92,63	80,06	91,45	79,46	11,99	24	0	1	51,3	39,5	11,85	0,6	0,4
15.11.2023	-	1,562	0,478	92,98	80,36	91,8	79,74	12,06	24	0	1	51,4	39,6	11,8	0,6	0,4
16.11.2023	-	1,602	0,471	92,39	79,92	91,2	79,32	11,88	24	0	1	52	39,6	12,37	0,6	0,4
17.11.2023	-	1,833	0,495	93,03	80,63	91,61	79,91	11,7	24	0	1	57	42,4	14,6	0,6	0,4
18.11.2023	-	1,719	0,496	93,14	80,56	91,88	79,84	12,04	24	0	1	54,3	41	13,33	0,6	0,4
19.11.2023	-	1,796	0,499	93,59	80,98	92,25	80,26	11,99	24	0	1	55,7	41,6	14,03	0,6	0,4
20.11.2023	-	1,851	0,507	94,49	81,85	93,05	81,13	11,92	24	0	1	57	42,6	14,44	0,6	0,4
21.11.2023	-	1,983	0,524	94,68	81,95	93,14	81,23	11,91	24	0	1	59,5	43,8	15,68	0,6	0,4
22.11.2023	-	1,903	0,519	94,81	82	93,38	81,28	12,1	24	0	1	57,7	42,9	14,79	0,6	0,4
23.11.2023	-	1,661	0,493	94,8	81,97	93,57	81,34	12,23	24	0	1	52,6	40,2	12,46	0,6	0,4
Итого:	-	39,898	11,05	2660,64	2361,72	2628,76	2344,74	284,02	697	0	-	50,13	39,18	10,96	0,6	0,4

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

697 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
25.10.2023	0,79	62,48	29,06	62,48	29,06
23.11.2023	40,688	2723,12	2390,78	2691,24	2373,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения