

#108807#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4245

ВКТ-7

00119546

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	0,493	0,251	25,4	21,07	24,93	20,83	4,1	24	0	0	61,3	49,6	11,68	0,7	0,7	1,2
25.11.2024	0,444	0,208	24,75	21,09	24,28	20,85	3,43	24	0	0	60,8	49,4	11,39	0,7	0,7	5,9
26.11.2024	0,493	0,259	25,6	21,01	25,12	20,77	4,35	24	0	0	60,2	49,2	11,05	0,7	0,7	7,3
27.11.2024	0,479	0,242	25,28	21,1	24,8	20,86	3,94	24	0	0	61,1	49,7	11,35	0,7	0,7	4,7
28.11.2024	0,45	0,215	24,66	21,01	24,18	20,77	3,41	24	0	0	61,6	50,1	11,57	0,7	0,7	4,4
29.11.2024	0,529	0,296	25,86	20,86	25,37	20,62	4,75	24	0	0	61,4	49,9	11,52	0,7	0,7	4,2
30.11.2024	0,52	0,287	25,67	20,87	25,2	20,63	4,57	24	0	0	61,3	49,7	11,66	0,7	0,7	4,1
01.12.2024	0,508	0,27	25,47	20,88	25	20,64	4,36	24	0	0	61,3	49,6	11,64	0,7	0,7	2,2
02.12.2024	0,526	0,284	25,72	20,88	25,24	20,64	4,6	24	0	0	61,7	50	11,75	0,7	0,7	2,9
03.12.2024	0,479	0,235	24,94	20,89	24,46	20,65	3,81	24	0	0	61,2	49,4	11,85	0,7	0,7	-
04.12.2024	0,473	0,231	24,83	20,9	24,37	20,66	3,71	24	0	0	61,2	49,4	11,9	0,7	0,7	-
05.12.2024	0,499	0,25	25,13	20,86	24,66	20,62	4,04	24	0	0	62	50	12,06	0,7	0,7	-
06.12.2024	0,465	0,219	24,61	20,87	24,14	20,63	3,51	24	0	0	61,4	49,4	11,99	0,7	0,7	-
07.12.2024	0,498	0,259	25,12	20,77	24,68	20,53	4,15	24	0	0	61,3	49,4	11,93	0,7	0,7	-
08.12.2024	0,515	0,268	25,39	20,83	24,92	20,59	4,33	24	0	0	61,4	49,3	12,09	0,7	0,7	-
09.12.2024	0,47	0,215	24,57	20,84	24,1	20,6	3,5	24	0	0	61,9	49,5	12,4	0,7	0,7	-
10.12.2024	0,494	0,246	25	20,81	24,52	20,57	3,95	24	0	0	61,5	49,3	12,24	0,7	0,7	-
11.12.2024	0,464	0,23	24,75	20,83	24,29	20,59	3,7	24	0	0	61,3	49,7	11,58	0,7	0,7	-
12.12.2024	0,467	0,229	24,7	20,76	24,23	20,52	3,71	24	0	0	62	50,5	11,42	0,7	0,7	-
13.12.2024	0,451	0,224	24,62	20,81	24,15	20,57	3,58	24	0	0	61,5	50,2	11,29	0,7	0,7	-
14.12.2024	0,444	0,213	24,5	20,86	24,05	20,62	3,43	24	0	0	61,2	49,9	11,37	0,7	0,7	-
15.12.2024	0,471	0,242	25,07	20,95	24,61	20,71	3,9	24	0	0	60,8	49,6	11,22	0,7	0,7	-
16.12.2024	0,444	0,202	24,48	20,97	24,01	20,73	3,28	24	0	0	61,8	50,2	11,64	0,7	0,7	-
17.12.2024	0,392	0,16	23,91	21,19	23,45	20,95	2,5	24	0	0	61,4	50	11,37	0,7	0,7	-
18.12.2024	0,479	0,248	25,42	21,19	24,96	20,95	4,01	24	0	0	61,4	50,2	11,17	0,7	0,7	-
19.12.2024	0,367	0,132	23,69	21,34	23,22	21,1	2,12	24	0	0	61,7	50,5	11,25	0,7	0,7	-
20.12.2024	0,428	0,197	24,6	21,21	24,13	20,97	3,16	24	0	0	61,3	50,2	11,17	0,7	0,7	-
21.12.2024	0,456	0,226	24,96	21,1	24,5	20,86	3,64	24	0	0	61,3	50,1	11,16	0,7	0,7	-
22.12.2024	0,504	0,276	25,78	21,14	25,32	20,9	4,42	24	0	0	61,4	50,2	11,14	0,7	0,7	-
23.12.2024	0,455	0,224	24,97	21,15	24,49	20,91	3,58	24	0	0	61,8	50,7	11,13	0,7	0,7	-
Итого:	14,157	0	749,45	629,04	735,38	621,84	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,157															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	175,928	7165,04	5603,5	7032,16	5539,45
23.12.2024	190,085	7914,49	6232,54	7767,54	6161,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2024 8:29:21