

#130796#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 9/пер. Грибоедова 9, Калининград
5346
7125
ВКТ-9
3937
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,214	0	41,123	0	0	40,27	0	0	24	0	0	2	67,7	62,5	0	0,33	0,26	0	-
25.04.2025	0,208	0	40,815	0	0	39,971	0	0	24	0	0	2	67,6	62,5	0	0,33	0,26	0	-
26.04.2025	0,227	0	41,283	0	0	40,424	0	0	24	0	0	2	67,8	62,3	0	0,33	0,26	0	-
27.04.2025	0,219	0	41,245	0	0	40,392	0	0	24	0	0	2	67,6	62,3	0	0,33	0,26	0	-
28.04.2025	0,212	0	42,153	0	0	41,278	0	0	24	0	0	2	67,7	62,6	0	0,34	0,26	0	-
29.04.2025	0,227	0	43,073	0	0	42,176	0	0	24	0	0	0	67,8	62,6	0	0,35	0,26	0	-
30.04.2025	0,225	0	42,858	0	0	41,962	0	0	24	0	0	0	68	62,8	0	0,34	0,26	0	-
01.05.2025	0,228	0	42,848	0	0	41,955	0	0	24	0	0	0	67,9	62,5	0	0,34	0,26	0	-
02.05.2025	0,226	0	43,158	0	0	42,265	0	0	24	0	0	2	67,6	62,3	0	0,35	0,26	0	-
03.05.2025	0,209	0	40,123	0	0	39,325	0	0	22,28	1,72	786433	32774	66,1	60,8	0	0,33	0,26	0	-
04.05.2025	0,236	0	42,403	0	0	41,515	0	0	24	0	0	2	68	62,5	0	0,34	0,26	0	-
05.05.2025	0,212	0	41,438	0	0	40,576	0	0	24	0	0	0	67,8	62,7	0	0,34	0,26	0	-
06.05.2025	0,206	0	44,335	0	0	43,508	0	0	24	0	0	2	63,8	59,5	0	0,33	0,26	0	-
07.05.2025	0,437	0	41,553	0	0	40,681	0	0	24	0	0	2	68,1	57,5	0	0,34	0,26	0	-
08.05.2025	0,913	0	41,32	0	0	40,444	0	0	24	0	0	0	68,5	46	0	0,33	0,26	0	-
09.05.2025	0,884	0	40,995	0	0	40,127	0	0	24	0	0	0	68,5	46,5	0	0,34	0,26	0	-
10.05.2025	0,883	0	42,215	0	0	41,317	0	0	24	0	0	0	68,7	47,1	0	0,34	0,26	0	-
11.05.2025	0,879	0	41,36	0	0	40,491	0	0	24	0	0	0	68,2	46,5	0	0,34	0,26	0	-
12.05.2025	0,733	0	41,158	0	0	40,282	0	0	24	0	0	2	68,6	50,5	0	0,34	0,26	0	-
13.05.2025	0,209	0	41,455	0	0	40,578	0	0	24	0	0	2	68,5	63,4	0	0,34	0,26	0	-
14.05.2025	0,22	0	42,158	0	0	41,272	0	0	24	0	0	2	68,2	63	0	0,34	0,26	0	-
15.05.2025	0,211	0	41,828	0	0	40,966	0	0	24	0	0	0	67,4	62,3	0	0,34	0,26	0	-
16.05.2025	0,341	0	41,915	0	0	41,051	0	0	24	0	0	0	67,4	59,3	0	0,34	0,26	0	-
17.05.2025	0,889	0	41,97	0	0	41,095	0	0	24	0	0	0	67,9	46,3	0	0,34	0,26	0	-
18.05.2025	0,888	0	42,07	0	0	41,19	0	0	24	0	0	0	68	46,5	0	0,34	0,26	0	-
19.05.2025	0,44	0	42,06	0	0	41,191	0	0	24	0	0	0	67,6	57	0	0,34	0,26	0	-
20.05.2025	0,21	0	40,18	0	0	39,339	0	0	23,97	0,03	1	32770	68	62,7	0	0,33	0,26	0	-
21.05.2025	0,207	0	42,01	0	0	41,136	0	0	24	0	0	2	67,8	62,9	0	0,34	0,26	0	-
22.05.2025	0,208	0	41,698	0	0	40,828	0	0	24	0	0	2	67,9	62,9	0	0,34	0,26	0	-
23.05.2025	0,208	0	41,603	0	0	40,74	0	0	24	0	0	2	67,7	62,7	0	0,34	0,26	0	-
Итого:	11,609	0	1254,403	0	0	1228,345	0	0	718,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,609																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,25

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2025	750,843	49750,992	0	0	48691,512	0	0	24665,37	766,18	9258,12	1,82
23.05.2025	762,45	51005,395	0	0	49919,855	0	0	25383,62	1484,43	9259,87	3,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:51:55