

#120558#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Земельная 2, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00272062	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	507,569	417,56	90.009

+ добор

Подпись исполнителя



#120557#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7075
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272062
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,4	48,7	24,67	0,58	0,29
25.02.2025	-	1,38	0	59,55	0	58,19	58,19	0	8	16	1	71,8	48,1	23,67	0,72	0,44
26.02.2025	-	3,624	0	154,66	0	151,12	151,12	0	24	0	0	71,6	47,6	23,96	0,72	0,44
27.02.2025	-	3,543	0	147,73	0	144,37	144,37	0	24	0	0	71,4	46,9	24,5	0,72	0,44
28.02.2025	-	3,587	0	155,43	0	151,9	151,9	0	24	0	0	71,3	47,8	23,56	0,72	0,44
01.03.2025	-	3,823	0	160,75	0	156,92	156,92	0	24	0	0	73,1	48,8	24,32	0,72	0,44
02.03.2025	-	3,803	0	163,15	0	159,38	159,38	0	24	0	0	72,3	48,5	23,83	0,72	0,44
03.03.2025	-	3,563	0	149,31	0	145,89	145,89	0	24	0	0	71,7	47,3	24,39	0,72	0,43
04.03.2025	-	3,483	0	142,94	0	139,7	139,7	0	24	0	0	71,4	46,5	24,89	0,73	0,43
05.03.2025	-	3,297	0	128,45	0	125,51	125,51	0	24	0	0	71,4	45,1	26,25	0,73	0,43
06.03.2025	-	3,084	0	115,76	0	113,15	113,15	0	24	0	0	71,3	44	27,25	0,73	0,43
07.03.2025	-	2,978	0	114,09	0	111,49	111,49	0	24	0	0	71,2	44,5	26,66	0,73	0,43
08.03.2025	-	2,909	0	112,15	0	109,6	109,6	0	24	0	0	71,2	44,7	26,51	0,73	0,43
09.03.2025	-	2,906	0	109,53	0	107,04	107,04	0	24	0	0	71,3	44,2	27,1	0,73	0,43
10.03.2025	-	2,629	0	96,26	0	94,1	94,1	0	24	0	0	71,1	43,2	27,92	0,72	0,43
11.03.2025	-	3,49	0	148,71	0	145,37	145,37	0	24	0	0	71	47,1	23,95	0,73	0,43
12.03.2025	-	3,353	0	139,93	0	136,77	136,77	0	24	0	0	71,3	46,8	24,51	0,73	0,43
13.03.2025	-	3,496	0	140,55	0	137,26	137,26	0	24	0	0	72,5	47,1	25,42	0,73	0,43
14.03.2025	-	3,708	0	149,87	0	146,26	146,26	0	24	0	0	74	48,7	25,33	0,73	0,43
15.03.2025	-	3,649	0	145,55	0	141,92	141,92	0	24	0	0	75,2	49,6	25,68	0,73	0,44
16.03.2025	-	3,892	0	154,82	0	150,96	150,96	0	24	0	0	75,1	49,4	25,74	0,73	0,44
17.03.2025	-	3,934	0	160,6	0	156,54	156,54	0	24	0	0	75,9	50,8	25,08	0,73	0,44
18.03.2025	-	3,778	0	158,36	0	154,52	154,52	0	24	0	0	73,7	49,3	24,4	0,72	0,43
19.03.2025	-	3,55	0	151,24	0	147,77	147,77	0	24	0	0	71,9	47,9	24	0,73	0,43
20.03.2025	-	3,274	0,045	137,78	0,71	134,65	134,65	0,71	24	0	0	71,5	47,2	24,29	0,73	0,43
21.03.2025	-	3,102	0,096	120,72	1,56	117,94	117,94	1,56	24	0	0	71,5	45,2	26,26	0,73	0,43
22.03.2025	-	3,086	0,096	125,34	1,63	122,48	122,48	1,63	24	0	0	71,4	46,2	25,17	0,73	0,43
23.03.2025	-	3,088	0,098	118,19	1,68	115,49	115,49	1,68	24	0	0	71,2	44,5	26,72	0,73	0,43
Итого:	-	90,009	0,335	3661,42	5,58	3576,29	3576,29	5,58	632	40	-	72,2	46,99	25,22	0,72	0,43

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

632 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.02.2025	417,56	19300,4	8,78	18850,08	18850,08	8,73
23.03.2025	507,569	22961,82	14,36	22426,37	22426,37	14,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения