

#126238#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 19, Калининград
5346
6989
ВКТ-7
00272051
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,471	0	198,4	0	0,01	194,02	0	0,01	0,01	24	0	0	70,1	52,3	17,81	0,68	0,49	5,5
25.03.2025	3,733	0	212,61	0	0,03	207,96	0	0,03	0,03	24	0	0	69,9	52,1	17,82	0,68	0,49	4,4
26.03.2025	3,362	0	197,6	0	0,01	193,31	0	0,01	0,01	24	0	0	69,6	52,3	17,36	0,67	0,49	6,9
27.03.2025	3,518	0	205,32	0	0,02	200,88	0	0,02	0,02	24	0	0	69,5	52,1	17,45	0,69	0,48	5,7
28.03.2025	3,037	0	178,03	0	0,02	174,15	0	0,02	0,02	24	0	0	69,9	52,4	17,45	0,69	0,48	8,9
29.03.2025	2,849	0	166,68	0	0,02	163,09	0	0,02	0,02	24	0	0	69,4	52	17,45	0,68	0,48	9,9
30.03.2025	3,125	0	184,04	0	0	180,02	0	0	0	24	0	0	69,8	52,5	17,29	0,68	0,48	6,8
31.03.2025	3,214	0	188,5	0	0,02	184,38	0	0,02	0,02	24	0	0	69,9	52,5	17,38	0,68	0,49	5,9
01.04.2025	3,334	0	196,55	0	0,02	192,24	0	0,02	0,02	24	0	0	70	52,7	17,33	0,7	0,49	-
02.04.2025	3,088	0	181,22	0	0,02	177,24	0	0,02	0,02	24	0	0	69,8	52,4	17,41	0,7	0,48	-
03.04.2025	2,791	0	162,7	0	0,02	159,11	0	0,02	0,02	24	0	0	70,2	52,7	17,51	0,68	0,48	-
04.04.2025	3,038	0	178,05	0	0,01	174,17	0	0,01	0,01	24	0	0	69,8	52,4	17,41	0,69	0,49	-
05.04.2025	3,515	0	196,25	0	0,01	191,63	0	0,01	0,01	24	0	0	72,9	54,6	18,33	0,69	0,49	-
06.04.2025	3,891	0	206,39	0	0,02	201,29	0	0,02	0,02	24	0	0	74,8	55,5	19,27	0,69	0,49	-
07.04.2025	3,721	0	201,98	0	0,02	197,09	0	0,02	0,02	24	0	0	74,1	55,2	18,92	0,68	0,49	-
08.04.2025	3,566	0	200,64	0	0,02	196,02	0	0,02	0,02	24	0	0	71,9	53,7	18,17	0,69	0,49	-
09.04.2025	3,644	0	204,98	0	0,02	200,21	0	0,02	0,02	24	0	0	72,2	54	18,16	0,68	0,49	-
10.04.2025	3,827	0	213,97	0	0,01	209,03	0	0,01	0,01	24	0	0	72,3	54	18,27	0,68	0,49	-
11.04.2025	3,446	0	198,1	0	0,03	193,65	0	0,03	0,03	24	0	0	70,9	53,1	17,79	0,68	0,48	-
12.04.2025	3,5	0	202,72	0	0,02	198,31	0	0,02	0,02	24	0	0	70	52,3	17,68	0,69	0,48	-
13.04.2025	2,784	0	162,94	0	0,02	159,38	0	0,02	0,02	24	0	0	69,8	52,3	17,49	0,7	0,47	-
14.04.2025	2,733	0	127,03	0	0,02	124,29	0	0,02	0,02	24	0	0	69,5	46	23,42	0,66	0,44	-
15.04.2025	2,702	0	90,7	0	0,02	88,71	0	0,02	0,02	24	0	0	69,9	39,4	30,58	0,63	0,43	-
16.04.2025	2,87	0	96,81	0	0,01	94,71	0	0,01	0,01	24	0	0	69,4	39,1	30,31	0,62	0,42	-
17.04.2025	1,977	0	71,65	0	0,04	70,09	0	0,04	0,04	24	0	0	69,3	42	27,35	0,57	0,4	-
18.04.2025	0,928	0	41,92	0	0,02	41,01	0	0,02	0,02	24	0	0	68,3	46	22,31	0,52	0,39	-
19.04.2025	0,99	0	41,48	0	0,02	40,61	0	0,02	0,02	24	0	0	69	44,9	24,02	0,53	0,39	-
20.04.2025	1,021	0	38,84	0	0,01	37,95	0	0,01	0,01	24	0	0	70,7	44,1	26,55	0,58	0,5	-
21.04.2025	0,968	0	47,99	0	0,02	47,02	0	0,02	0,02	24	0	0	66,9	45,9	21,04	0,63	0,57	-
22.04.2025	0,951	0	40,95	0	0,02	40,06	0	0,02	0,02	24	0	0	68,8	45,2	23,6	0,64	0,57	-
23.04.2025	0,984	0	41,67	0	0,01	40,77	0	0,01	0,01	24	0	0	68,8	45	23,89	0,64	0,57	-
Итого:	86,578	0	4676,71	0	0,56	4572,4	0	0,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,578																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	563,002	30257,95	0	5,22	29521	0	5,22
23.04.2025	649,58	34934,66	0	5,78	34093,4	0	5,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 15:10:58