

#125656#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Фрунзе 60-66, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261218	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3515,687	3413,356	102.331

Подпись исполнителя



#125033#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7348
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261218
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	3,88	0,22	207,47	201,11	203,17	198,74	4,43	24	0	0	67,8	49,8	18,01	0,5	0,44
25.03.2025	4,4	3,976	0,223	211,34	204,87	206,93	202,46	4,47	24	0	0	68	49,8	18,15	0,51	0,44
26.03.2025	6,9	3,921	0,224	210,49	203,98	206,1	201,6	4,5	24	0	0	67,8	49,9	17,95	0,51	0,45
27.03.2025	5,7	4,005	0,22	212,01	205,46	207,56	203,08	4,48	24	0	0	67,9	49,7	18,21	0,52	0,45
28.03.2025	8,9	4,06	0,219	214,99	208,5	210,5	206,05	4,45	24	0	0	68,1	49,8	18,23	0,52	0,45
29.03.2025	9,9	4,128	0,218	220,2	213,71	215,6	211,19	4,41	24	0	0	68,1	50	18,12	0,52	0,45
30.03.2025	6,8	4,009	0,224	220,76	214,29	216,19	211,71	4,48	24	0	0	67,9	50,4	17,51	0,51	0,45
31.03.2025	5,9	3,992	0,225	215,17	208,65	210,69	206,19	4,5	24	0	0	67,9	50	17,88	0,51	0,44
01.04.2025	-	3,931	0,223	212,55	206,06	208,12	203,63	4,49	24	0	0	67,9	50,1	17,81	0,51	0,44
02.04.2025	-	3,971	0,223	216,02	209,54	211,51	207,07	4,44	24	0	0	68	50,3	17,72	0,52	0,43
03.04.2025	-	4,085	0,224	209,68	203,1	205,17	200,69	4,48	24	0	0	69,2	50,4	18,81	0,52	0,44
04.04.2025	-	4,139	0,23	204,3	197,61	199,83	195,27	4,56	24	0	0	69,8	50,2	19,56	0,5	0,43
05.04.2025	-	4,267	0,228	193,77	186,9	189,43	184,76	4,67	24	0	0	70,5	49,2	21,31	0,5	0,43
06.04.2025	-	4,543	0,232	183,42	176,26	179,15	174,3	4,85	24	0	0	72,4	48,3	24,06	0,51	0,43
07.04.2025	-	4,42	0,229	189,54	182,49	185,17	180,45	4,72	24	0	0	71,6	48,9	22,63	0,5	0,43
08.04.2025	-	4,197	0,229	196,15	189,29	191,83	187,13	4,7	24	0	0	69,9	49,2	20,66	0,51	0,44
09.04.2025	-	3,872	0,214	231,98	225,88	226,91	222,82	4,09	23	1	1	69,7	53,6	16,09	0,5	0,45
10.04.2025	-	3,745	0,22	317,01	311,27	309,94	306,2	3,74	24	0	0	70,6	59,2	11,36	0,5	0,45
11.04.2025	-	3,749	0,215	329,23	323,49	321,96	318,29	3,67	24	0	0	70	59	10,97	0,5	0,45
12.04.2025	-	3,864	0,197	342,49	337,07	334,91	331,59	3,32	24	0	0	70,3	59,3	10,94	0,51	0,46
13.04.2025	-	3,898	0,174	363,54	358,44	355,46	352,52	2,94	24	0	0	70,4	60	10,46	0,51	0,45
14.04.2025	-	3,617	0,18	382,53	377,58	374,03	371,06	2,97	24	0	0	70,4	61,2	9,17	0,48	0,42
15.04.2025	-	2,93	0,224	365,36	360,21	357,21	353,66	3,55	24	0	0	70,5	63	7,57	0,46	0,4
16.04.2025	-	2,445	1,046	352,06	335,11	344,32	328,49	15,83	24	0	0	69,8	65,8	4,06	0,45	0,4
17.04.2025	-	3,174	1,797	361,69	333,2	353,65	326,54	27,11	24	0	0	70,2	66,3	3,88	0,45	0,39
18.04.2025	-	2,637	1,313	360,38	339,62	352,35	332,77	19,58	24	0	0	70,4	66,7	3,76	0,49	0,34
19.04.2025	-	1,103	0,17	257,6	254,46	252	249,43	2,57	18	6	1	69,6	65,9	3,69	0,6	0,2
20.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	69,7	67	2,7	0,6	0,2
21.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	68,7	65,8	2,94	0,57	0,23
22.04.2025	-	0,219	0,031	33,21	32,62	32,51	32,03	0,48	3	21	1	68,2	62,5	5,79	0,44	0,4
23.04.2025	-	1,554	0,239	281,21	276,66	275,03	271,32	3,71	24	0	0	69,8	65	4,76	0,44	0,4
Итого:	6,9	102,331	9,611	7296,15	7077,43	7137,23	6971,04	166,19	668	76	-	69,39	56,01	13,38	0,51	0,41

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

668 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	3413,356	143826,59	137747,21	140602,93	136271,31
23.04.2025	3515,687	151122,74	144824,64	147740,16	143242,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения