

#126234#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дом – Сервис, ООО, УК

Великолукская 15-21, Калининград

7395

7901

ТВ7 (АСЦП)

16033439

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,951	0	168,261	0	0	165,986	0	0	24	0	54,5	47,1	0,02	0	-
25.03.2025	5,18	0	168,36	0	0	166,005	0	0	24	0	54,3	47,1	0,02	0	-
26.03.2025	5,054	0	168,629	0	0	166,268	0	0	24	0	53,3	46,3	0,01	0	-
27.03.2025	4,92	0	168,372	0	0	166,123	0	0	24	0	53,9	46,7	0,02	0	-
28.03.2025	5,01	0	168,375	0	0	166,063	0	0	24	0	51,6	45,2	0,01	0	-
29.03.2025	4,498	0	168,139	0	0	166,016	0	0	24	0	51	44,7	0,01	0	-
30.03.2025	4,34	0	168,156	0	0	166,089	0	0	24	0	53,7	46,6	0,02	0	-
31.03.2025	4,933	0	168,431	0	0	166,149	0	0	24	0	53,2	46,2	0,02	0	-
01.04.2025	4,856	0	168,411	0	0	166,163	0	0	24	0	54,3	47	0,02	0	-
02.04.2025	5,117	0	168,534	0	0	166,191	0	0	24	0	52,4	45,7	0,01	0	-
03.04.2025	4,651	0	168,291	0	0	166,1	0	0	24	0	51,8	45,4	0,01	0	-
04.04.2025	4,446	0	168,046	0	0	165,918	0	0	24	0	53,1	46,2	0,02	0	-
05.04.2025	4,757	0	168,191	0	0	165,956	0	0	24	0	58,1	49,7	0,03	0	-
06.04.2025	5,811	0	168,796	0	0	166,137	0	0	24	0	58,8	50,1	0,03	0	-
07.04.2025	5,99	0	168,815	0	0	166,091	0	0	24	0	56,3	48,5	0,02	0	-
08.04.2025	5,425	0	169,099	0	0	166,59	0	0	24	0	56,7	48,7	0,02	0	-
09.04.2025	5,63	0	169,315	0	0	166,753	0	0	24	0	56	48,2	0,02	0	-
10.04.2025	5,464	0	169,333	0	0	166,829	0	0	24	0	57,6	49,3	0,02	0	-
11.04.2025	5,739	0	169,016	0	0	166,386	0	0	24	0	54,1	46,9	0,01	0	-
12.04.2025	5,037	0	168,586	0	0	166,257	0	0	24	0	52,6	45,8	0,01	0	-
13.04.2025	4,722	0	168,087	0	0	165,884	0	0	24	0	49,1	43,5	0,01	0	-
14.04.2025	3,903	0	167,824	0	0	165,912	0	0	24	0	47,9	42,7	0,01	0	-
15.04.2025	3,631	0	167,97	0	0	166,148	0	0	24	0	48,7	43,9	0	0	-
Итого:	114,065	0	3875,037	0	0	3822,014	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,244														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	877,124	27425,005	0	0	27031,272	0	0	4329	0
15.04.2025	991,19	31300,044	0	0	30853,286	0	0	4881	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:54:43