

#8309#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ №13, ООО, УК
Адрес потребителя Шиллера 24-28, Калининград
Номер абонента 7154
Порядковый номер 8755
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19086648
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,235	0	19,809	0	0	19,43	0	0	24	0	64,8	49,6	0,44	0,33	-
25.09.2021	1,253	0	20,735	0	0	20,342	0	0	24	0	64,5	49,8	0,44	0,33	-
26.09.2021	1,248	0	21,964	0	0	21,551	0	0	24	0	64,2	50,4	0,44	0,33	-
27.09.2021	1,287	0	20,312	0	0	19,922	0	0	24	0	64,9	49,5	0,47	0,34	-
28.09.2021	1,266	0	19,066	0	0	18,696	0	0	24	0	65,3	49,2	0,47	0,35	-
29.09.2021	1,113	0	22,904	0	0	22,527	0	0	24	0	59,2	47,5	0,32	0,21	-
30.09.2021	2,02	0	24,13	0	0	23,649	0	0	24	0	66,1	45,7	0,25	0,1	-
Итого:	9,422	0	148,92	0	0	146,117	0	0	168	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,25														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	2648,698	26973,982	0	0	26344,608	0	0	16623	17
30.09.2021	2658,12	27122,902	0	0	26490,725	0	0	16791	17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.10.2021 16:50:06