

#121132#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
5346
8866
ВКТ-7
00261578
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,156	0,44	57,56	45,99	56,55	45,51	11,04	24	0	0	61,5	48,8	12,7	0,44	0,35	-
25.02.2025	1,145	0,428	55,74	44,34	54,74	43,86	10,88	24	0	0	61,5	48,4	13,14	0,44	0,41	-
26.02.2025	1,109	0,405	55,05	44,25	54,07	43,77	10,3	24	0	0	61,4	48,5	12,99	0,43	0,49	-
27.02.2025	1,089	0,394	56,35	45,94	55,35	45,46	9,89	24	0	0	61,6	48,9	12,64	0,44	0,32	-
28.02.2025	1,124	0,409	56,72	45,83	55,73	45,35	10,38	24	0	0	61,5	48,6	12,85	0,44	0,42	-
01.03.2025	1,126	0,407	56,59	45,78	55,59	45,3	10,29	24	0	0	61,5	48,5	12,94	0,43	0,46	-
02.03.2025	1,243	0,506	57,51	44,13	56,5	43,65	12,85	24	0	0	61,4	48,3	13,09	0,44	0,41	-
03.03.2025	1,116	0,398	54,98	44,28	54,01	43,8	10,21	24	0	0	61,4	48,1	13,27	0,44	0,41	-
04.03.2025	1,215	0,467	56,89	44,36	55,91	43,88	12,03	24	0	0	61,4	48	13,37	0,44	0,41	-
05.03.2025	1,24	0,488	57,38	44,3	56,36	43,82	12,54	24	0	0	61,4	48,1	13,34	0,44	0,41	-
06.03.2025	1,163	0,436	56,17	44,51	55,17	44,03	11,14	24	0	0	61,4	48,2	13,21	0,43	0,41	-
07.03.2025	1,16	0,443	58,2	46,63	57,2	46,15	11,05	24	0	0	61,6	49	12,56	0,43	0,41	-
08.03.2025	1,178	0,463	59,15	47,06	58,1	46,58	11,52	24	0	0	61,6	49,2	12,39	0,43	0,4	-
09.03.2025	1,151	0,448	58,6	46,9	57,55	46,42	11,13	24	0	0	61,6	49,3	12,3	0,43	0,4	-
10.03.2025	1,099	0,411	57,37	46,68	56,37	46,2	10,17	24	0	0	61,6	49,4	12,2	0,43	0,4	-
11.03.2025	1,139	0,44	57,75	46,29	56,74	45,81	10,93	24	0	0	61,6	49,2	12,35	0,42	0,38	-
12.03.2025	1,118	0,417	56,21	45,17	55,22	44,69	10,53	24	0	0	61,6	48,9	12,66	0,37	0,33	-
13.03.2025	1,142	0,415	61,63	51	60,54	50,39	10,15	24	0	0	61,8	49,7	12,05	0,41	0,37	-
14.03.2025	1,13	0,411	57,24	46,24	56,22	45,69	10,53	24	0	0	61,5	48,9	12,67	0,44	0,41	-
15.03.2025	1,132	0,421	51,07	39,65	50,21	39,17	11,04	24	0	0	61,3	47,1	14,23	0,44	0,41	-
16.03.2025	1,165	0,441	51,57	39,53	50,68	39,05	11,63	24	0	0	61,3	47	14,35	0,44	0,41	-
17.03.2025	1,118	0,4	50,93	39,98	50,06	39,5	10,56	24	0	0	61,3	46,9	14,4	0,44	0,41	-
18.03.2025	1,164	0,44	52,78	40,87	51,87	40,39	11,48	24	0	0	61,3	47,3	14,03	0,44	0,41	-
19.03.2025	1,084	0,379	51,36	41,05	50,49	40,57	9,92	24	0	0	61,3	47,4	13,99	0,44	0,41	-
20.03.2025	1,056	0,365	51,44	41,57	50,53	41,09	9,44	24	0	0	61,4	47,6	13,77	0,44	0,41	-
21.03.2025	1,126	0,413	53,27	42,09	52,34	41,61	10,73	24	0	0	61,4	47,8	13,57	0,44	0,41	-
22.03.2025	1,22	0,48	55,23	42,4	54,29	41,92	12,37	24	0	0	61,4	47,7	13,69	0,46	0,42	-
23.03.2025	0,999	0,364	46,74	36,92	45,94	36,5	9,44	21	3	1	61,4	47,5	13,84	0,46	0,43	-
Итого:	31,907	0	1551,48	1233,74	1524,33	1220,16	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,907															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

669

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	411,375	21094,18	17017,81	20728,27	16838,59
23.03.2025	443,282	22645,66	18251,55	22252,6	18058,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:37:23