

#126229#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
5346
8866
ВКТ-7
00261578
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,164	0,444	53,21	41,28	52,29	40,8	11,49	24	0	0	61,4	47,5	13,89	0,46	0,43	5,5
25.03.2025	1,103	0,405	51,96	41,04	51,06	40,56	10,5	24	0	0	61,4	47,6	13,76	0,46	0,43	4,4
26.03.2025	1,057	0,373	51,69	41,68	50,78	41,2	9,58	24	0	0	61,4	47,9	13,5	0,46	0,43	6,9
27.03.2025	1,081	0,391	52,15	41,71	51,27	41,23	10,04	24	0	0	61,4	47,9	13,49	0,46	0,43	5,7
28.03.2025	1,055	0,374	52,05	42,04	51,14	41,56	9,58	24	0	0	61,4	48,1	13,35	0,46	0,43	8,9
29.03.2025	1,054	0,381	50,89	40,72	50,01	40,24	9,77	24	0	0	61,4	48	13,46	0,46	0,42	9,9
30.03.2025	1,095	0,416	51,56	40,48	50,67	40	10,67	24	0	0	61,4	48	13,44	0,46	0,42	6,8
31.03.2025	1,106	0,412	52,52	41,52	51,62	41,04	10,58	24	0	0	61,4	48	13,47	0,46	0,43	5,9
01.04.2025	1,057	0,365	52,31	42,41	51,39	41,93	9,46	24	0	0	61,4	48	13,45	0,46	0,43	-
02.04.2025	1,101	0,402	52,9	42,1	51,98	41,62	10,36	24	0	0	61,4	47,9	13,48	0,46	0,43	-
03.04.2025	1,076	0,393	51,49	40,96	50,59	40,48	10,11	24	0	0	61,5	47,9	13,52	0,46	0,43	-
04.04.2025	1,046	0,374	50,3	40,19	49,41	39,71	9,7	24	0	0	61,4	47,7	13,63	0,46	0,43	-
05.04.2025	1,171	0,438	53,72	41,82	52,81	41,34	11,47	24	0	0	61,3	47,5	13,83	0,45	0,43	-
06.04.2025	1,248	0,491	54,56	41,23	53,63	40,75	12,88	24	0	0	61,3	47,1	14,15	0,46	0,43	-
07.04.2025	1,068	0,372	51,31	41,26	50,41	40,78	9,63	24	0	0	61,4	47,6	13,83	0,46	0,43	-
08.04.2025	1,157	0,43	52,9	41,22	52	40,74	11,26	24	0	0	61,4	47,4	14,02	0,46	0,43	-
09.04.2025	1,094	0,389	50,79	40,13	49,9	39,65	10,25	24	0	0	61,3	47,2	14,14	0,46	0,43	-
10.04.2025	1,134	0,409	51,43	40,16	50,55	39,68	10,87	24	0	0	61,3	47	14,31	0,46	0,43	-
11.04.2025	1,116	0,412	51,08	39,88	50,21	39,4	10,81	24	0	0	61,3	47,2	14,09	0,46	0,43	-
12.04.2025	1,082	0,387	50,07	39,59	49,2	39,11	10,09	24	0	0	61,3	47,2	14,17	0,45	0,43	-
13.04.2025	1,056	0,379	49,91	39,66	49,04	39,18	9,86	24	0	0	61,4	47,6	13,86	0,46	0,43	-
14.04.2025	1,03	0,376	49,79	39,78	48,94	39,3	9,64	24	0	0	61,4	48	13,37	0,46	0,42	-
15.04.2025	1,029	0,377	50,94	40,97	50,06	40,49	9,57	24	0	0	61,5	48,4	13,07	0,45	0,42	-
16.04.2025	1,01	0,361	50,79	41,22	49,9	40,74	9,16	24	0	0	61,5	48,4	13,09	0,45	0,42	-
17.04.2025	1,057	0,397	51,63	41,14	50,74	40,66	10,08	24	0	0	61,6	48,6	13	0,46	0,42	-
18.04.2025	0,998	0,359	50,76	41,29	49,86	40,81	9,05	24	0	0	61,6	48,8	12,77	0,45	0,42	-
19.04.2025	1,089	0,426	52,26	41,08	51,36	40,6	10,76	24	0	0	61,6	48,8	12,89	0,46	0,42	-
20.04.2025	1,015	0,357	50,85	41,34	49,96	40,86	9,1	24	0	0	61,6	48,4	13,15	0,46	0,42	-
21.04.2025	1,068	0,4	52,06	41,29	51,19	40,81	10,38	24	0	0	60,9	47,8	13,09	0,45	0,42	-
22.04.2025	1,07	0,384	51,44	41,17	50,53	40,69	9,84	24	0	0	61,6	48	13,66	0,45	0,42	-
23.04.2025	1,1	0,402	51,35	40,54	50,47	40,06	10,41	24	0	0	61,6	47,8	13,88	0,45	0,42	-
Итого:	33,587	0	1600,67	1270,9	1572,97	1256,02	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,587															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	443,282	22645,66	18251,55	22252,6	18058,75
23.04.2025	476,869	24246,33	19522,45	23825,57	19314,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:54:51