

#130785#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
5346
8866
ВКТ-7
00261578
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,073	0,374	50,66	40,52	49,78	40,04	9,74	24	0	0	61,6	47,6	14,05	0,46	0,43	-
25.04.2025	1,159	0,421	52,96	41,59	52,04	41,11	10,93	24	0	0	61,7	47,5	14,2	0,46	0,43	-
26.04.2025	1,179	0,428	52,98	41,37	52,06	40,89	11,17	24	0	0	61,7	47,1	14,52	0,45	0,42	-
27.04.2025	1,251	0,475	54,4	41,4	53,45	40,92	12,53	24	0	0	61,7	47,2	14,51	0,46	0,42	-
28.04.2025	1,135	0,392	51,86	41,12	50,91	40,64	10,27	24	0	0	61,8	47,1	14,65	0,45	0,42	-
29.04.2025	1,162	0,413	52,45	41,14	51,51	40,66	10,85	24	0	0	61,8	47,3	14,51	0,45	0,43	-
30.04.2025	1,161	0,413	52,79	41,52	51,85	41,04	10,81	24	0	0	61,8	47,3	14,48	0,45	0,42	-
01.05.2025	1,139	0,399	52,24	41,38	51,32	40,9	10,42	24	0	0	61,8	47,4	14,43	0,45	0,42	-
02.05.2025	1,12	0,4	51,67	40,81	50,74	40,33	10,41	24	0	0	61,8	47,6	14,2	0,44	0,42	-
03.05.2025	1,019	0,369	46,87	36,54	46,08	36,13	9,95	22	2	1	60,6	46,5	14,09	0,45	0,42	-
04.05.2025	1,238	0,485	51,27	38,01	50,35	37,53	12,82	24	0	0	61,9	46,9	15,01	0,43	0,41	-
05.05.2025	1,084	0,398	47,49	36,63	46,69	36,19	10,5	24	0	0	61,6	46,9	14,77	0,46	0,43	-
06.05.2025	1,13	0,432	50,87	38,92	50,02	38,48	11,54	24	0	0	60,6	46,6	13,96	0,46	0,43	-
07.05.2025	1,221	0,484	52,02	38,92	51,14	38,44	12,7	24	0	0	61,6	47,2	14,41	0,45	0,43	-
08.05.2025	1,202	0,469	51,27	38,54	50,38	38,06	12,32	24	0	0	61,5	46,9	14,63	0,45	0,43	-
09.05.2025	1,114	0,393	49,36	38,49	48,49	38,01	10,48	24	0	0	61,5	46,6	14,89	0,45	0,43	-
10.05.2025	1,212	0,441	50,83	38,49	49,93	38,01	11,92	24	0	0	61,4	46	15,47	0,45	0,43	-
11.05.2025	1,259	0,474	52,06	38,9	51,17	38,42	12,75	24	0	0	61,5	46,2	15,34	0,45	0,43	-
12.05.2025	1,168	0,415	50,16	38,57	49,3	38,09	11,21	24	0	0	61,5	46,1	15,34	0,45	0,43	-
13.05.2025	1,156	0,413	49,93	38,51	49,09	38,03	11,06	24	0	0	61,5	46,3	15,26	0,45	0,43	-
14.05.2025	1,206	0,45	51,37	38,92	50,47	38,44	12,03	24	0	0	61,5	46,5	15	0,44	0,43	-
15.05.2025	1,174	0,425	50,79	39,08	49,93	38,6	11,33	24	0	0	61,5	46,4	15,07	0,47	0,43	-
16.05.2025	1,115	0,371	49,73	39,37	48,9	38,89	10,01	24	0	0	61,4	46,2	15,23	0,46	0,43	-
17.05.2025	1,25	0,471	52,57	39,59	51,65	39,11	12,54	24	0	0	61,5	46,4	15,15	0,45	0,43	-
18.05.2025	1,207	0,445	51,45	39,13	50,57	38,65	11,92	24	0	0	61,5	46,4	15,11	0,45	0,43	-
19.05.2025	1,162	0,424	50,33	38,65	49,46	38,17	11,29	24	0	0	61,4	46,5	14,99	0,46	0,43	-
20.05.2025	1,229	0,473	51,89	38,94	50,97	38,46	12,51	24	0	0	61,6	46,6	14,93	0,45	0,43	-
21.05.2025	1,157	0,43	50,75	39,06	49,9	38,58	11,32	24	0	0	61,5	46,9	14,63	0,46	0,43	-
22.05.2025	1,107	0,395	49,72	38,95	48,88	38,47	10,41	24	0	0	61,4	46,8	14,6	0,46	0,43	-
23.05.2025	1,182	0,447	51,1	38,91	50,23	38,43	11,8	24	0	0	61,5	46,8	14,71	0,45	0,43	-
Итого:	34,971	0	1533,84	1181,97	1507,26	1167,72	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,971															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	476,869	24246,33	19522,45	23825,57	19314,77
23.05.2025	511,84	25780,17	20704,42	25332,83	20482,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:27:19