

#8250#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8824
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261566
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	0,509	0,176	32,32	28,03	31,78	27,68	4,1	24	0	1	62,8	52,3	10,44	0,7	0,51	4,7
25.02.2022	0,382	0,139	24,92	21,62	24,56	21,36	3,2	24	0	1	60	49,9	10,17	0,7	0,54	4,4
26.02.2022	0,527	0,19	33,59	28,88	33,04	28,5	4,54	24	0	1	61,9	51,9	9,99	0,7	0,54	2,9
27.02.2022	0,525	0,175	32,96	28,69	32,32	28,27	4,05	24	0	1	64,1	53,4	10,72	0,7	0,52	0,6
28.02.2022	0,388	0,09	25,55	23,91	25,01	23,55	1,46	24	0	1	65,4	52,5	12,88	0,7	0,54	0,5
01.03.2022	0,52	0,167	33,62	29,61	32,93	29,15	3,78	24	0	1	64,8	54,2	10,58	0,7	0,54	-1,2
02.03.2022	0,493	0,162	32,96	29,04	32,41	28,64	3,77	24	0	1	62,8	52,6	10,18	0,7	0,54	-0,1
03.03.2022	0,54	0,199	33,79	28,83	33,19	28,42	4,77	24	0	1	62,5	52,5	9,97	0,7	0,54	2,7
04.03.2022	0,469	0,15	32,48	28,78	31,97	28,42	3,55	24	0	1	61,7	51,8	9,96	0,7	0,54	2,1
05.03.2022	0,557	0,213	33,71	28,48	33,15	28,11	5,04	24	0	1	62,4	52,2	10,17	0,7	0,54	-2,2
06.03.2022	0,51	0,178	32,61	28,29	32,06	27,93	4,13	24	0	1	62,8	52,5	10,32	0,7	0,54	-1,1
07.03.2022	0,514	0,175	33,11	28,78	32,5	28,41	4,09	24	0	1	63	52,6	10,32	0,7	0,54	1,7
08.03.2022	0,555	0,214	33,9	28,49	33,33	28,15	5,18	24	0	1	61,7	51,8	9,94	0,7	0,54	2,8
09.03.2022	0,48	0,159	32,66	28,62	32,14	28,26	3,88	24	0	1	61,2	51,3	9,9	0,7	0,54	1,3
10.03.2022	0,516	0,197	33,39	28,31	32,87	28,01	4,86	24	0	1	59,7	50,1	9,64	0,7	0,55	-2,5
11.03.2022	0,519	0,178	32,81	28,42	32,24	28,03	4,21	24	0	1	62,6	52,1	10,46	0,7	0,54	-1,2
12.03.2022	0,531	0,193	33,06	28,26	32,53	27,9	4,63	24	0	1	62	51,8	10,22	0,7	0,53	-0,6
13.03.2022	0,52	0,199	33,29	28,11	32,79	27,81	4,98	24	0	1	60	50,4	9,55	0,7	0,54	0
14.03.2022	0,485	0,177	32,81	28,2	32,32	27,91	4,41	24	0	1	59,7	50,3	9,43	0,7	0,54	1,5
15.03.2022	0,478	0,172	32,84	28,31	32,34	28,02	4,32	24	0	1	59,4	50,1	9,32	0,7	0,54	1,8
16.03.2022	0,497	0,176	33,03	28,55	32,48	28,21	4,27	24	0	1	60,9	51,2	9,74	0,7	0,55	2,3
17.03.2022	0,523	0,189	33,34	28,75	32,75	28,35	4,4	24	0	1	62,7	52,6	10,06	0,7	0,55	3,3
18.03.2022	0,525	0,191	31,34	26,64	30,79	26,32	4,47	24	0	1	62,9	52,2	10,72	0,7	0,55	4,3
19.03.2022	0,522	0,189	28,49	23,7	28	23,46	4,54	24	0	1	63,2	51,4	11,77	0,7	0,55	2,6
20.03.2022	0,506	0,181	28,37	23,82	27,88	23,58	4,3	24	0	1	63,1	51,4	11,66	0,7	0,55	2,2
21.03.2022	0,491	0,165	28,26	24,06	27,77	23,82	3,95	24	0	1	63,4	51,7	11,62	0,7	0,56	3,3
22.03.2022	0,518	0,186	28,64	24,01	28,15	23,77	4,38	24	0	1	63,8	52,1	11,67	0,7	0,56	4,9
23.03.2022	0,454	0,144	28,06	24,36	27,57	24,12	3,45	24	0	1	62,6	51,5	11,07	0,7	0,56	-
Итого:	14,054	0	885,91	763,55	870,87	754,16	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,054															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	365,746	21297,42	17888,03	20931,92	17693,5
23.03.2022	379,8	22183,33	18651,58	21802,79	18447,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2022 8:29:36