

#120526#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	208,942	177,476	31.466 ✓
Количество тепловой энергии, система 2	247,24	234,581	12.659 ✓

Подпись исполнителя _____



#120525#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261566
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	0,434	0,134	29,94	26,8	29,46	26,56	2,9	24	0	0	60,7	50,4	10,29	0,63	0,63
25.02.2025	-	0,397	0,105	29,15	26,63	28,67	26,39	2,28	24	0	0	60,6	50,3	10,33	0,63	0,63
26.02.2025	-	0,471	0,166	30,33	26,45	29,83	26,2	3,63	24	0	0	60,7	50,4	10,3	0,63	0,63
27.02.2025	-	0,437	0,139	28,96	25,67	28,48	25,43	3,05	24	0	0	60,7	50,2	10,48	0,63	0,63
28.02.2025	-	0,475	0,17	29,26	25,29	28,77	25,05	3,72	24	0	0	60,8	50,1	10,72	0,63	0,63
01.03.2025	-	0,468	0,165	29,2	25,35	28,72	25,11	3,61	24	0	0	60,8	50,1	10,73	0,63	0,63
02.03.2025	-	0,466	0,161	29,61	25,8	29,13	25,56	3,57	24	0	0	60,7	50,1	10,56	0,63	0,63
03.03.2025	-	0,449	0,145	28,79	25,36	28,31	25,12	3,19	24	0	0	60,8	50	10,83	0,63	0,63
04.03.2025	-	0,45	0,143	28,78	25,36	28,3	25,12	3,18	24	0	0	60,8	49,9	10,92	0,63	0,63
05.03.2025	-	0,51	0,194	29,57	25,02	29,08	24,78	4,3	24	0	0	60,8	49,8	10,96	0,63	0,63
06.03.2025	-	0,453	0,15	28,89	25,37	28,4	25,12	3,28	24	0	0	60,8	50	10,81	0,63	0,63
07.03.2025	-	0,446	0,147	28,23	24,78	27,75	24,54	3,21	24	0	0	60,8	49,9	10,84	0,63	0,63
08.03.2025	-	0,442	0,145	28,2	24,74	27,72	24,5	3,22	24	0	0	60,6	49,9	10,75	0,63	0,63
09.03.2025	-	0,461	0,162	28,53	24,76	28,05	24,52	3,53	24	0	0	60,8	50	10,74	0,63	0,63
10.03.2025	-	0,463	0,167	28,36	24,49	27,88	24,25	3,63	24	0	0	60,7	50	10,71	0,63	0,63
11.03.2025	-	0,464	0,163	28,66	24,78	28,18	24,54	3,64	24	0	0	60,7	50	10,69	0,63	0,63
12.03.2025	-	0,416	0,124	27,82	24,86	27,34	24,62	2,72	24	0	0	60,8	50	10,79	0,63	0,63
13.03.2025	-	0,438	0,141	28,2	24,79	27,72	24,55	3,17	24	0	0	60,4	49,6	10,74	0,63	0,63
14.03.2025	-	0,474	0,167	28,43	24,47	27,95	24,23	3,72	24	0	0	60,9	49,9	11,01	0,63	0,63
15.03.2025	-	0,458	0,154	28,24	24,59	27,76	24,35	3,41	24	0	0	60,8	49,8	11,03	0,63	0,63
16.03.2025	-	0,473	0,163	28,7	24,81	28,21	24,57	3,64	24	0	0	60,8	49,9	10,99	0,63	0,63
17.03.2025	-	0,428	0,127	27,74	24,72	27,26	24,48	2,78	24	0	0	60,8	49,7	11,09	0,63	0,63
18.03.2025	-	0,463	0,159	28,08	24,31	27,6	24,07	3,53	24	0	0	60,7	49,6	11,14	0,63	0,63
19.03.2025	-	0,455	0,155	28,13	24,49	27,65	24,25	3,4	24	0	0	60,8	49,7	11,06	0,63	0,63
20.03.2025	-	0,432	0,135	27,41	24,2	26,93	23,96	2,97	24	0	0	60,8	49,7	11,12	0,63	0,63
21.03.2025	-	0,454	0,155	27,71	24,07	27,23	23,83	3,4	24	0	0	60,8	49,7	11,11	0,63	0,63
22.03.2025	-	0,451	0,151	27,78	24,27	27,3	24,03	3,27	24	0	0	60,8	49,7	11,1	0,61	0,61
23.03.2025	-	0,431	0,152	28,66	25,23	28,16	24,88	3,28	24	0	0	60,9	50,9	9,99	0,63	0,63
Итого:	-	12,659	4,239	801,36	701,46	787,84	694,61	93,23	672	0	-	60,75	49,98	10,78	0,63	0,63

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	234,581	95782,46	108382,89	94121,78	107010,39
23.03.2025	247,24	96583,82	109084,35	94909,62	107705

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#119819#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8824
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261566
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	1,306	0	132,86	131,14	0	131,02	129,92	0	0	24	0	0	54,3	44,3	10	0,64	0,6
25.02.2025	-	1,357	0	133,16	131,24	0	131,32	130,04	0	0	24	0	0	55,2	44,9	10,35	0,64	0,6
26.02.2025	-	1,192	0	133,29	131,58	0	131,61	130,45	0	0	24	0	0	51,8	42,8	9,04	0,65	0,61
27.02.2025	-	1,151	0	133,77	132,05	0	132,17	130,93	0	0	24	0	0	51,1	42,4	8,74	0,65	0,61
28.02.2025	-	1,243	0	133,89	132,06	0	132,19	130,87	0	0	24	0	0	52,3	42,8	9,42	0,64	0,61
01.03.2025	-	1,323	0	133,59	131,72	0	131,75	130,52	0	0	24	0	0	54,1	44,1	10,04	0,64	0,6
02.03.2025	-	1,245	0	133,06	131,25	0	131,33	130,14	0	0	24	0	0	52,6	43,1	9,51	0,64	0,6
03.03.2025	-	1,085	0	118,59	117,07	0	117,16	116,09	0	0	24	0	0	51	41,8	9,24	0,64	0,6
04.03.2025	-	1,095	0	132,94	131,42	0	131,43	130,35	0	0	24	0	0	49,3	40,9	8,37	0,64	0,6
05.03.2025	-	0,965	0	132,73	131,64	0	131,4	130,72	0	0	24	0	0	46,5	39,2	7,34	0,64	0,6
06.03.2025	-	0,853	0	132,52	131,54	0	131,3	130,67	0	0	24	0	0	43,8	37,3	6,54	0,64	0,6
07.03.2025	-	0,905	0	132,57	131,34	0	131,31	130,46	0	0	24	0	0	45,3	38,4	6,92	0,64	0,6
08.03.2025	-	0,917	0	132,36	131,12	0	131,03	130,19	0	0	24	0	0	45,7	38,7	7,02	0,64	0,6
09.03.2025	-	0,881	0	132,27	131,08	0	130,97	130,16	0	0	24	0	0	45,2	38,4	6,75	0,64	0,6
10.03.2025	-	0,765	0	132,42	131,33	0	131,31	130,5	0	0	24	0	0	42,8	36,9	5,83	0,64	0,6
11.03.2025	-	1,11	0	133,63	131,85	0	132,1	130,78	0	0	24	0	0	49,7	41,3	8,42	0,64	0,6
12.03.2025	-	1,096	0	133,47	131,85	0	131,93	130,76	0	0	24	0	0	49,9	41,6	8,33	0,64	0,6
13.03.2025	-	1,197	0	133,58	131,82	0	131,94	130,68	0	0	24	0	0	51,5	42,4	9,07	0,64	0,6
14.03.2025	-	1,316	0	133,14	131,35	0	131,34	130,15	0	0	24	0	0	54,2	44,2	10,01	0,64	0,6
15.03.2025	-	1,334	0	132,99	131,3	0	131,13	130,09	0	0	24	0	0	54,4	44,2	10,18	0,64	0,6
16.03.2025	-	1,384	0	133,59	131,69	0	131,69	130,41	0	0	24	0	0	55,4	44,9	10,5	0,64	0,6
17.03.2025	-	1,433	0	133,99	132,14	0	132,02	130,85	0	0	24	0	0	56,4	45,5	10,87	0,64	0,6
18.03.2025	-	1,297	0	135,4	133,64	0	133,58	132,41	0	0	24	0	0	53,8	44,1	9,74	0,64	0,6
19.03.2025	-	1,178	0	133,43	131,88	0	131,8	130,77	0	0	24	0	0	51	42	8,97	0,64	0,6
20.03.2025	-	1,015	0	132,53	131,26	0	131,06	130,24	0	0	24	0	0	47,8	40	7,8	0,64	0,6
21.03.2025	-	0,968	0	132,48	131,18	0	131,14	130,25	0	0	24	0	0	46,3	38,9	7,4	0,64	0,6
22.03.2025	-	0,978	0	132,88	131,58	0	131,45	130,6	0	0	24	0	0	47,2	39,7	7,49	0,64	0,6
23.03.2025	-	0,877	0	121,39	120,2	0	120,2	119,37	0	0	24	0	0	45,5	38,2	7,33	0,64	0,6
Итого:	-	31,466	0	3702,52	3659,32	0	3658,68	3629,37	0	0	672	0	-	50,15	41,54	8,62	0,64	0,6

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.02.2025	177,476	18327,57	18076,41	3,08	18077,02	17909,7	3,08
23.03.2025	208,942	22030,09	21735,73	3,08	21735,7	21539,07	3,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения