

#125694#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	229,212	208,942	20.27
Количество тепловой энергии, система 2	260,932	247,24	13.692

Подпись исполнителя



#125693#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261566
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	0,433	0,151	31,9	28,59	31,4	28,24	3,16	24	0	0	61	51,9	9,07	0,63	0,63
25.03.2025	4,4	0,425	0,142	31,31	28,05	30,8	27,77	3,03	24	0	0	61,1	51,9	9,2	0,63	0,63
26.03.2025	6,9	0,436	0,154	30,83	27,31	30,34	27,05	3,29	24	0	0	61	51,7	9,32	0,63	0,63
27.03.2025	5,7	0,414	0,137	30,02	26,81	29,54	26,56	2,98	24	0	0	61	51,5	9,42	0,63	0,63
28.03.2025	8,9	0,396	0,126	29,43	26,52	28,95	26,28	2,67	24	0	0	60,7	51,3	9,43	0,63	0,63
29.03.2025	9,9	0,414	0,141	29,69	26,38	29,2	26,14	3,06	24	0	0	60,8	51,4	9,38	0,63	0,63
30.03.2025	6,8	0,455	0,165	31,09	27,31	30,59	27,04	3,55	24	0	0	60,9	51,4	9,54	0,63	0,63
31.03.2025	5,9	0,504	0,195	32,37	27,88	31,86	27,63	4,23	24	0	0	60,9	51,1	9,76	0,63	0,63
01.04.2025	-	0,413	0,114	30,65	27,97	30,16	27,7	2,46	24	0	0	61	51	9,96	0,63	0,63
02.04.2025	-	0,468	0,162	31,5	27,81	30,99	27,55	3,44	24	0	0	61	51	9,97	0,63	0,63
03.04.2025	-	0,432	0,133	30,96	27,81	30,47	27,55	2,92	24	0	0	61	51,1	9,89	0,63	0,63
04.04.2025	-	0,444	0,146	31,03	27,67	30,52	27,42	3,1	24	0	0	60,8	51	9,88	0,63	0,63
05.04.2025	-	0,445	0,136	30,66	27,41	30,17	27,17	3	24	0	0	61	50,7	10,23	0,63	0,63
06.04.2025	-	0,486	0,174	31,47	27,45	30,95	27,2	3,75	24	0	0	60,8	50,4	10,39	0,63	0,63
07.04.2025	-	0,421	0,118	30,01	27,21	29,53	26,97	2,56	24	0	0	60,9	50,6	10,36	0,63	0,63
08.04.2025	-	0,464	0,155	30,61	26,99	30,11	26,75	3,36	24	0	0	61	50,6	10,42	0,63	0,63
09.04.2025	-	0,456	0,151	30,73	27,22	30,21	26,96	3,25	24	0	0	60,9	50,6	10,27	0,63	0,63
10.04.2025	-	0,433	0,13	30,02	26,94	29,54	26,7	2,84	24	0	0	60,9	50,5	10,39	0,63	0,63
11.04.2025	-	0,449	0,146	29,83	26,44	29,35	26,2	3,15	24	0	0	60,9	50,5	10,45	0,63	0,63
12.04.2025	-	0,449	0,148	29,74	26,31	29,25	26,07	3,18	24	0	0	60,9	50,5	10,39	0,63	0,63
13.04.2025	-	0,405	0,115	29,08	26,44	28,6	26,2	2,4	24	0	0	60,9	50,6	10,27	0,63	0,63
14.04.2025	-	0,445	0,15	29,36	25,86	28,87	25,62	3,25	24	0	0	60,8	50,6	10,21	0,63	0,63
15.04.2025	-	0,439	0,147	29,51	26,1	29,03	25,86	3,17	24	0	0	60,8	50,6	10,15	0,63	0,63
16.04.2025	-	0,445	0,149	28,65	25,13	28,17	24,89	3,28	24	0	0	60,8	50,4	10,47	0,63	0,63
17.04.2025	-	0,434	0,146	27,98	24,55	27,5	24,31	3,19	24	0	0	60,8	50,2	10,58	0,63	0,63
18.04.2025	-	0,412	0,132	27,2	24,11	26,72	23,87	2,85	24	0	0	60,8	50,2	10,57	0,63	0,63
19.04.2025	-	0,491	0,198	28,33	23,78	27,85	23,54	4,31	24	0	0	60,6	50	10,67	0,63	0,63
20.04.2025	-	0,429	0,138	27,28	23,93	26,79	23,69	3,1	24	0	0	60,6	49,8	10,83	0,63	0,63
21.04.2025	-	0,44	0,154	27,49	23,86	27,02	23,62	3,4	24	0	0	60	49,3	10,76	0,63	0,63
22.04.2025	-	0,45	0,158	27,48	23,68	26,99	23,44	3,55	24	0	0	59,9	49	10,86	0,63	0,63
23.04.2025	-	0,465	0,171	27,78	23,75	27,3	23,51	3,79	24	0	0	60,1	49,2	10,98	0,63	0,63
Итого:	6,9	13,692	4,582	923,99	817,27	908,77	809,5	99,27	744	0	-	60,79	50,66	10,13	0,63	0,63

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	247,24	96583,82	109084,35	94909,62	107705
23.04.2025	260,932	97507,81	109901,62	95818,39	108514,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения