

#8261#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8824
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261566
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,369	0,118	26,58	23,64	26,14	23,33	2,81	24	0	1	61,9	52,5	9,39	0,7	0,52	-
25.08.2021	0,433	0,161	29,97	26,07	29,49	25,78	3,71	24	0	1	62,4	53,3	9,12	0,7	0,47	-
26.08.2021	0,354	0,138	26,97	23,54	26,54	23,28	3,26	24	0	1	60,1	52,1	8,04	0,7	0,48	-
27.08.2021	0,359	0,146	28,24	24,46	27,82	24,12	3,7	24	0	1	59,4	52,4	7	0,7	0,52	-
28.08.2021	0,417	0,175	31,39	27,34	30,9	26,95	3,95	24	0	1	61,1	53,3	7,82	0,7	0,52	-
29.08.2021	0,422	0,182	31,23	27,01	30,75	26,64	4,11	24	0	1	61,4	53,6	7,74	0,7	0,52	-
30.08.2021	0,416	0,171	30,57	26,64	30,08	26,24	3,84	24	0	1	62,3	54,3	8,05	0,7	0,52	-
31.08.2021	0,411	0,17	29,78	25,69	29,3	25,4	3,9	24	0	1	61,4	53,3	8,03	0,7	0,52	-
01.09.2021	0,415	0,159	28,46	24,58	27,98	24,31	3,67	24	0	1	61,9	52,9	9	0,7	0,52	-
02.09.2021	0,444	0,177	27,39	22,99	26,91	22,75	4,16	24	0	1	61,6	51,7	9,95	0,7	0,52	-
03.09.2021	0,472	0,198	27,67	22,77	27,19	22,53	4,66	24	0	1	61,9	51,8	10,07	0,7	0,52	-
04.09.2021	0,41	0,141	26,46	22,85	25,98	22,61	3,37	24	0	1	61,8	51,5	10,22	0,7	0,52	-
05.09.2021	0,395	0,125	26,16	22,92	25,68	22,68	3	24	0	1	62	51,7	10,28	0,7	0,52	-
06.09.2021	0,421	0,158	26,71	22,64	26,24	22,4	3,84	24	0	1	60,9	50,9	10,04	0,7	0,52	-
07.09.2021	0,446	0,174	27,32	23	26,84	22,76	4,08	24	0	1	61,8	51,7	10,06	0,7	0,53	-
08.09.2021	0,444	0,161	30,54	26,56	29,97	26,23	3,74	24	0	1	61,9	52,4	9,46	0,7	0,52	-
09.09.2021	0,461	0,17	28,64	24,48	28,15	24,19	3,96	24	0	1	62,5	52,2	10,29	0,7	0,34	-
10.09.2021	0,231	0,08	12,42	9,72	12,2	9,62	2,58	24	0	1	60,1	49,9	10,26	0,7	0,52	-
11.09.2021	0,41	0,132	27,98	24,67	27,5	24,43	3,07	24	0	1	62,1	52	10,06	0,7	0,52	-
12.09.2021	0,403	0,135	27,96	24,38	27,48	24,14	3,34	24	0	1	60,9	51,4	9,57	0,7	0,52	-
13.09.2021	0,451	0,173	27,94	23,61	27,46	23,37	4,09	24	0	1	61,7	51,7	10,03	0,7	0,53	-
14.09.2021	0,431	0,158	28,12	24,13	27,64	23,89	3,75	24	0	1	61,1	51,3	9,84	0,7	0,53	-
15.09.2021	0,423	0,146	28,18	24,51	27,7	24,27	3,43	24	0	1	61,6	51,7	9,95	0,7	0,53	-
16.09.2021	0,411	0,145	28,36	24,55	27,88	24,31	3,57	24	0	1	59,9	50,4	9,45	0,7	0,53	-
17.09.2021	0,453	0,153	28,47	24,52	27,99	24,28	3,71	24	0	1	61,3	50,8	10,55	0,7	0,53	-
18.09.2021	0,464	0,16	28,73	24,51	28,25	24,27	3,98	24	0	1	60,3	49,5	10,76	0,7	0,52	-
19.09.2021	0,461	0,154	28,58	24,39	28,1	24,15	3,95	24	0	1	59,6	49	10,66	0,7	0,53	-
20.09.2021	0,485	0,172	29,54	24,92	29,06	24,68	4,38	24	0	1	59,9	49,3	10,64	0,7	0,53	-
21.09.2021	0,479	0,163	29,73	25,42	29,25	25,18	4,07	24	0	1	60,4	49,7	10,73	0,7	0,47	-
22.09.2021	0,367	0,119	23,51	20,24	23,14	20,06	3,08	24	0	1	58,4	47,8	10,56	0,7	0,53	-
23.09.2021	0,485	0,165	30,35	25,99	29,87	25,75	4,12	24	0	1	60,6	50,1	10,57	0,7	0,53	-
Итого:	13,043	0	863,95	742,74	849,48	734,6	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,043															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	279,654	15548,92	12917,06	15274,5	12776,27
23.09.2021	292,697	16412,87	13659,8	16123,98	13510,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.09.2021 10:30:13