

#111787#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.01.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	131,217	87,05	44.167
Количество тепловой энергии, система 2	216,82	197,328	19.492

Подпись исполнителя



с 24.12.24 по расчет
по 6х



#111786#

Отчёт за период с 23.12.2024 по 23.01.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261566
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2024	1,8	0,633	0,16	53,22	49,59	52,31	49,02	3,29	24	0	0	61,4	52,1	9,23	0,14	0,61
25.12.2024	2,1	0,616	0,179	48,89	44,77	48,06	44,28	3,78	24	0	0	61,1	51,9	9,23	0,13	0,61
26.12.2024	3,8	0,612	0,185	47,39	43,18	46,57	42,7	3,87	24	0	0	61,3	52	9,36	0,13	0,61
27.12.2024	5,3	0,573	0,158	45,89	42,28	45,1	41,8	3,3	24	0	0	61,2	51,9	9,38	0,13	0,61
28.12.2024	4,3	0,642	0,222	46,51	41,58	45,74	41,1	4,64	24	0	0	61	51,6	9,38	0,14	0,61
29.12.2024	3,9	0,628	0,207	46,01	41,31	45,22	40,83	4,39	24	0	0	61,2	51,8	9,46	0,14	0,61
30.12.2024	4,8	0,639	0,215	46,03	41,22	45,25	40,74	4,51	24	0	0	61,2	51,7	9,58	0,13	0,61
31.12.2024	5,5	0,732	0,296	48,29	41,62	47,44	41,14	6,3	24	0	0	61	51,6	9,34	0,14	0,61
01.01.2025	4,2	0,554	0,138	43,47	40,25	42,75	39,77	2,98	24	0	0	61,1	51,3	9,84	0,12	0,61
02.01.2025	4	0,621	0,198	44,35	39,76	43,6	39,28	4,32	24	0	0	61,2	51,4	9,77	0,13	0,61
03.01.2025	-0,5	0,622	0,199	44,75	40,2	43,99	39,72	4,27	24	0	0	61,4	51,6	9,76	0,13	0,61
04.01.2025	-0,9	0,606	0,189	44,58	40,29	43,82	39,81	4,01	24	0	0	61,3	51,5	9,73	0,13	0,61
05.01.2025	-1,8	0,595	0,17	44,73	40,82	43,97	40,34	3,63	24	0	0	61,2	51,4	9,77	0,13	0,61
06.01.2025	-1,4	0,606	0,182	44,98	40,85	44,23	40,37	3,86	24	0	0	61,2	51,4	9,73	0,13	0,61
07.01.2025	4,9	0,603	0,184	45,2	41,05	44,45	40,57	3,88	24	0	0	61	51,4	9,59	0,13	0,61
08.01.2025	2,3	0,664	0,232	46,09	40,86	45,31	40,38	4,93	24	0	0	61,2	51,5	9,71	0,13	0,61
09.01.2025	0,7	0,635	0,21	45,27	40,56	44,53	40,08	4,45	24	0	0	61,3	51,5	9,75	0,13	0,61
10.01.2025	-	0,642	0,221	45,15	40,1	44,39	39,61	4,78	24	0	0	60,8	51,2	9,6	0,13	0,61
11.01.2025	-	0,592	0,181	42,5	38,34	41,77	37,86	3,91	24	0	0	60,9	50,9	10,04	0,13	0,61
12.01.2025	-	0,713	0,278	44,78	38,5	44	38,02	5,98	24	0	0	61	50,9	10,06	0,13	0,61
13.01.2025	-	0,592	0,176	42,61	38,62	41,86	38,14	3,72	24	0	0	61	50,8	10,21	0,13	0,61
14.01.2025	-	0,596	0,179	41,5	37,38	40,78	36,9	3,88	24	0	0	60,9	50,4	10,47	0,13	0,61
15.01.2025	-	0,587	0,179	41,29	37,15	40,57	36,67	3,9	24	0	0	60,6	50,4	10,28	0,13	0,61
16.01.2025	-	0,664	0,242	42,04	36,52	41,32	36,04	5,28	24	0	0	60,8	50,4	10,45	0,13	0,61
17.01.2025	-	0,622	0,204	40,85	36,09	40,13	35,61	4,52	24	0	0	60,8	50,3	10,52	0,13	0,61
18.01.2025	-	0,65	0,228	41,63	36,35	40,91	35,87	5,04	24	0	0	60,8	50,4	10,36	0,13	0,61
19.01.2025	-	0,704	0,276	42,66	36,4	41,91	35,92	5,99	24	0	0	61	50,6	10,39	0,13	0,61
20.01.2025	-	0,63	0,21	40,83	35,98	40,11	35,5	4,61	24	0	0	61	50,5	10,53	0,13	0,61
21.01.2025	-	0,662	0,242	41,14	35,61	40,41	35,13	5,28	24	0	0	61	50,4	10,57	0,13	0,61
22.01.2025	-	0,632	0,218	40,7	35,72	39,97	35,24	4,73	24	0	0	60,9	50,3	10,57	0,13	0,61
23.01.2025	-	0,625	0,207	40,44	35,66	39,72	35,18	4,54	24	0	0	60,9	50,2	10,7	0,13	0,61
Итого:	2,7	19,492	6,365	1373,77	1228,61	1350,19	1213,62	136,57	744	0	-	61,05	51,14	9,91	0,13	0,61

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2024	197,328	93260,12	106145,99	91642,73	104800,58
23.01.2025	216,82	94633,89	107374,6	92992,92	106014,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения