

#126224#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Белибейская 20-26, Калининград
5346
8441
ВКТ-7
00209562
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,492	0	138,28	139,54	0	135,42	138,37	0	0	24	0	0	67,7	41,9	25,79	0,5	0,3	5,5
25.03.2025	3,493	0	138,6	139,69	0	135,72	138,49	0	0	24	0	0	67,9	42,2	25,73	0,5	0,3	4,4
26.03.2025	3,487	0	141,47	142,56	0	138,53	141,31	0	0	24	0	0	67,7	42,6	25,14	0,5	0,3	6,9
27.03.2025	3,553	0	141,08	142,19	0	138,14	140,98	0	0	24	0	0	67,8	42,1	25,71	0,5	0,3	5,7
28.03.2025	3,534	0	148,28	149,37	0	145,15	148,03	0	0	24	0	0	68,1	43,8	24,33	0,5	0,3	8,9
29.03.2025	3,53	0	149,68	150,85	0	146,56	149,46	0	0	24	0	0	68	43,9	24,07	0,5	0,3	9,9
30.03.2025	3,52	0	145	146,09	0	141,98	144,81	0	0	24	0	0	67,9	43,2	24,79	0,5	0,3	6,8
31.03.2025	3,495	0	145,03	146,02	0	142	144,7	0	0	24	0	0	67,9	43,3	24,59	0,5	0,3	5,9
01.04.2025	3,493	0	140,13	141,2	0	137,22	139,97	0	0	24	0	0	67,8	42,4	25,45	0,5	0,3	-
02.04.2025	3,462	0	142,63	143,81	0	139,66	142,54	0	0	24	0	0	67,9	43,1	24,79	0,5	0,3	-
03.04.2025	3,561	0	149,55	150,65	0	146,31	149,19	0	0	24	0	0	69,2	44,8	24,33	0,5	0,3	-
04.04.2025	3,56	0	146,81	147,92	0	143,61	146,49	0	0	24	0	0	69,7	44,9	24,78	0,5	0,3	-
05.04.2025	3,622	0	136	137,27	0	132,95	136,04	0	0	24	0	0	70,2	43	27,24	0,5	0,3	-
06.04.2025	3,804	0	133,73	135,1	0	130,59	133,91	0	0	24	0	0	72,2	43	29,13	0,5	0,3	-
07.04.2025	3,747	0	137,94	139,19	0	134,8	137,91	0	0	24	0	0	71,6	43,8	27,79	0,5	0,3	-
08.04.2025	3,607	0	135,89	137,1	0	132,9	135,93	0	0	24	0	0	69,8	42,7	27,14	0,5	0,3	-
09.04.2025	3,655	0	141	142,2	0	137,93	140,94	0	0	24	0	0	69,4	42,9	26,5	0,5	0,3	-
10.04.2025	3,675	0	137,59	138,9	0	134,56	137,72	0	0	24	0	0	70,1	42,8	27,31	0,5	0,3	-
11.04.2025	3,605	0	140,44	141,75	0	137,35	140,44	0	0	24	0	0	69,6	43,4	26,23	0,5	0,3	-
12.04.2025	3,641	0	144,44	145,86	0	141,28	144,53	0	0	24	0	0	69,9	44,1	25,78	0,5	0,3	-
13.04.2025	3,717	0	153,5	155,08	0	150,12	153,57	0	0	24	0	0	70	45,2	24,75	0,5	0,3	-
14.04.2025	3,647	0	157,84	159,28	0	154,35	157,67	0	0	24	0	0	70	46,4	23,62	0,5	0,3	-
15.04.2025	2,936	0	170,06	171,33	0	166,34	169,11	0	0	24	0	0	70	52,4	17,65	0,5	0,3	-
16.04.2025	1,093	0	179,77	179,97	0	175,93	176,7	0	0	24	0	0	69	62,8	6,19	0,5	0,3	-
17.04.2025	1,158	0	179,04	178,92	0	175,12	175,63	0	0	24	0	0	69,7	63,1	6,57	0,5	0,3	-
18.04.2025	1,066	0	178,01	177,74	0	174,1	174,39	0	0	24	0	0	70	63,9	6,08	0,5	0,3	-
19.04.2025	1,088	0	173,07	172,85	0	169,33	169,68	0	0	24	0	0	69,2	62,9	6,38	0,5	0,3	-
20.04.2025	1,04	0	172,28	171,98	0	168,56	168,85	0	0	24	0	0	69,2	63,1	6,13	0,5	0,3	-
21.04.2025	1,03	0	165,83	165,56	0	162,31	162,63	0	0	24	0	0	68,4	62	6,32	0,5	0,3	-
22.04.2025	1,036	0	164	163,73	0	160,47	160,76	0	0	24	0	0	69,2	62,8	6,43	0,5	0,3	-
23.04.2025	1,132	0	164,11	164,02	0	160,58	161,09	0	0	24	0	0	69,1	62,1	7,01	0,5	0,3	-
Итого:	90,479	0	4691,08	4717,72	0	4589,87	4661,84	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,479																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	2417,391	146544,68	147170,69	0	143189,57	145076,27	0
23.04.2025	2507,87	151235,76	151888,41	0	147779,44	149738,11	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:36:44