

#126219#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 31, МАДОУ

Сергея Тюленина 4, Калининград

3645

4258

ВКТ-7

00122930

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,354	0	92,43	91,32	0	90,44	90,53	0	0	24	0	0	69	42,9	26,06	0,7	0,7	5,6
22.03.2025	2,16	0	87,22	86,18	0	85,29	85,37	0	0	24	0	0	70,3	45	25,34	0,7	0,7	5,7
23.03.2025	2,123	0	85,28	84,35	0	83,45	83,59	0	0	24	0	0	69,2	43,7	25,48	0,7	0,7	6,8
24.03.2025	2,368	0	91,96	90,84	0	89,94	90,05	0	0	24	0	0	69,6	43,2	26,37	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	2,156	0	86,33	85,31	0	84,45	84,54	0	0	24	0	0	69,3	43,7	25,55	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	2,196	0	82,18	81,26	0	80,44	80,59	0	0	24	0	0	69	41,8	27,3	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	2,278	0	86,64	85,62	0	84,79	84,91	0	0	24	0	0	69	42,1	26,89	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	1,8	0	62,33	61,66	0	60,97	61,2	0	0	24	0	0	69,3	39,7	29,57	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	1,557	0	57,37	56,84	0	56,13	56,39	0	0	24	0	0	68,6	40,8	27,8	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	1,913	0	70,95	70,25	0	69,42	69,68	0	0	24	0	0	69,2	41,6	27,59	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	2,199	0	82,27	81,32	0	80,52	80,64	0	0	24	0	0	69,3	41,9	27,37	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	2,448	0	96,29	95,11	0	94,19	94,26	0	0	24	0	0	69,5	43,5	26,03	0,7	0,7	-
02.04.2025	2,058	0	78,41	77,51	0	76,72	76,84	0	0	24	0	0	69,3	42,4	26,86	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,691	0	58,38	57,77	0	57,14	57,32	0	0	24	0	0	69,5	39,8	29,65	0,7	0,7	-
04.04.2025	2,108	0	78,75	77,89	0	77,06	77,24	0	0	24	0	0	69,2	41,9	27,36	0,7	0,7	-
05.04.2025	2,735	0	113,7	112,18	0	111,04	110,98	0	0	24	0	0	72,3	47,7	24,64	0,7	0,7	-
06.04.2025	2,811	0	117,53	115,89	0	114,68	114,56	0	0	24	0	0	74,3	49,8	24,52	0,7	0,7	-
07.04.2025	2,628	0	97,14	95,76	0	94,81	94,84	0	0	24	0	0	73,6	45,8	27,78	0,7	0,7	-
08.04.2025	2,612	0	103,28	101,89	0	100,95	100,89	0	0	24	0	0	71,4	45,5	25,88	0,7	0,7	-
09.04.2025	2,515	0	97,81	96,5	0	95,57	95,58	0	0	24	0	0	71,6	45,2	26,37	0,7	0,7	-
10.04.2025	2,833	0	114,58	112,95	0	111,92	111,82	0	0	24	0	0	71,8	46,5	25,32	0,7	0,7	-
11.04.2025	2,376	0	90,89	89,71	0	88,88	88,89	0	0	24	0	0	70,4	43,6	26,8	0,7	0,7	-
12.04.2025	1,836	0	72,61	71,77	0	71,04	71,13	0	0	24	0	0	69,6	43,7	25,86	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,24	0	44,9	44,53	0	43,94	44,16	0	0	24	0	0	68,7	40,4	28,28	0,7	0,7	-
14.04.2025	1,143	0	36,6	36,3	0	35,82	36,08	0	0	24	0	0	68,4	36,4	31,97	0,7	0,7	-
15.04.2025	1,063	0	34,15	33,91	0	33,41	33,67	0	0	24	0	0	69	37,1	31,93	0,7	0,7	-
16.04.2025	1,215	0	38,82	38,48	0	38	38,24	0	0	24	0	0	68,4	36,4	31,99	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,882	0	28,03	27,84	0	27,45	27,72	0	0	24	0	0	68,3	36,2	32,14	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,677	0	21,95	21,84	0	21,52	21,7	0	0	24	0	0	67,2	35,7	31,53	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,756	0	24,91	24,74	0	24,41	24,56	0	0	24	0	0	68	36,9	31,09	0,7	0,7	-
20.04.2025	1,013	0	33,45	33,15	0	32,73	32,97	0	0	24	0	0	69,8	38,8	30,94	0,7	0,7	-
Итого:	59,744	0	2267,14	2240,67	0	2217,12	2220,94	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,744																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2025	4188,282	254383,96	241862,66	0	246294,8	236331,85	0
20.04.2025	4248,026	256651,1	244103,33	0	248511,92	238552,79	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2025 8:03:59