

#7945#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель МЕГА-СИТИ, ООО
 Адрес потребителя Озерова 176, Калининград (Мега Центр ТП1 парковка)
 Номер абонента 4920
 Порядковый номер 8876
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 20108913
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.03.2021 | 16,281 | 0 | 133,49 | 0 | 0 | 130,133 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 75,3 | 45,5 | 0,43 | 0,36 | -1,1 |
| 22.03.2021 | 15,532 | 0 | 116,115 | 0 | 0 | 113,062 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 77,2 | 44,5 | 0,43 | 0,35 | 1,8 |
| 23.03.2021 | 14,365 | 0 | 112,725 | 0 | 0 | 109,948 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 74,4 | 43,2 | 0,43 | 0,35 | 2,6 |
| 24.03.2021 | 14,429 | 0 | 128,385 | 0 | 0 | 125,531 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 70,3 | 42,9 | 0,43 | 0,36 | 3,9 |
| 25.03.2021 | 13,836 | 0 | 127,17 | 0 | 0 | 124,404 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 69,5 | 43 | 0,43 | 0,35 | 4,8 |
| 26.03.2021 | 13,507 | 0 | 127,655 | 0 | 0 | 124,88 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 69,5 | 43,7 | 0,43 | 0,35 | 6,9 |
| 27.03.2021 | 12,842 | 0 | 122,165 | 0 | 0 | 119,516 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 69,4 | 43,7 | 0,43 | 0,35 | 5,1 |
| 28.03.2021 | 12,607 | 0 | 139,915 | 0 | 0 | 137,106 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 66,4 | 44,5 | 0,42 | 0,35 | 8,7 |
| 29.03.2021 | 13,542 | 0 | 124,325 | 0 | 0 | 121,602 | 0 | 0 | 23 | 36 | 0 | 1 | 69,8 | 43,2 | 0,42 | 0,35 | 5,8 |
| 30.03.2021 | 13,238 | 0 | 120,95 | 0 | 0 | 118,271 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 70,1 | 43,4 | 0,42 | 0,35 | 7,8 |
| 31.03.2021 | 12,934 | 0 | 120,25 | 0 | 0 | 117,607 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 69,8 | 43,6 | 0,42 | 0,35 | 9,8 |
| 01.04.2021 | 13,335 | 0 | 124,28 | 0 | 0 | 121,583 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 69,3 | 43,1 | 0,42 | 0,35 | 8,7 |
| 02.04.2021 | 13,839 | 0 | 126,625 | 0 | 0 | 123,868 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 69,6 | 42,9 | 0,42 | 0,35 | 4,7 |
| 03.04.2021 | 13,407 | 0 | 124,185 | 0 | 0 | 121,483 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 69,4 | 43,1 | 0,42 | 0,35 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 13,535 | 0 | 126,71 | 0 | 0 | 123,963 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 69,4 | 43,3 | 0,42 | 0,35 | 3,8 |
| 05.04.2021 | 14,143 | 0 | 141,385 | 0 | 0 | 138,461 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 67,5 | 43,1 | 0,42 | 0,35 | 4,2 |
| 06.04.2021 | 14,629 | 0 | 131,385 | 0 | 0 | 128,47 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 70,4 | 43,2 | 0,42 | 0,35 | 2,7 |
| 07.04.2021 | 14,944 | 0 | 137,065 | 0 | 0 | 134,026 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 70,2 | 43,6 | 0,42 | 0,35 | 2,6 |
| 08.04.2021 | 14,013 | 0 | 124,14 | 0 | 0 | 121,366 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 70,5 | 42,9 | 0,42 | 0,35 | 2,8 |
| 09.04.2021 | 13,976 | 0 | 125,505 | 0 | 0 | 122,738 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 70 | 42,8 | 0,42 | 0,35 | 4,3 |
| 10.04.2021 | 13,427 | 0 | 124,835 | 0 | 0 | 122,12 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 69,4 | 43,2 | 0,42 | 0,35 | 7,2 |
| 11.04.2021 | 12,916 | 0 | 120,215 | 0 | 0 | 117,577 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 69,9 | 43,7 | 0,42 | 0,35 | 4,9 |
| 12.04.2021 | 12,693 | 0 | 122,645 | 0 | 0 | 120,008 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 69,1 | 43,9 | 0,42 | 0,35 | 10,3 |
| 13.04.2021 | 13 | 0 | 130,345 | 0 | 0 | 127,643 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 67,8 | 43,5 | 0,42 | 0,35 | 7,7 |
| 14.04.2021 | 13,059 | 0 | 133,115 | 0 | 0 | 130,376 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 67,3 | 43,4 | 0,42 | 0,35 | 4,7 |
| 15.04.2021 | 13,217 | 0 | 130,36 | 0 | 0 | 127,626 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 68 | 43,3 | 0,42 | 0,35 | 4,1 |
| 16.04.2021 | 13,09 | 0 | 132,165 | 0 | 0 | 129,438 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 67,6 | 43,5 | 0,42 | 0,35 | 5,8 |
| 17.04.2021 | 12,542 | 0 | 127,365 | 0 | 0 | 124,713 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 67,9 | 43,9 | 0,42 | 0,35 | 5,6 |
| 18.04.2021 | 11,773 | 0 | 123 | 0 | 0 | 120,435 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 67,8 | 44,5 | 0,42 | 0,35 | 8,3 |
| 19.04.2021 | 11,679 | 0 | 121,18 | 0 | 0 | 118,643 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 68 | 44,6 | 0,42 | 0,34 | 10,4 |
| 20.04.2021 | 11,317 | 0 | 121,65 | 0 | 0 | 119,136 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 67,6 | 44,9 | 0,43 | 0,35 | 11 |
| Итого: | 417,647 | 0 | 3921,3 | 0 | 0 | 3835,733 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 99,753 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2021 | 2650,443 | 21465,795 | 0 | 0 | 20917,977 | 0 | 0 | 7583 | 13 |
| 20.04.2021 | 3068,09 | 25387,095 | 0 | 0 | 24753,711 | 0 | 0 | 8326 | 14 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.04.2021 7:49:09