

#121121#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54

4402

7056

ВКТ-7

00272069

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,135	431,48	421,23	421,23	24	0	0	73	63,2	9,79	0,55	0,44	-
25.02.2025	4,097	425,81	416,08	416,08	24	0	0	71,5	61,7	9,83	0,56	0,44	-
26.02.2025	3,982	436,72	426,82	426,82	24	0	0	71,2	61,9	9,31	0,56	0,44	-
27.02.2025	4,005	441,38	431,45	431,45	24	0	0	71	61,8	9,26	0,55	0,44	-
28.02.2025	3,986	432,1	422,38	422,38	24	0	0	71	61,6	9,42	0,55	0,44	-
01.03.2025	4,196	428,72	418,62	418,62	24	0	0	72,7	62,7	10	0,55	0,44	-
02.03.2025	4,195	436,65	426,56	426,56	24	0	0	71,9	62,1	9,82	0,56	0,43	-
03.03.2025	4,092	441,59	431,54	431,54	24	0	0	71,4	61,9	9,46	0,56	0,43	-
04.03.2025	4,055	443,35	433,31	433,31	24	0	0	71	61,7	9,33	0,56	0,43	-
05.03.2025	3,94	450,47	440,29	440,29	24	0	0	71,1	62,1	8,93	0,56	0,43	-
06.03.2025	4,024	458,37	448,07	448,07	24	0	0	70,9	62	8,96	0,56	0,43	-
07.03.2025	3,849	456,03	445,77	445,77	24	0	0	70,9	62,3	8,61	0,56	0,43	-
08.03.2025	3,855	456,13	445,86	445,86	24	0	0	71	62,3	8,62	0,56	0,43	-
09.03.2025	3,934	457,72	447,38	447,38	24	0	0	71	62,3	8,77	0,57	0,43	-
10.03.2025	3,761	465,71	455,26	455,26	24	0	0	70,8	62,6	8,24	0,56	0,43	-
11.03.2025	3,869	446,43	436,46	436,46	24	0	0	70,6	61,8	8,85	0,56	0,43	-
12.03.2025	3,828	443,05	433,07	433,07	24	0	0	70,9	62,1	8,83	0,55	0,43	-
13.03.2025	3,993	422,78	412,98	412,98	24	0	0	72	62,4	9,65	0,55	0,44	-
14.03.2025	4,116	423,89	413,66	413,66	24	0	0	73,6	63,6	9,93	0,55	0,44	-
15.03.2025	4,248	426,24	415,66	415,66	24	0	0	74,8	64,6	10,2	0,55	0,44	-
16.03.2025	4,3	429,36	418,75	418,75	24	0	0	74,7	64,4	10,25	0,55	0,44	-
17.03.2025	4,285	422,19	411,56	411,56	24	0	0	75,5	65,1	10,39	0,55	0,44	-
18.03.2025	4,134	430,8	420,5	420,5	24	0	0	73,3	63,5	9,81	0,55	0,44	-
19.03.2025	3,953	433,77	423,81	423,81	24	0	0	71,5	62,2	9,31	0,55	0,43	-
20.03.2025	3,953	439,12	429,14	429,14	24	0	0	71,3	62,1	9,19	0,56	0,43	-
21.03.2025	3,887	452,56	442,29	442,29	24	0	0	71,2	62,4	8,76	0,56	0,43	-
22.03.2025	3,901	449,78	439,62	439,62	24	0	0	71,1	62,2	8,86	0,56	0,42	-
23.03.2025	3,613	421,78	412,3	412,3	24	0	1	70,9	62,2	8,74	0,56	0,43	-
Итого:	112,186	12303,98	12020,42	12020,42	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	112,186												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	2278,382	278947,4	272364,67	272364,67
23.03.2025	2390,568	291251,38	284385,09	284385,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:07:41