

#126217#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54

4402

7056

ВКТ-7

00272069

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,828	448,98	438,81	438,81	24	0	0	71,2	62,5	8,69	0,56	0,43	5,5
25.03.2025	3,845	449,88	439,67	439,67	24	0	0	71,2	62,5	8,72	0,56	0,43	4,4
26.03.2025	3,82	456,53	446,24	446,24	24	0	0	71	62,5	8,54	0,54	0,42	6,9
27.03.2025	3,767	403,2	394,12	394,12	24	0	0	70,9	61,4	9,54	0,56	0,42	5,7
28.03.2025	3,6	379,85	371,28	371,28	24	0	0	70,9	61,2	9,67	0,58	0,42	8,9
29.03.2025	3,655	398,02	389,07	389,07	24	0	0	70,8	61,5	9,36	0,57	0,42	9,9
30.03.2025	3,655	383,27	374,69	374,69	24	0	0	70,7	61	9,72	0,57	0,42	6,8
31.03.2025	3,621	378,05	369,53	369,53	24	0	0	70,9	61,1	9,77	0,55	0,42	5,9
01.04.2025	3,706	361,48	353,25	353,25	24	0	0	71,3	60,8	10,47	0,55	0,42	-
02.04.2025	3,649	365,35	357,07	357,07	24	0	0	71,1	60,9	10,2	0,56	0,42	-
03.04.2025	3,586	371,19	362,79	362,79	24	0	0	71,1	61,2	9,86	0,55	0,42	-
04.04.2025	3,645	364,24	355,92	355,92	24	0	0	71,4	61,2	10,22	0,55	0,43	-
05.04.2025	3,771	345,94	337,89	337,89	24	0	0	72,2	61	11,14	0,54	0,43	-
06.04.2025	4,027	342,23	333,82	333,82	24	0	0	74,5	62,4	12,05	0,55	0,43	-
07.04.2025	3,905	347,37	339,09	339,09	24	0	0	73,2	61,7	11,49	0,55	0,42	-
08.04.2025	3,706	345,26	337,29	337,29	24	0	0	71,8	60,8	10,97	0,55	0,42	-
09.04.2025	3,754	346	338,08	338,08	24	0	0	71,6	60,5	11,09	0,54	0,43	-
10.04.2025	3,802	340,11	332,2	332,2	24	0	0	72,1	60,7	11,42	0,55	0,42	-
11.04.2025	3,751	353,54	345,48	345,48	24	0	0	71,5	60,6	10,83	0,55	0,42	-
12.04.2025	3,748	360,61	352,37	352,37	24	0	0	71,5	60,9	10,61	0,56	0,42	-
13.04.2025	3,642	372,88	364,4	364,4	24	0	0	71,3	61,3	9,96	0,53	0,41	-
14.04.2025	3,405	348,3	340,44	340,44	24	0	0	71	61	9,98	0,51	0,4	-
15.04.2025	3,313	332,77	325,43	325,43	24	0	0	70,1	59,9	10,17	0,52	0,4	-
16.04.2025	3,31	348,83	341,12	341,12	24	0	0	70,2	60,5	9,68	0,47	0,38	-
17.04.2025	1,738	289,92	283,67	283,67	24	0	0	69,3	63,2	6,12	0,44	0,38	-
18.04.2025	0,274	251,52	246,15	246,15	24	0	0	68,8	67,8	1,1	0,44	0,38	-
19.04.2025	0,316	256,32	250,87	250,87	24	0	0	68,7	67,5	1,25	0,44	0,38	-
20.04.2025	0,274	249,21	243,93	243,93	24	0	0	68,4	67,3	1,11	0,43	0,38	-
21.04.2025	0,318	250,41	245,33	245,33	24	0	0	66,9	65,6	1,29	0,44	0,38	-
22.04.2025	0,281	260,74	255,14	255,14	24	0	0	69	67,9	1,1	0,44	0,38	-
23.04.2025	0,274	255,98	250,44	250,44	24	0	0	69,3	68,2	1,09	0,44	0,38	-
Итого:	91,986	10757,98	10515,58	10515,58	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,986												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	2390,568	291251,38	284385,09	284385,09
23.04.2025	2482,554	302009,36	294900,67	294900,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 9:32:06