

#7962#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7056
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272069
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,144	396,75	388,81	388,81	24	0	0	66,4	58,3	8,08	0,5	0,44	4
25.04.2021	3,256	394,01	386,07	386,07	24	0	0	66,7	58,3	8,43	0,49	0,44	3,7
26.04.2021	3,176	375,23	367,77	367,77	24	0	0	66,3	57,6	8,63	0,5	0,44	2,9
27.04.2021	3,284	389,23	381,3	381,3	24	0	0	67	58,4	8,6	0,5	0,44	4,1
28.04.2021	3,241	399,72	391,7	391,7	24	0	0	66,4	58,2	8,26	0,5	0,44	6,7
29.04.2021	3,219	411,22	402,86	402,86	24	0	0	66,9	58,9	7,98	0,41	0,38	9,3
30.04.2021	1,736	155,48	152,46	152,46	24	0	0	65,5	54,1	11,39	0,42	0,36	7
01.05.2021	0,442	28,51	28,04	28,04	24	0	0	61,7	45,9	15,83	0,42	0,36	7,3
02.05.2021	0,414	27,7	27,22	27,22	24	0	0	61,4	46,2	15,16	0,42	0,36	6,2
03.05.2021	0,425	27,8	27,32	27,32	24	0	0	61,4	45,8	15,62	0,42	0,36	5,8
04.05.2021	0,403	42,77	42,13	42,13	24	0	0	57	47,4	9,59	0,42	0,36	9,6
05.05.2021	0,405	27,41	26,94	26,94	24	0	0	61,4	46,3	15,11	0,42	0,36	10,4
06.05.2021	0,459	29,49	28,98	28,98	24	0	0	61,4	45,5	15,95	0,43	0,36	6,9
07.05.2021	0,43	28,65	28,16	28,16	24	0	0	61,2	45,9	15,24	0,43	0,36	6,9
08.05.2021	0,464	33,47	32,92	32,92	24	0	0	60,1	45,9	14,13	0,43	0,36	6,3
09.05.2021	0,433	32,16	31,59	31,59	24	0	0	60,1	46,3	13,75	0,43	0,36	11,1
10.05.2021	0,478	33,43	32,86	32,86	24	0	0	60,2	45,7	14,54	0,44	0,36	17,8
11.05.2021	0,418	31,13	30,6	30,6	24	0	0	60	46,3	13,74	0,44	0,36	19,7
12.05.2021	0,415	30,63	30,09	30,09	24	0	0	60,2	46,4	13,8	0,43	0,36	19,2
13.05.2021	0,397	30,19	29,69	29,69	24	0	0	60,1	46,6	13,48	0,42	0,36	9,9
14.05.2021	0,4	31,28	30,77	30,77	24	0	0	59,9	46,9	13,01	0,43	0,36	10,6
15.05.2021	0,409	31,16	30,63	30,63	24	0	0	60,1	46,8	13,32	0,42	0,36	10
16.05.2021	0,413	32,01	31,46	31,46	24	0	0	59,7	46,6	13,13	0,43	0,36	12,5
17.05.2021	0,39	30,27	29,75	29,75	24	0	0	60	46,8	13,16	0,43	0,36	14,5
18.05.2021	0,366	29,42	28,9	28,9	24	0	0	59,8	47,2	12,66	0,42	0,36	11,4
19.05.2021	0,394	30,88	30,35	30,35	24	0	0	59,9	46,9	12,97	0,43	0,36	10,4
20.05.2021	0,428	31,87	31,33	31,33	24	0	0	60,1	46,5	13,58	0,42	0,36	-
21.05.2021	0,375	30,11	29,6	29,6	24	0	0	59,9	47,2	12,66	0,42	0,36	14
22.05.2021	0,383	31,14	30,6	30,6	24	0	0	59,7	47,2	12,51	0,43	0,36	-
23.05.2021	0,416	30,68	30,19	30,19	24	0	0	60,2	46,5	13,74	0,42	0,36	-
Итого:	30,613	3233,8	3171,09	3171,09	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,613												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	2711,267	314235,42	307111,37	307111,37
23.05.2021	2741,88	317469,22	310282,46	310282,46

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 13:25:19