

#130778#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54
4402
7056
ВКТ-7
00272069
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,3	247,67	242,33	242,33	24	0	0	69,1	67,9	1,23	0,44	0,38	-
25.04.2025	0,334	247,23	241,93	241,93	24	0	0	69	67,6	1,37	0,44	0,38	-
26.04.2025	0,327	247,1	241,74	241,74	24	0	0	69,3	68	1,35	0,44	0,38	-
27.04.2025	0,336	247,58	242,23	242,23	24	0	0	69,2	67,8	1,36	0,44	0,38	-
28.04.2025	0,312	256,55	250,98	250,98	24	0	0	69,4	68,2	1,22	0,45	0,38	-
29.04.2025	0,274	260,2	254,53	254,53	24	0	0	69,5	68,4	1,07	0,44	0,38	-
30.04.2025	0,329	260,39	254,67	254,67	24	0	0	69,7	68,4	1,28	0,44	0,38	-
01.05.2025	0,324	258,95	253,33	253,33	24	0	0	69,6	68,3	1,27	0,45	0,38	-
02.05.2025	0,294	260,42	254,79	254,79	24	0	0	69,3	68,2	1,15	0,43	0,37	-
03.05.2025	0,299	234,84	229,92	229,92	24	0	0	68,1	66,8	1,29	0,44	0,38	-
04.05.2025	0,317	255,51	249,91	249,91	24	0	0	69,7	68,5	1,24	0,44	0,38	-
05.05.2025	0,328	251,05	245,61	245,61	24	0	0	69,5	68,2	1,32	0,43	0,38	-
06.05.2025	0,331	247,82	242,91	242,91	24	0	0	66,1	64,8	1,35	0,44	0,38	-
07.05.2025	0,31	250,78	245,24	245,24	24	0	0	69,8	68,5	1,26	0,44	0,38	-
08.05.2025	0,332	250,72	245,16	245,16	24	0	0	70,2	68,9	1,34	0,44	0,38	-
09.05.2025	0,353	252,96	247,36	247,36	24	0	0	70,1	68,7	1,41	0,44	0,38	-
10.05.2025	0,354	252,64	247,02	247,02	24	0	0	70,3	68,9	1,42	0,44	0,38	-
11.05.2025	0,362	251,4	245,88	245,88	24	0	0	69,9	68,4	1,46	0,43	0,37	-
12.05.2025	0,349	231,45	226,31	226,31	24	0	0	70,2	68,7	1,54	0,44	0,38	-
13.05.2025	0,313	257,48	251,78	251,78	24	0	0	70,1	68,9	1,23	0,44	0,38	-
14.05.2025	0,32	259,68	253,97	253,97	24	0	0	69,9	68,6	1,25	0,44	0,38	-
15.05.2025	0,338	256,01	250,49	250,49	24	0	0	69,1	67,8	1,33	0,44	0,38	-
16.05.2025	0,306	255,2	249,68	249,68	24	0	0	69,1	67,9	1,21	0,44	0,38	-
17.05.2025	0,324	258,84	253,17	253,17	24	0	0	69,5	68,2	1,27	0,44	0,38	-
18.05.2025	0,384	259,46	253,79	253,79	24	0	0	69,7	68,2	1,49	0,44	0,38	-
19.05.2025	0,314	258,13	252,52	252,52	24	0	0	69,2	68	1,23	0,43	0,38	-
20.05.2025	0,299	244,62	239,28	239,28	24	0	0	69,6	68,4	1,24	0,44	0,38	-
21.05.2025	0,306	258,95	253,3	253,3	24	0	0	69,5	68,3	1,19	0,44	0,38	-
22.05.2025	0,305	255,75	250,19	250,19	24	0	0	69,6	68,4	1,21	0,44	0,38	-
23.05.2025	0,313	255,47	249,94	249,94	24	0	0	69,3	68,1	1,23	0,44	0,38	-
Итого:	9,687	7584,85	7419,96	7419,96	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,687												

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	2482,554	302009,36	294900,67	294900,67
23.05.2025	2492,241	309594,21	302320,63	302320,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 14:27:12