

#7958#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54
4402
7056
ВКТ-7
00272069
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,381	28,35	27,85	27,85	24	0	1	62,5	48,9	13,67	0,44	0,2	-
25.06.2023	0,389	28,75	28,22	28,22	24	0	1	62,5	48,8	13,7	0,44	0,2	-
26.06.2023	0,361	27,66	27,15	27,15	24	0	1	62,4	49,1	13,33	0,45	0,2	-
27.06.2023	0,353	26,95	26,49	26,49	24	0	1	62,4	49,1	13,34	0,44	0,2	-
28.06.2023	0,374	28,66	28,16	28,16	24	0	1	62,2	48,9	13,27	0,43	0,2	-
29.06.2023	0,344	29,86	29,34	29,34	24	0	1	61,2	49,5	11,65	0,45	0,2	-
30.06.2023	0,339	26,31	25,85	25,85	24	0	1	62,4	49,2	13,14	0,45	0,2	-
01.07.2023	0,393	28,19	27,69	27,69	24	0	1	62,7	48,5	14,14	0,44	0,2	-
02.07.2023	0,405	29,14	28,62	28,62	24	0	1	62,5	48,3	14,19	0,44	0,2	-
03.07.2023	0,403	29,63	29,1	29,1	24	0	1	62,4	48,7	13,74	0,44	0,2	-
04.07.2023	0,401	29,19	28,65	28,65	24	0	1	62,6	48,6	14,01	0,44	0,2	-
05.07.2023	0,396	29,05	28,52	28,52	24	0	1	62,5	48,7	13,78	0,44	0,2	-
06.07.2023	0,381	28,16	27,64	27,64	24	0	1	62,6	48,8	13,76	0,44	0,2	-
07.07.2023	0,41	29,67	29,16	29,16	24	0	1	62,4	48,4	14	0,44	0,2	-
08.07.2023	0,409	29,75	29,21	29,21	24	0	1	62,5	48,4	14,04	0,44	0,2	-
09.07.2023	0,374	27,93	27,41	27,41	24	0	1	62,6	48,9	13,7	0,44	0,2	-
10.07.2023	0,37	27,27	26,79	26,79	24	0	1	62,8	49	13,77	0,44	0,2	-
11.07.2023	0,374	28,48	27,99	27,99	24	0	1	62,3	48,9	13,36	0,44	0,2	-
12.07.2023	0,397	28,3	27,78	27,78	24	0	1	62,8	48,6	14,2	0,44	0,2	-
13.07.2023	0,395	30,6	30,04	30,04	24	0	1	62,1	48,8	13,22	0,45	0,2	-
14.07.2023	0,376	27,64	27,14	27,14	24	0	1	62,8	49	13,81	0,45	0,2	-
15.07.2023	0,368	27,3	26,78	26,78	24	0	1	62,6	49	13,59	0,44	0,2	-
16.07.2023	0,384	27,98	27,45	27,45	24	0	1	62,7	48,7	13,98	0,44	0,2	-
17.07.2023	0,364	27,33	26,83	26,83	24	0	1	62,6	49	13,55	0,45	0,2	-
18.07.2023	0,37	27,78	27,27	27,27	24	0	1	62,6	49,1	13,51	0,44	0,2	-
19.07.2023	0,356	27,47	26,98	26,98	24	0	1	62,3	49,1	13,16	0,44	0,2	-
20.07.2023	0,389	28,9	28,38	28,38	24	0	1	62,5	48,8	13,66	0,44	0,2	-
21.07.2023	0,375	28,04	27,52	27,52	24	0	1	62,4	48,9	13,58	0,44	0,2	-
22.07.2023	0,367	27,94	27,43	27,43	24	0	1	62,4	49	13,35	0,44	0,2	-
23.07.2023	0,428	30,17	29,63	29,63	24	0	1	62,6	48,2	14,4	0,44	0,2	-
Итого:	11,426	852,45	837,07	837,07	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,426												

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	832,149	97675,17	95383,61	95383,61
23.07.2023	843,575	98527,62	96220,68	96220,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2023 15:56:11