

#92759#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54
4402
7056
ВКТ-7
00272069
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,352	25,7	25,26	25,26	24	0	1	62,4	48,5	13,93	0,45	0,2	-
25.07.2024	0,378	26,13	25,69	25,69	24	0	1	62,7	48	14,69	0,45	0,2	-
26.07.2024	0,427	28,09	27,58	27,58	24	0	1	62,8	47,3	15,43	0,45	0,2	-
27.07.2024	0,4	27,29	26,8	26,8	24	0	1	62,6	47,7	14,87	0,44	0,2	-
28.07.2024	0,406	28,08	27,61	27,61	24	0	1	62,4	47,7	14,75	0,45	0,2	-
29.07.2024	0,399	27,76	27,28	27,28	24	0	1	62,3	47,6	14,7	0,45	0,2	-
30.07.2024	0,444	29,47	28,96	28,96	24	0	1	62,5	47,3	15,25	0,45	0,2	-
31.07.2024	0,407	27,91	27,43	27,43	24	0	1	62,6	47,7	14,87	0,45	0,2	-
01.08.2024	0,368	26,49	26,04	26,04	24	0	1	62,4	48,3	14,08	0,45	0,2	-
02.08.2024	0,368	26,18	25,71	25,71	24	0	1	62,4	48,1	14,24	0,45	0,2	-
03.08.2024	0,378	27,19	26,72	26,72	24	0	1	62,3	48,2	14,09	0,45	0,2	-
04.08.2024	0,409	27,73	27,25	27,25	24	0	1	62,6	47,5	15,11	0,45	0,2	-
05.08.2024	0,404	27,69	27,21	27,21	24	0	1	62,5	47,7	14,75	0,45	0,2	-
06.08.2024	0,433	27,61	27,11	27,11	24	0	1	63	47,1	15,92	0,23	0,2	-
07.08.2024	0,112	9,94	9,81	9,81	24	0	1	56,9	45,5	11,35	0,12	0,2	-
08.08.2024	0	2,28	2,28	2,28	24	0	1	16,3	17,4	-1,1	0,12	0,2	-
09.08.2024	0	2,44	2,44	2,44	24	0	1	16,2	17,2	-1,01	0,12	0,2	-
10.08.2024	0	2,3	2,3	2,3	24	0	1	16,1	17	-0,95	0,12	0,2	-
11.08.2024	0	2,38	2,38	2,38	24	0	1	16	16,8	-0,85	0,12	0,2	-
12.08.2024	0	2,6	2,6	2,6	24	0	1	15,9	17,4	-1,49	0,12	0,2	-
13.08.2024	0	2,51	2,51	2,51	24	0	1	15,9	17,6	-1,69	0,12	0,2	-
14.08.2024	0	2,48	2,48	2,48	24	0	1	15,9	17,5	-1,61	0,12	0,2	-
15.08.2024	0	2,42	2,42	2,42	24	0	1	16	17,8	-1,82	0,14	0,2	-
16.08.2024	0	3,58	3,58	3,58	24	0	1	16,6	18,6	-1,93	0,33	0,2	-
17.08.2024	0	4,77	4,77	4,77	24	0	1	19,5	21,5	-1,98	0,34	0,2	-
18.08.2024	0	5,12	5,12	5,12	24	0	1	20,6	22,5	-1,92	0,35	0,2	-
19.08.2024	0	6,07	6,07	6,07	24	0	1	20,8	22,7	-1,96	0,42	0,2	-
20.08.2024	0,125	93,72	93,23	93,23	24	0	1	31,2	29,9	1,25	0,44	0,2	-
21.08.2024	0,386	27,72	27,21	27,21	24	0	1	61,8	47,6	14,25	0,44	0,2	-
22.08.2024	0,378	28,18	27,71	27,71	24	0	1	61,6	47,9	13,67	0,45	0,2	-
23.08.2024	0,385	27,45	26,97	26,97	24	0	1	62	47,7	14,29	0,45	0,2	-
Итого:	6,959	609,28	600,53	600,53	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,959												

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	1702,759	216037,76	210933,22	210933,22
23.08.2024	1709,718	216647,04	211533,75	211533,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2024 16:33:20