

#126202#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Больничная 6-8, Калининград
4402
6936
ВКТ-7
00211309
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,396	0	61,19	60,81	0	59,89	60,24	0	0	24	0	0	67,5	44,1	23,36	0,43	0,4	5,5
25.03.2025	1,376	0	63,95	63,59	0	62,63	62,92	0	0	24	0	0	67,4	45,4	22,01	0,43	0,4	4,4
26.03.2025	1,338	0	56,91	56,57	0	55,76	56,08	0	0	24	0	0	66,8	42,8	24,03	0,43	0,4	6,9
27.03.2025	1,361	0	59,42	59,04	0	58,22	58,54	0	0	24	0	0	66,8	43,4	23,43	0,43	0,4	5,7
28.03.2025	1,237	0	50,03	49,74	0	49,01	49,27	0	0	24	0	0	66,9	41,7	25,25	0,43	0,4	8,9
29.03.2025	1,261	0	52,31	52,03	0	51,26	51,56	0	0	24	0	0	66,5	41,9	24,62	0,43	0,4	9,9
30.03.2025	1,269	0	52,03	51,74	0	50,96	51,31	0	0	24	0	0	66,9	41,9	24,95	0,43	0,4	6,8
31.03.2025	1,305	0	54,9	54,54	0	53,78	54,06	0	0	24	0	0	67	42,7	24,26	0,43	0,4	5,9
01.04.2025	1,399	0	61,64	61,26	0	60,38	60,64	0	0	24	0	0	67,4	44,1	23,23	0,43	0,4	-
02.04.2025	1,258	0	52,93	52,62	0	51,85	52,16	0	0	24	0	0	67	42,7	24,27	0,43	0,4	-
03.04.2025	1,187	0	47,34	47,07	0	46,35	46,63	0	0	24	0	0	67,1	41,5	25,6	0,43	0,4	-
04.04.2025	1,207	0	52,12	51,86	0	51,05	51,36	0	0	24	0	0	66,8	43	23,73	0,43	0,4	-
05.04.2025	1,522	0	67,63	67,17	0	66,12	66,48	0	0	24	0	0	70,2	47,1	23,06	0,43	0,4	-
06.04.2025	1,651	0	72,96	72,4	0	71,26	71,59	0	0	24	0	0	72,3	49,1	23,19	0,43	0,4	-
07.04.2025	1,544	0	61,04	60,57	0	59,64	59,97	0	0	24	0	0	71,4	45,5	25,89	0,43	0,4	-
08.04.2025	1,493	0	63,05	62,68	0	61,63	62,06	0	0	24	0	0	69,2	45	24,25	0,43	0,4	-
09.04.2025	1,459	0	64,17	63,79	0	62,76	63,11	0	0	24	0	0	69,5	46,2	23,29	0,43	0,4	-
10.04.2025	1,516	0	69,33	68,91	0	67,78	68,17	0	0	24	0	0	69,8	47,4	22,4	0,43	0,4	-
11.04.2025	1,352	0	58,86	58,53	0	57,61	57,96	0	0	24	0	0	68,3	44,8	23,52	0,43	0,4	-
12.04.2025	1,278	0	55,41	55,13	0	54,26	54,67	0	0	24	0	0	67,3	43,8	23,56	0,43	0,4	-
13.04.2025	1,257	0	50,95	50,71	0	49,92	50,28	0	0	24	0	0	66,8	41,6	25,21	0,43	0,4	-
14.04.2025	1,135	0	46,36	46,2	0	45,41	45,81	0	0	24	0	0	65,9	40,8	25,05	0,43	0,4	-
15.04.2025	0,711	0	30,76	30,87	0	30,22	30,6	0	0	24	0	0	64,4	40,8	23,51	0,43	0,4	-
16.04.2025	0,356	0	18,3	18,7	0	18,02	18,46	0	0	24	0	0	59,5	39,6	19,86	0,43	0,4	-
17.04.2025	0,351	0	17,94	18,41	0	17,66	18,17	0	0	24	0	0	59,7	39,9	19,86	0,43	0,4	-
18.04.2025	0,348	0	18,03	18,55	0	17,74	18,32	0	0	24	0	0	59,3	39,7	19,54	0,43	0,4	-
19.04.2025	0,345	0	17,84	18,37	0	17,58	18,13	0	0	24	0	0	59,6	40,1	19,49	0,43	0,4	-
20.04.2025	0,366	0	17,8	18,32	0	17,52	18,09	0	0	24	0	0	60,4	39,7	20,79	0,43	0,4	-
21.04.2025	0,325	0	17,69	18,22	0	17,41	18	0	0	24	0	0	59,3	40,7	18,57	0,43	0,4	-
22.04.2025	0,348	0	18,09	18,46	0	17,8	18,23	0	0	24	0	0	59,7	40,2	19,52	0,43	0,4	-
23.04.2025	0,364	0	18,72	19	0	18,42	18,77	0	0	24	0	0	59,7	39,9	19,8	0,43	0,4	-
Итого:	33,315	0	1449,7	1445,86	0	1419,9	1431,64	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,315																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	1143,27	59483,36	59346,7	0,5	58149,81	58605,84	0,5
23.04.2025	1176,585	60933,06	60792,56	0,5	59569,71	60037,48	0,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:30:02