

#121113#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 133, Калининград
5346
8089
ВКТ-7
00205753
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,445	0	209,21	205,12	0,03	204,48	202,76	0,03	0,03	24	0	0	71,2	49,5	21,7	0,68	0,47	-
25.02.2025	4,468	0	212,69	208,63	0,01	207,9	206,21	0,01	0,01	24	0	0	71,2	49,7	21,45	0,69	0,47	-
26.02.2025	4,217	0	181,52	177,75	0,02	177,36	175,83	0,02	0,02	24	0	0	71,6	47,8	23,75	0,69	0,49	-
27.02.2025	4,073	0	164,28	160,64	0,02	160,48	158,95	0,02	0,02	24	0	0	72,4	47	25,35	0,69	0,48	-
28.02.2025	4,409	0	195,94	191,85	0,01	191,44	189,68	0,01	0,01	24	0	0	71,7	48,7	23,01	0,69	0,49	-
01.03.2025	4,567	0	219,03	214,76	0,01	214,04	212,22	0,01	0,01	24	0	0	71,4	50,1	21,31	0,69	0,48	-
02.03.2025	4,345	0	187,27	183,37	0,02	182,96	181,35	0,02	0,02	24	0	0	71,8	48,1	23,71	0,69	0,46	-
03.03.2025	4,144	0	168,89	165,21	0,02	164,97	163,49	0,02	0,02	24	0	0	72	46,9	25,12	0,69	0,47	-
04.03.2025	4,053	0	161,72	158,21	0,02	158,02	156,62	0,02	0,02	24	0	0	71,6	46	25,62	0,7	0,47	-
05.03.2025	3,658	0	135,64	132,45	0,02	132,5	131,21	0,02	0,02	24	0	0	71,9	44,4	27,58	0,69	0,48	-
06.03.2025	3,569	0	143,6	140,42	0,02	140,47	139,07	0,02	0,02	24	0	0	70	44,6	25,38	0,69	0,49	-
07.03.2025	3,673	0	187,3	183,89	0,03	183,52	181,97	0,03	0,03	24	0	0	66,9	46,9	19,99	0,68	0,5	-
08.03.2025	3,721	0	213,13	209,63	0,03	208,85	207,26	0,03	0,03	24	0	0	66,8	49	17,78	0,68	0,5	-
09.03.2025	3,521	0	191,74	188,41	0,03	187,78	186,29	0,03	0,03	24	0	0	67,6	48,9	18,72	0,69	0,48	-
10.03.2025	3,089	0	128,36	125,52	0,02	125,63	124,33	0,02	0,02	24	0	0	68,9	44,4	24,55	0,69	0,49	-
11.03.2025	3,981	0	203,37	199,39	0,01	199,18	197,24	0,01	0,01	24	0	0	67,8	47,8	19,97	0,69	0,49	-
12.03.2025	3,85	0	196,78	193,03	0,02	192,75	190,95	0,02	0,02	24	0	0	67,4	47,4	19,95	0,69	0,49	-
13.03.2025	4,192	0	243,69	239,57	0,01	238,72	236,77	0,01	0,01	24	0	0	67,2	49,6	17,53	0,69	0,5	-
14.03.2025	4,335	0	298,85	294,95	0,01	292,88	291,23	0,01	0,01	24	0	0	66,5	51,7	14,77	0,68	0,51	-
15.03.2025	4,783	0	387,45	383,11	0,02	379,57	377,78	0,02	0,02	24	0	0	67,1	54,6	12,57	0,69	0,49	-
16.03.2025	4,67	0	252,61	248,44	0,02	247,03	245,35	0,02	0,02	24	0	0	70,2	51,3	18,87	0,68	0,46	-
17.03.2025	4,858	0	305,59	301,12	0,12	298,96	297,11	0,12	0,12	24	0	0	69,6	53,4	16,2	0,69	0,46	-
18.03.2025	4,397	0	227,31	223,39	0,03	222,37	220,75	0,03	0,03	24	0	0	69,9	50,2	19,73	0,69	0,47	-
19.03.2025	4,377	0	212,21	208,32	0,02	207,47	205,91	0,02	0,02	24	0	0	70,5	49,4	21,06	0,69	0,47	-
20.03.2025	4,045	0	202,13	198,56	0,03	197,64	196,2	0,03	0,03	24	0	0	70,5	50,1	20,41	0,69	0,48	-
21.03.2025	3,969	0	167,39	163,9	0,02	163,59	162,2	0,02	0,02	24	0	0	71,2	47	24,23	0,69	0,47	-
22.03.2025	3,8	0	174,14	170,64	0,03	170,22	168,71	0,03	0,03	24	0	0	70,9	48,6	22,28	0,66	0,49	-
23.03.2025	3,627	0	182,38	179,35	0,04	178,57	177,4	0,04	0,04	24	0	0	68	47,7	20,27	0,69	0,49	-
Итого:	114,836	0	5754,22	5649,63	0,69	5629,35	5584,84	0,69	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	114,836																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	3312,697	269518,73	266102,12	29,97	263743,35	262105,27	29,97
23.03.2025	3427,533	275272,95	271751,75	30,66	269372,7	267690,11	30,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:33:35