

#126209#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 133, Калининград
5346
8089
ВКТ-7
00205753
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,923	0	182,88	179,35	0,01	178,92	177,47	0,01	0,01	24	0	0	69,4	47,5	21,9	0,68	0,49	5,5
25.03.2025	3,755	0	187,62	184,04	0,04	183,58	181,93	0,04	0,04	24	0	0	69,4	49	20,41	0,69	0,49	4,4
26.03.2025	3,78	0	157,43	153,97	0,01	154	152,51	0,01	0,01	24	0	0	69,7	45,2	24,53	0,69	0,49	6,9
27.03.2025	3,813	0	163,19	159,7	0,01	159,65	158,13	0,01	0,01	24	0	0	69,6	45,8	23,86	0,69	0,49	5,7
28.03.2025	3,317	0	130,85	127,78	0,03	128	126,6	0,03	0,03	24	0	0	69,7	43,8	25,89	0,69	0,49	8,9
29.03.2025	3,138	0	132,93	129,88	0,03	130,13	128,65	0,03	0,03	24	0	0	68,6	44,6	24,08	0,69	0,49	9,9
30.03.2025	3,626	0	164,99	161,43	0	161,59	159,87	0	0	24	0	0	67,8	45,4	22,45	0,69	0,5	6,8
31.03.2025	3,646	0	176,85	173,05	0,02	173,22	171,25	0,02	0,02	24	0	0	67,6	46,5	21,04	0,69	0,5	5,9
01.04.2025	3,895	0	220,44	216,55	0,01	215,94	214,09	0,01	0,01	24	0	0	67,3	49,3	18	0,7	0,49	-
02.04.2025	3,566	0	166,27	163,01	0,03	162,85	161,4	0,03	0,03	24	0	0	67,6	45,7	21,87	0,7	0,49	-
03.04.2025	3,121	0	133	130,14	0,02	130,19	128,9	0,02	0,02	24	0	0	68,6	44,6	23,95	0,69	0,48	-
04.04.2025	3,567	0	164,78	161,62	0,01	161,33	160,02	0,01	0,01	24	0	0	68,1	46	22,09	0,68	0,49	-
05.04.2025	4,471	0	277,54	273,27	0,01	271,98	270,03	0,01	0,01	24	0	0	66,7	50,3	16,41	0,68	0,48	-
06.04.2025	4,736	0	333,37	328,9	0,01	326,62	324,65	0,01	0,01	24	0	0	67	52,5	14,46	0,69	0,48	-
07.04.2025	4,188	0	271,93	268,05	0,03	266,42	264,74	0,03	0,03	24	0	0	67	51,3	15,68	0,69	0,47	-
08.04.2025	4,286	0	251,48	247,62	0,01	246,36	244,74	0,01	0,01	24	0	0	67,1	49,7	17,37	0,69	0,47	-
09.04.2025	4,077	0	232,82	229,17	0,03	228,11	226,52	0,03	0,03	24	0	0	67,2	49,3	17,84	0,69	0,47	-
10.04.2025	4,368	0	278,23	274,32	0,02	272,57	270,96	0,02	0,02	24	0	0	67	51	16	0,69	0,47	-
11.04.2025	3,88	0	211,15	207,8	0,02	206,85	205,46	0,02	0,02	24	0	0	67,2	48,5	18,73	0,69	0,47	-
12.04.2025	3,647	0	194,89	191,71	0,03	190,82	189,54	0,03	0,03	24	0	0	67,9	48,9	19,05	0,7	0,49	-
13.04.2025	2,847	0	118,97	116,47	0,03	116,41	115,4	0,03	0,03	24	0	0	68,9	44,5	24,44	0,7	0,48	-
14.04.2025	2,509	0	93,26	90,98	0,02	91,21	90,19	0,02	0,02	24	0	0	70,4	42,9	27,5	0,7	0,48	-
15.04.2025	1,815	0	73,83	71,95	0,01	72,18	71,23	0,01	0,01	24	0	0	70,5	45,4	25,1	0,67	0,51	-
16.04.2025	1,046	0	50,88	49,55	0	49,84	49,02	0	0	24	0	0	68,1	47,1	20,96	0,63	0,49	-
17.04.2025	1,091	0	56,6	55,23	0	55,46	54,69	0	0	24	0	0	66,3	46,6	19,66	0,61	0,48	-
18.04.2025	0,938	0	57,21	55,89	0	56,11	55,28	0	0	24	0	0	65	48,2	16,71	0,61	0,49	-
19.04.2025	0,975	0	57,83	56,46	0	56,7	55,89	0	0	24	0	0	65,1	47,9	17,23	0,6	0,49	-
20.04.2025	0,99	0	58,63	57,28	0	57,48	56,66	0	0	24	0	0	65,2	48	17,19	0,61	0,5	-
21.04.2025	0,999	0	60,05	58,69	0	58,91	58,05	0	0	24	0	0	65,1	48,1	16,96	0,61	0,5	-
22.04.2025	0,957	0	58,19	56,86	0	57,07	56,27	0	0	24	0	0	64,8	48,1	16,76	0,61	0,5	-
23.04.2025	0,982	0	59,18	57,83	0	58,04	57,22	0	0	24	0	0	65	48,1	16,88	0,61	0,5	-
Итого:	91,949	0	4777,27	4688,55	0,44	4678,54	4637,36	0,44	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,949																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	3427,533	275272,95	271751,75	30,66	269372,7	267690,11	30,66
23.04.2025	3519,482	280050,22	276440,3	31,1	274051,24	272327,47	31,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:37:03