

#7693#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8830
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261577
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,248	0,626	51,14	33,55	50,33	33,31	17,02	24	0	0	57,9	45,3	12,58	0,47	0,45	16
25.05.2021	1,199	0,589	50,23	33,6	49,48	33,36	16,12	24	0	0	57,8	45,3	12,46	0,46	0,46	-
26.05.2021	1,206	0,601	50,37	33,46	49,59	33,22	16,37	24	0	0	57,8	45,5	12,33	0,47	0,45	-
27.05.2021	1,181	0,586	49,86	33,44	49,12	33,2	15,92	24	0	0	57,8	45,4	12,3	0,47	0,45	-
28.05.2021	1,206	0,596	50,24	33,44	49,47	33,2	16,27	24	0	0	57,7	45,2	12,5	0,46	0,45	11
29.05.2021	1,217	0,59	50,34	33,49	49,56	33,25	16,31	24	0	0	57,7	45	12,73	0,46	0,45	12,3
30.05.2021	1,238	0,62	50,99	33,55	50,2	33,3	16,9	24	0	0	57,7	45,2	12,55	0,47	0,45	-
31.05.2021	1,233	0,618	50,95	33,6	50,18	33,36	16,82	24	0	0	57,8	45,3	12,49	0,47	0,45	16
01.06.2021	1,271	0,64	51,63	33,62	50,83	33,38	17,45	24	0	0	57,8	45,3	12,54	0,46	0,45	-
02.06.2021	1,232	0,612	51	33,69	50,19	33,45	16,74	24	0	0	57,8	45,4	12,42	0,46	0,45	-
03.06.2021	1,178	0,578	49,99	33,78	49,23	33,54	15,69	24	0	0	57,8	45,5	12,39	0,46	0,45	15
04.06.2021	1,134	0,552	49,01	33,51	48,24	33,27	14,97	24	0	0	57,8	45,6	12,15	0,46	0,45	-
05.06.2021	1,123	0,555	47,62	32,03	46,89	31,8	15,09	23	1	1	57,8	45,6	12,28	0,46	0,45	13,4
06.06.2021	1,22	0,625	50,76	33,42	49,96	33,18	16,78	24	0	0	58	45,9	12,09	0,46	0,45	22
07.06.2021	1,167	0,581	49,86	33,69	49,1	33,44	15,66	24	0	0	57,9	45,8	12,05	0,47	0,45	-
08.06.2021	1,114	0,542	48,88	33,74	48,12	33,5	14,62	24	0	0	57,9	45,9	12,01	0,46	0,45	18,8
09.06.2021	1,129	0,556	49,05	33,59	48,31	33,35	14,96	24	0	0	57,9	46	11,95	0,46	0,45	21
10.06.2021	1,13	0,56	49,11	33,63	48,37	33,39	14,98	24	0	0	58	46	11,91	0,48	0,45	-
11.06.2021	0,957	0,473	42,38	29,4	41,73	29,16	12,57	21	3	1	57,9	46,1	11,8	0,47	0,45	-
12.06.2021	1,102	0,536	48,41	33,44	47,69	33,2	14,49	24	0	0	57,8	45,9	11,97	0,47	0,45	-
13.06.2021	1,152	0,574	49,29	33,28	48,52	33,04	15,48	24	0	0	57,8	45,7	12,12	0,46	0,45	-
14.06.2021	1,2	0,612	50,19	33,25	49,42	33	16,42	24	0	0	58	45,9	12,08	0,47	0,46	-
15.06.2021	1,086	0,53	47,66	32,75	46,95	32,51	14,44	24	0	0	57,5	45,5	12	0,46	0,45	-
16.06.2021	1,262	0,663	51,02	32,61	50,23	32,37	17,86	24	0	0	57,9	45,8	12,1	0,47	0,45	-
17.06.2021	1,135	0,57	48,59	32,79	47,84	32,55	15,29	24	0	0	57,9	45,8	12,05	0,47	0,45	-
18.06.2021	1,116	0,563	48,49	32,98	47,74	32,74	15	24	0	0	58	46,3	11,69	0,47	0,46	-
19.06.2021	1,071	0,542	47,89	33,05	47,15	32,8	14,35	24	0	0	58	46,6	11,38	0,47	0,45	-
20.06.2021	1,081	0,562	48,26	33,1	47,5	32,82	14,68	24	0	0	58	46,9	11,11	0,47	0,45	-
21.06.2021	1,094	0,577	48,56	33,09	47,8	32,81	14,99	24	0	0	58,1	47,1	10,96	0,47	0,45	-
22.06.2021	1,031	0,529	47,44	33,2	46,73	32,92	13,81	24	0	0	58	47,2	10,84	0,47	0,46	-
23.06.2021	1,074	0,556	48,02	32,94	47,26	32,68	14,58	24	0	0	58	46,9	11,07	0,47	0,45	-
Итого:	35,787	0	1527,23	1028,71	1503,73	1021,1	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,787															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	568,251	25490,2	17788,01	25088,1	17605,84
23.06.2021	604,038	27017,43	18816,72	26591,83	18626,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 9:01:38